Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1

Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0217.txt

График: 150/70

Вычислитель: СПТ-941 № 36490

Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	172,61	172,59	0,02	86,15	58,74	27,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
24.01.17	24,00	*	169,25	169,34	-0,09	85,66	58,06	27,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
25.01.17	24,00	*	168,89	169,05	-0,16	85,61	57,52	28,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
26.01.17	24,00	*	176,84	177,04	-0,19	85,16	58,15	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
27.01.17	24,00	*	109,16	109,29	-0,12	83,03	58,36	24,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
28.01.17	24,00	*	151,49	152,32	-0,82	78,36	53,26	25,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
29.01.17	24,00	*	173,00	174,26	-1,26	80,92	55,94	24,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
30.01.17	24,00	*	172,53	173,88	-1,35	81,07	56,08	24,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
31.01.17	24,00	*	99,83	100,70	-0,87	79,00	55,78	23,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
01.02.17	24,00	*	145,47	146,18	-0,70	75,69	50,93	24,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
02.02.17	24,00	*	172,34	173,32	-0,98	80,83	55,14	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
03.02.17	24,00	*	175,84	176,95	-1,12	81,05	55,87	25,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
04.02.17	24,00	*	176,14	177,30	-1,17	81,15	56,15	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
05.02.17	24,00	*	172,71	173,91	-1,20	81,05	55,72	25,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
06.02.17	24,00	*	168,74	169,80	-1,06	82,03	55,03	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
07.02.17	24,00	*	166,10	167,05	-0,95	83,98	54,74	29,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
08.02.17	24,00	*	171,68	172,69	-1,01	87,34	56,97	30,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
09.02.17	24,00	*	174,30	175,27	-0,96	87,80	57,60	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
10.02.17	24,00	*	176,69	177,69	-1,00	87,86	58,04	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
11.02.17	24,00	*	178,02	179,16	-1,14	88,17	58,79	29,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
12.02.17	24,00	*	177,23	178,36	-1,12	88,06	58,81	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
13.02.17	24,00	*	180,64	181,82	-1,17	87,68	59,53	28,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
14.02.17	24,00	*	184,02	185,30	-1,28	87,07	60,06	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
15.02.17	24,00	*	182,53	183,75	-1,22	86,12	59,60	26,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,78
16.02.17	24,00	*	180,45	181,53	-1,09	85,14	58,97	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
17.02.17	24,00	*	181,76	182,82	-1,06	84,07	58,70	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
18.02.17	24,00	*	182,45	183,54	-1,09	84,12	59,29	24,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,48
19.02.17	24,00	*	183,54	184,68	-1,13	84,10	59,46	24,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
20.02.17	24,00	*	182,82	183,83	-1,01	83,95	59,53	24,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
21.02.17	24,00	*	178,99	179,89	-0,90	82,48	58,18	24,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
Среднее	24,00	-	169,54	170,44	-0,91	83,82	57,30	26,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
Итого	720,00		5086,08	5113,29	-27,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,05** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017

«____» _____ г.