Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО

Договор:

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Источник Обуховский з-д

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0217.txt

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Вычислитель: СПТ-941 № 36388

Режим (схема): 0

график: 150/70

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	114,98	115,52	-0,55	86,57	54,54	32,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
24.01.17	24,00	*	112,75	113,57	-0,82	86,07	54,09	31,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
25.01.17	24,00	*	111,54	112,01	-0,47	86,04	52,97	33,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
26.01.17	24,00	*	115,08	115,55	-0,47	85,56	53,07	32,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
27.01.17	24,00	*	71,41	71,63	-0,22	82,86	53,41	29,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
28.01.17	24,00	*	98,10	98,10	0,00	78,75	49,79	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
29.01.17	24,00	*	111,71	113,89	-2,17	81,32	51,53	29,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
30.01.17	24,00	*	111,61	113,14	-1,53	81,46	51,51	29,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
31.01.17	24,00	*	64,61	65,66	-1,05	79,05	51,57	27,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
01.02.17	24,00	*	94,60	94,60	0,00	76,23	47,39	28,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
02.02.17	24,00	*	111,83	113,48	-1,65	81,23	50,49	30,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
03.02.17	24,00	*	114,27	116,06	-1,79	81,43	51,19	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
04.02.17	24,00	*	114,36	116,16	-1,80	81,52	51,80	29,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
05.02.17	24,00	*	112,03	113,59	-1,55	81,42	51,66	29,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
06.02.17	24,00	*	109,29	111,10	-1,81	82,44	50,61	31,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
07.02.17	24,00	*	107,47	109,72	-2,24	84,42	49,90	34,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
08.02.17	24,00	*	111,16	113,67	-2,51	87,77	52,06	35,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
09.02.17	24,00	*	112,83	114,67	-1,85	88,24	52,66	35,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
10.02.17	24,00	*	114,38	116,51	-2,13	88,29	53,41	34,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
11.02.17	24,00	*	115,35	117,46	-2,12	88,59	54,27	34,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
12.02.17	24,00	*	114,84	116,91	-2,07	88,47	54,09	34,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
13.02.17	24,00	*	117,06	119,12	-2,06	88,08	54,66	33,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
14.02.17	24,00	*	119,27	121,53	-2,26	87,45	55,85	31,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
15.02.17	24,00	*	118,23	120,35	-2,13	86,51	55,66	30,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
16.02.17	24,00	*	116,79	118,78	-2,00	85,51	54,97	30,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
17.02.17	24,00	*	117,59	119,68	-2,09	84,44	55,14	29,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
18.02.17	24,00	*	118,05	118,67	-0,62	84,49	55,65	28,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
19.02.17	24,00	*	118,79	120,33	-1,54	84,49	55,36	29,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
20.02.17	24,00	*	118,26	118,53	-0,27	84,32	55,11	29,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
21.02.17	24,00	*	115,72	116,99	-1,28	82,79	53,96	28,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
Среднее	24,00	-	110,13	111,57	-1,43	84,19	52,95	31,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37
Итого	720,00		3303,95	3347,00	-43,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,09** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

127

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и обслуживания КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

« » 24 ФЕВ 2017 г.