Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1

Узел учета: ТЦ-3 СЦО

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0217.txt

график: 150/70

Вычислитель: СПТ-941 № 36498

Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	*	119,20	114,42	4,78	86,91	46,10	40,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
24.01.17	24,00	*	116,92	112,21	4,71	86,39	45,50	40,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
25.01.17	24,00	*	115,29	110,67	4,61	86,39	44,75	41,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
26.01.17	24,00	*	118,37	113,65	4,72	85,88	44,74	41,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
27.01.17	24,00	*	73,11	70,01	3,10	83,89	44,74	39,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
28.01.17	24,00	*	101,60	97,82	3,78	79,82	41,75	38,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
29.01.17	24,00	*	115,89	111,55	4,34	81,62	43,27	38,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
30.01.17	24,00	*	115,66	111,31	4,35	81,78	43,38	38,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
31.01.17	24,00	*	66,81	64,53	2,27	79,26	43,81	35,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
01.02.17	24,00	*	97,51	94,24	3,28	77,18	40,36	36,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
02.02.17	24,00	*	114,93	110,71	4,22	81,56	42,75	38,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
03.02.17	24,00	*	111,58	107,54	4,04	81,74	43,33	38,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
04.02.17	24,00	*	117,96	113,77	4,19	81,82	43,57	38,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
05.02.17	24,00	*	115,69	111,58	4,11	81,74	43,16	38,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
06.02.17	24,00	*	113,00	108,91	4,09	82,81	42,44	40,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
07.02.17	24,00	*	111,23	107,15	4,08	84,83	41,90	42,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
08.02.17	24,00	*	114,95	110,73	4,22	88,15	43,54	44,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
09.02.17	24,00	*	116,61	112,33	4,28	88,60	44,02	44,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
10.02.17	24,00	*	118,22	113,83	4,39	88,65	44,55	44,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
11.02.17	24,00	*	119,12	114,71	4,41	88,92	45,09	43,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
12.02.17	24,00	*	118,65	114,23	4,41	88,81	45,07	43,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,40
13.02.17	24,00	*	120,93	116,44	4,49	88,41	45,75	42,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
14.02.17	24,00	*	123,23	118,67	4,56	87,74	46,52	41,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,30
15.02.17	24,00	*	122,21	117,71	4,49	86,82	46,30	40,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
16.02.17	24,00	*	120,76	116,28	4,49	85,81	45,91	39,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
17.02.17	24,00	*	121,63	117,14	4,49	84,75	45,84	38,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
18.02.17	24,00	*	122,11	117,56	4,55	84,79	46,08	38,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
19.02.17	24,00	*	122,88	118,28	4,60	84,79	46,34	38,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
20.02.17	24,00	*	122,33	117,74	4,59	84,63	46,44	38,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
21.02.17	24,00	*	119,75	115,29	4,46	83,01	45,50	37,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
Среднее	24,00	-	113,60	109,37	4,24	84,58	44,42	40,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
Итого	720,00		3408,11	3281,02	127,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,12** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017

«_____» _____ г.