Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО

Договор:

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11

Узел учета: СЦО

Источник 2я Невская котельная

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0217.txt

график: 150/70

Вычислитель: СПТ-941 № 36954

Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		165,57	165,59	-0,02	87,36	54,59	32,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
24.01.17	24,00		165,37	165,29	0,08	87,21	54,41	32,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,44
25.01.17	24,00		165,27	165,23	0,05	87,04	53,83	33,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
26.01.17	24,00		165,66	165,58	0,08	86,26	53,29	32,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,48
27.01.17	24,00		166,15	166,09	0,06	84,24	52,90	31,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,22
28.01.17	24,00		165,93	165,82	0,11	83,08	52,50	30,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
29.01.17	24,00		165,81	165,64	0,16	81,49	51,66	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
30.01.17	24,00		167,43	167,23	0,20	81,50	51,78	29,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
31.01.17	24,00		169,50	169,24	0,25	81,48	51,99	29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
01.02.17	24,00		168,93	168,66	0,27	81,36	51,75	29,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
02.02.17	24,00		168,27	167,95	0,32	81,61	51,53	30,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
03.02.17	24,00		168,47	168,13	0,33	80,93	51,27	29,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
04.02.17	24,00		168,61	168,28	0,33	81,10	51,57	29,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
05.02.17	24,00		168,08	167,72	0,35	81,19	51,41	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,03
06.02.17	24,00		167,06	166,64	0,42	81,61	50,75	30,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
07.02.17	24,00		166,65	166,18	0,47	86,31	52,00	34,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
08.02.17	24,00		167,12	166,72	0,40	89,84	53,78	36,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,06
09.02.17	24,00		167,19	166,86	0,33	89,69	53,91	35,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,01
10.02.17	24,00		167,73	167,49	0,24	90,17	54,44	35,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,02
11.02.17	24,00		167,92	167,75	0,16	90,32	54,88	35,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,97
12.02.17	24,00		167,81	167,69	0,12	90,34	54,87	35,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,97
13.02.17	24,00		168,21	168,15	0,05	89,79	55,04	34,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
14.02.17	24,00		168,12	168,12	0,01	88,72	55,01	33,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,68
15.02.17	24,00		167,96	167,92	0,04	87,02	54,39	32,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,50
16.02.17	24,00		167,92	167,83	0,09	85,46	53,65	31,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
17.02.17	24,00		168,06	167,95	0,11	84,37	53,31	31,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
18.02.17	24,00		168,25	168,09	0,16	84,39	53,36	31,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
19.02.17	24,00		168,41	168,25	0,16	84,64	53,69	30,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
20.02.17	24,00		168,43	168,26	0,17	84,28	53,66	30,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
21.02.17	24,00		168,10	167,89	0,21	84,30	53,52	30,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
Среднее	24,00	-	167,47	167,28	0,19	85,24	53,16	32,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,39
Итого	720,00		5023,97	5018,26	5,70						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,79** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта