Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,26
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	145,47	127,24	18,23	88,68	52,56	36,12	7,00	5,00	4,40	20,53	-	-	21,25	-	21,25	-	88,80	-	1,82			6,22
24.01.17	24,00	-	143,98	124,65	19,33	88,14	51,92	36,22	7,00	5,00	4,30	21,84	-	-	22,58	-	22,58	-	88,19	-	1,93			6,23
25.01.17	24,00	-	143,39	123,11	20,28	88,18	51,13	37,05	7,00	5,00	4,34	22,82	-	-	23,63	-	23,63	-	88,31	-	2,02			6,36
26.01.17	24,00	-	145,37	126,26	19,11	87,49	51,14	36,35	7,00	5,00	4,37	21,75	-	-	22,49	-	22,49	-	87,35	-	1,90			6,27
27.01.17	24,00	-	84,04	74,79	9,25	84,39	51,48	32,91	7,00	5,00	1,39	28,44	-	-	28,99	-	28,99	-	65,02	-	1,85			3,24
28.01.17	24,00	-	129,56	111,74	17,82	82,55	48,11	34,44	7,00	5,00	3,28	25,08	-	-	25,82	-	25,82	-	81,09	-	2,04			5,32
29.01.17	24,00	-	144,79	121,60	23,19	83,21	49,04	34,17	7,00	5,00	3,95	25,63	-	-	26,44	-	26,44	-	83,26	-	2,14			6,08
30.01.17	24,00	-	141,12	121,94	19,18	83,33	49,18	34,15	7,00	5,00	3,97	21,50	-	-	22,17	-	22,17	-	83,45	-	1,80			5,76
31.01.17	24,00	-	75,42	66,65	8,77	81,96	49,73	32,23	7,00	5,00	1,12	27,22	-	-	27,74	-	27,74	-	64,08	-	1,74			2,87
01.02.17	24,00	-	127,43	106,85	20,58	80,15	46,42	33,73	7,00	5,00	3,17	26,61	-	-	27,34	-	27,34	-	78,57	-	2,09			5,26
02.02.17	24,00	-	145,44	122,54	22,90	83,07	48,58	34,49	7,00	5,00	4,07	24,88	-	-	25,64	-	25,64	-	83,16	-	2,07			6,14
03.02.17	24,00	-	143,38	123,73	19,65	83,27	49,13	34,14	7,00	5,00	4,05	21,82	-	-	22,48	-	22,48	-	83,31	-	1,82			5,87
04.02.17	24,00	-	144,13	124,48	19,65	83,35	49,39	33,96	7,00	5,00	4,04	22,00	-	-	22,68	-	22,68	-	83,42	-	1,84			5,88
05.02.17	24,00	-	145,71	122,08	23,63	83,27	48,90	34,37	7,00	5,00	4,00	26,08	-	-	26,88	-	26,88	-	83,36	-	2,17			6,17
06.02.17	24,00	-	140,68	119,58	21,10	84,56	48,16	36,40	7,00	5,00	4,17	23,25	-	-	23,99	-	23,99	-	84,86	-	1,98			6,15
07.02.17	24,00	-	138,50	117,69	20,81	86,77	47,65	39,12	7,00	5,00	4,43	22,83	-	-	23,59	-	23,59	-	87,21	-	1,99			6,42
08.02.17	24,00	-	143,10	121,57	21,53	90,00	49,80	40,20	7,00	5,00	4,71	23,59	-	-	24,44	-	24,44	-	90,14	-	2,13			6,83
09.02.17	24,00	-	144,90	123,57	21,33	90,37	50,60	39,77	7,00	5,00	4,72	23,60	-	-	24,45	-	24,45	-	90,43	-	2,13			6,85
10.02.17	24,00	-	144,30	125,66	18,64	90,41	51,22	39,19	7,00	5,00	4,73	20,82	-	-	21,57	-	21,57	-	90,49	-	1,89			6,62
11.02.17	24,00	-	148,62	126,60	22,02	90,68	51,89	38,79	7,00	5,00	4,72	24,21	-	-	25,09	-	25,09	-	90,66	-	2,20			6,92
12.02.17	24,00	-	149,55	126,03	23,52	90,50	51,79	38,71	7,00	5,00	4,69	25,76	-	-	26,69	-	26,69	-	90,38	-	2,33			7,01
13.02.17	24,00	-	148,05	128,75	19,30	90,04	52,48	37,56	7,00	5,00	4,65	21,52	-	-	22,29	-	22,29	-	89,93	-	1,94			6,58
14.02.17	24,00	-	151,22	131,14	20,08	89,24	53,00	36,24	7,00	5,00	4,55	22,49	-	-	23,28	-	23,28	-	89,04	-	2,00			6,55
15.02.17	24,00	-	149,86	129,97	19,89	88,43	52,67	35,76	7,00	5,00	4,44	22,28	-	-	23,03	-	23,03	-	88,52	-	1,97			6,42
16.02.17	24,00	-	147,74	128,43	19,31	87,22	51,91	35,31	7,00	5,00	4,34	21,60	-	-	22,33	-	22,33	-	87,00	-	1,88			6,23
17.02.17	24,00	-	147,47	129,41	18,06	86,21	51,65	34,56	7,00	5,00	4,28	20,41	-	-	21,08	-	21,08	-	86,18	-	1,76			6,04
18.02.17	24,00	-	149,83	129,45	20,38	86,30	51,91	34,39	7,00	5,00	4,28	22,47	-	-	23,22	-	23,22	-	86,38	-	1,94			6,22
19.02.17	24,00	-	152,81	130,33	22,48	86,33	52,05	34,28	7,00	5,00	4,26	24,92	-	-	25,75	-	25,75	-	86,47	-	2,16			6,42
20.02.17	24,00	-	146,28	130,15	16,13	86,19	52,17	34,02	7,00	5,00	4,22	18,65	-	-	19,26	-	19,26	-	86,25	-	1,61			5,83
21.02.17	24,00	-	146,79	127,17	19,62	84,19	50,87	33,32	7,00	5,00	4,06	22,07	-	-	22,78	-	22,78	-	83,39	-	1,84			5,90
Среднее	24,00	-	140,30	120,77	19,53	86,28	50,55	35,73	7,00	5,00	4,06	23,22	-	-	23,97	-	23,97	-	84,96	-	1,96	-	-	6,02
Итого	720,00		4208,93	3623,16	585,77						121,68	696,67	0,00	0,00	718,97	0,00	718,97	0,00			58,95	0,00	0,00	180,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	62530,98	51104,58	13276,76	-	13601,24	-	2082,16	-	-
	22.02.17 02:00	66746,70	54756,95	13973,70	-	14320,48	-	2261,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **718,97** куб.м.

Наладить работу системы отопления и t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.