Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	167,60	165,02	2,58	89,13	52,55	36,59	-	-	-							-	-	-	-			6,28
24.01.17	24,00	*	167,38	164,89	2,49	88,93	52,59	36,35	-	-	-							-	-	-	-			6,23
25.01.17	24,00	*	167,37	164,80	2,58	88,79	52,11	36,69	-	-	-							-	-	-	-			6,29
26.01.17	24,00	*	167,78	165,19	2,59	87,98	51,49	36,49	-	-	-							-	-	-	-			6,27
27.01.17	24,00	*	168,26	165,73	2,53	85,89	51,32	34,57	-	-	-							-	-	-	-			5,96
28.01.17	24,00	*	168,05	165,50	2,56	84,64	50,90	33,74	-	-	-							-	-	-	-			5,81
29.01.17	24,00	*	167,96	165,39	2,57	83,03	50,06	32,97	-	-	-							-	-	-	-			5,68
30.01.17	24,00	*	168,93	166,17	2,76	83,11	50,15	32,95	-	-	-							-	-	-	-			5,72
31.01.17	24,00	*	169,81	167,03	2,79	83,16	50,13	33,03	-	-	-							-	-	-	-			5,76
01.02.17	24,00	*	169,23	166,51	2,72	83,08	50,10	32,98	-	-	-							-	-	-	-			5,73
02.02.17	24,00	*	168,55	165,84	2,72	83,36	50,05	33,30	-	-	-							-	-	-	-			5,76
03.02.17	24,00	*	168,69	165,99	2,70	82,65	49,79	32,86	-	-	-							-	-	-	-			5,69
04.02.17	24,00	*	168,81	166,15	2,65	82,83	50,09	32,74	-	-	-							-	-	-	-			5,67
05.02.17	24,00	*	168,28	165,62	2,65	82,96	49,91	33,05	-	-	-							-	-	-	-			5,70
06.02.17	24,00	*	167,35	164,62	2,73	83,47	49,31	34,15	-	-	-							-	-	-	-			5,86
07.02.17	24,00	*	166,94	164,17	2,78	88,45	50,51	37,95	-	-	-							-	-	-	-			6,49
08.02.17	24,00	*	167,29	164,55	2,75	92,08	52,25	39,83	-	-	-							-	-	-	-			6,82
09.02.17	24,00	*	167,42	164,72	2,69	91,89	52,42	39,47	-	-	-							-	-	-	-			6,76
10.02.17	24,00	*	168,08	165,42	2,66	92,36	52,85	39,50	-	-	-							-	-	-	-			6,80
11.02.17	24,00	*	168,14	165,52	2,63	92,49	53,03	39,46	-	-	-							-	-	-	-			6,79
12.02.17	24,00	*	168,11	165,51	2,60	92,51	53,08	39,42	-	-	-							-	-	-	-			6,78
13.02.17	24,00	*	168,63	166,05	2,58	91,89	53,04	38,85	-	-	-							-	-	-	-			6,70
14.02.17	24,00	*	168,54	166,02	2,52	90,73	53,26	37,46	-	-	-							-	-	-	-			6,46
15.02.17	24,00	*	168,42	165,86	2,56	88,98	52,73	36,25	-	-	-							-	-	-	-			6,25
16.02.17	24,00	*	168,42	165,83	2,59	87,34	51,95	35,39	-	-	-							-	-	-	-			6,11
17.02.17	24,00	*	165,64	163,10	2,55	86,19	51,18	35,01	-	-	-							-	-	-	-			5,94
18.02.17	24,00	*	162,77	160,25	2,53	86,19	50,85	35,34	-	-	-							-	-	-	-			5,89
19.02.17	24,00	*	162,94	160,44	2,50	86,40	51,06	35,34	-	-	-							-	-	-	-			5,90
20.02.17	24,00	*	162,96	160,46	2,50	86,00	50,94	35,07	-	-	-							-	-	-	-			5,85
21.02.17	24,00	*	160,88	158,42	2,46	86,03	50,86	35,18	-	-	-							-	-	-	-			5,80
Среднее	24,00	-	167,31	164,69	2,62	87,08	51,35	35,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13
Итого	720,00		5019,25	4940,77	78,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	183,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **183,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 24 ФЕВ 2017 г.