Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	101,99	91,14	10,85	88,92	56,69	32,23	7,00	5,00	3,05	9,69	-	-	10,02	-	10,02	-	88,52	-	0,86			3,91
24.01.17	24,00	-	101,38	89,57	11,81	88,37	55,83	32,54	7,00	5,00	3,02	10,76	-	-	11,12	-	11,12	-	87,98	-	0,95			3,97
25.01.17	24,00	-	99,83	88,45	11,38	88,39	55,10	33,29	7,00	5,00	3,05	10,30	-	-	10,66	-	10,66	-	88,05	-	0,91			3,96
26.01.17	24,00	-	100,95	90,61	10,34	87,74	55,27	32,47	7,00	5,00	3,05	9,29	-	-	9,56	-	9,56	-	87,12	-	0,81			3,86
27.01.17	24,00	-	61,01	55,96	5,05	83,79	55,10	28,69	7,00	5,00	1,26	11,79	-	-	12,02	-	12,02	-	65,07	-	0,77			2,03
28.01.17	24,00	-	88,82	80,60	8,22	82,60	52,27	30,33	7,00	5,00	2,25	11,11	-	-	11,44	-	11,44	-	79,06	-	0,88			3,12
29.01.17	24,00	-	102,35	88,22	14,13	83,43	53,16	30,27	7,00	5,00	2,77	12,95	-	-	13,34	-	13,34	-	83,12	-	1,08			3,85
30.01.17	24,00	-	100,92	88,47	12,45	83,56	53,34	30,22	7,00	5,00	2,75	11,59	-	-	11,94	-	11,94	-	83,32	-	0,97			3,71
31.01.17	24,00	-	52,69	48,37	4,32	80,69	53,13	27,56	7,00	5,00	0,86	13,49	-	-	13,75	-	13,75	-	60,76	-	0,82			1,68
01.02.17	24,00	-	86,34	77,20	9,14	79,91	50,08	29,83	7,00	5,00	2,24	10,17	-	-	10,48	-	10,48	-	78,75	-	0,80			3,04
02.02.17	24,00	-	100,34	88,47	11,87	83,27	52,61	30,66	7,00	5,00	2,85	10,31	-	-	10,61	-	10,61	-	82,93	-	0,85			3,71
03.02.17	24,00	-	101,56	89,40	12,16	83,47	53,13	30,34	7,00	5,00	2,83	10,83	-	-	11,16	-	11,16	-	83,12	-	0,90			3,73
04.02.17	24,00	-	101,40	89,80	11,60	83,54	53,32	30,22	7,00	5,00	2,82	10,45	-	-	10,77	-	10,77	-	83,16	-	0,87			3,69
05.02.17	24,00	-	102,53	88,09	14,44	83,45	52,53	30,92	7,00	5,00	2,82	13,32	-	-	13,72	-	13,72	-	83,15	-	1,11			3,93
06.02.17	24,00	-	90,52	76,44	14,08	84,60	51,23	33,37	7,00	5,00	2,91	13,11	-	-	13,34	-	13,34	-	64,11	-	0,84			3,75
07.02.17	24,00	-	84,58	68,11	16,47	86,86	50,31	36,55	7,00	5,00	3,05	15,48	-	-	15,72	-	15,72	-	56,53	-	0,88			3,93
08.02.17	24,00	-	87,17	72,78	14,39	90,20	53,06	37,14	7,00	5,00	3,21	13,26	-	-	13,49	-	13,49	-	60,24	-	0,80			4,01
09.02.17	24,00	-	88,67	74,26	14,41	90,58	54,01	36,57	7,00	5,00	3,21	13,25	-	-	13,48	-	13,48	-	61,30	-	0,81			4,03
10.02.17	24,00	-	89,85	75,81	14,04	90,63	54,71	35,92	7,00	5,00	3,20	12,92	-	-	13,12	-	13,12	-	62,15	-	0,80			4,00
11.02.17	24,00	-	90,59	75,76	14,83	90,91	55,48	35,43	7,00	5,00	3,19	13,71	-	-	13,96	-	13,96	-	62,35	-	0,85			4,04
12.02.17	24,00	-	90,22	72,87	17,35	90,76	55,29	35,47	7,00	5,00	3,18	16,26	-	-	16,53	-	16,53	-	61,06	-	0,99			4,17
13.02.17	24,00	-	91,89	77,62	14,27	90,30	55,92	34,38	7,00	5,00	3,14	13,06	-	-	13,30	-	13,30	-	63,02	-	0,82			3,96
14.02.17	24,00	-	93,62	79,61	14,01	89,52	56,62	32,90	7,00	5,00	3,07	12,80	-	-	13,04	-	13,04	-	63,43	-	0,81			3,88
15.02.17	24,00	-	92,66	80,01	12,65	88,62	55,84	32,78	7,00	5,00	3,03	11,34	-	-	11,55	-	11,55	-	63,25	-	0,72			3,75
16.02.17	24,00	-	91,68	76,59	15,09	87,49	55,08	32,41	7,00	5,00	2,95	13,83	-	-	14,08	-	14,08	-	61,72	-	0,85			3,81
17.02.17	24,00	-	92,25	76,44	15,81	86,44	54,78	31,66	7,00	5,00	2,91	14,56	-	-	14,81	-	14,81	-	60,62	-	0,89			3,79
18.02.17	24,00	-	92,63	76,98	15,65	86,52	54,78	31,74	7,00	5,00	2,93	14,36	-	-	14,60	-	14,60	-	60,77	-	0,87			3,80
19.02.17	24,00	-	93,21	76,93	16,28	86,53	55,21	31,32	7,00	5,00	2,90	14,99	-	-	15,23	-	15,23	-	61,37	-	0,92			3,83
20.02.17	24,00	-	92,54	77,48	15,06	86,44	55,14	31,30	7,00	5,00	2,90	13,74	-	-	13,97	-	13,97	-	61,11	-	0,84			3,74
21.02.17	24,00	-	91,06	74,56	16,50	84,61	53,80	30,81	7,00	5,00	2,79	15,31	-	-	15,56	-	15,56	-	59,52	-	0,91			3,70
Среднее	24,00	-	91,84	78,89	12,96	86,40	54,09	32,31	7,00	5,00	2,81	12,60	-	-	12,88	-	12,88	-	70,56	-	0,87	-	-	3,68
Итого	720,00		2755,25	2366,60	388,65						84,19	378,03	0,00	0,00	386,37	0,00	386,37	0,00			26,17	0,00	0,00	110,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	23006,79	19196,48	3732,95	-	3823,07	-	794,60	-	-
	22.02.17 02:00	25767,56	21585,35	4110,83	-	4209,27	-	904,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **386,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта