Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	93,40	81,04	12,36	88,70	54,56	34,14	7,00	5,00	2,81	12,36			12,61		12,61		85,77	-	1,06			3,87
24.01.17	24,00	-	91,20	79,67	11,53	88,14	53,63	34,51	7,00	5,00	2,78	11,53			11,77		11,77		85,75	-	0,99			3,77
25.01.17	24,00	-	90,87	78,67	12,20	88,17	52,64	35,53	7,00	5,00	2,84	12,20			12,45		12,45		84,60	-	1,03			3,88
26.01.17	24,00	-	92,74	80,91	11,83	87,49	52,86	34,63	7,00	5,00	2,83	11,83			12,07		12,07		85,27	-	1,01			3,84
27.01.17	24,00	-	52,91	47,91	5,00	84,76	53,02	31,74	7,00	5,00	1,61	5,00			5,10		5,10		66,68	-	0,33			1,94
28.01.17	24,00	-	80,60	70,94	9,66	82,90	49,83	33,07	7,00	5,00	2,42	9,66			9,86		9,86		74,98	-	0,72			3,15
29.01.17	24,00	-	92,03	79,10	12,93	83,21	51,08	32,13	7,00	5,00	2,57	12,93			13,19		13,19		80,65	-	1,04			3,62
30.01.17	24,00	-	90,32	79,28	11,04	83,35	51,29	32,06	7,00	5,00	2,56	11,04			11,27		11,27		81,55	-	0,90			3,46
31.01.17	24,00	-	48,20	43,25	4,95	81,72	51,34	30,38	7,00	5,00	1,40	4,95			5,05		5,05		63,39	-	0,31			1,72
01.02.17	24,00	-	77,27	68,00	9,27	80,43	47,80	32,63	7,00	5,00	2,32	9,27			9,46		9,46		70,62	-	0,65			2,97
02.02.17	24,00	-	90,73	79,51	11,22	83,06	50,40	32,66	7,00	5,00	2,62	11,22			11,45		11,45		80,94	-	0,91			3,53
03.02.17	24,00	-	91,63	80,01	11,62	83,25	51,00	32,25	7,00	5,00	2,62	11,62			11,86		11,86		80,25	-	0,93			3,55
04.02.17	24,00	-	91,39	79,96	11,43	83,33	51,29	32,04	7,00	5,00	2,59	11,43			11,66		11,66		80,97	-	0,93			3,52
05.02.17	24,00	-	92,57	78,60	13,97	83,23	50,77	32,46	7,00	5,00	2,58	13,97			14,26		14,26		81,18	-	1,13			3,72
06.02.17	24,00	-	89,00	77,20	11,80	84,50	49,72	34,78	7,00	5,00	2,71	11,80			12,04		12,04		82,36	-	0,97			3,68
07.02.17	24,00	-	88,74	75,98	12,76	86,68	48,98	37,70	7,00	5,00	2,91	12,76			13,02		13,02		83,69	-	1,07			3,98
08.02.17	24,00	-	90,58	78,88	11,70	89,95	51,44	38,51	7,00	5,00	3,08	11,70			11,94		11,94		87,35	-	1,02			4,10
09.02.17	24,00	-	92,02	80,21	11,81	90,33	52,46	37,87	7,00	5,00	3,06	11,81			12,05		12,05		88,60	-	1,05			4,11
10.02.17	24,00	-	92,64	81,24	11,40	90,39	53,05	37,34	7,00	5,00	3,08	11,40			11,63		11,63		87,13	-	0,99			4,07
11.02.17	24,00	-	93,46	81,86	11,60	90,65	53,63	37,02	7,00	5,00	3,07	11,60			11,84		11,84		87,81	-	1,02			4,09
12.02.17	24,00	-	95,14	81,50	13,64	90,48	53,57	36,91	7,00	5,00	3,06	13,64			13,92		13,92		87,45	-	1,19			4,25
13.02.17	24,00	-	93,58	83,11	10,47	90,03	54,38	35,65	7,00	5,00	2,99	10,47			10,68		10,68		88,29	-	0,92			3,91
14.02.17	24,00	-	95,92	84,71	11,21	89,23	55,22	34,01	7,00	5,00	2,90	11,21			11,44		11,44		88,07	-	0,99			3,89
15.02.17	24,00	-	94,78	83,98	10,80	88,40	54,73	33,67	7,00	5,00	2,85	10,80			11,02		11,02		87,03	-	0,94			3,79
16.02.17	24,00	-	94,08	82,94	11,14	87,20	53,84	33,36	7,00	5,00	2,80	11,14			11,37		11,37		85,50	-	0,95			3,75
17.02.17	24,00	-	94,51	83,49	11,02	86,21	53,66	32,55	7,00	5,00	2,74	11,02			11,24		11,24		84,57	-	0,93			3,68
18.02.17	24,00	-	96,27	83,76	12,51	86,29	53,61	32,68	7,00	5,00	2,76	12,51			12,77		12,77		84,70	-	1,06			3,82
19.02.17	24,00	-	96,85	84,28	12,57	86,32	54,11	32,21	7,00	5,00	2,74	12,57			12,83		12,83		84,51	-	1,06			3,80
20.02.17	24,00	-	95,21	83,91	11,30	86,22	54,19	32,03	7,00	5,00	2,71	11,30			11,53		11,53		84,71	-	0,96			3,67
21.02.17	24,00	-	92,61	82,20	10,41	84,23	52,88	31,35	7,00	5,00	2,60	10,41			10,62		10,62		82,45	-	0,86			3,46
Среднее	24,00	-	89,04	77,87	11,17	86,30	52,37	33,93	7,00	5,00	2,69	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	82,56	-	0,93	-	-	3,62
Итого	720,00		2671,25	2336,10	335,15						80,63	335,15	0,00	0,00	341,99	0,00	341,99	0,00			27,66	0,00	0,00	108,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	35320,28	29547,95	4505,67	-	4598,55	-	1292,70		
	22.02.17 02:00	37992,68	31903,87	4532,12	-	4625,00	-	1400,34	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **341,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел учета
Эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 24 02 17 г.

печать энергосбыта