Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0217.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3339 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,30292
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0847
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	98,11	78,25	19,86	86,02	47,18	38,84	7,00	5,00	3,25	17,45	-	-	18,01	-	18,01	-	85,71	-	1,49			4,75
24.01.17	24,00	-	95,37	76,67	18,70	85,47	46,61	38,86	7,00	5,00	3,15	16,75	-	-	17,27	-	17,27	-	85,06	-	1,43			4,58
25.01.17	24,00	-	96,74	75,53	21,21	85,49	45,83	39,66	7,00	5,00	3,18	19,05	-	-	19,67	-	19,67	-	85,18	-	1,63			4,81
26.01.17	24,00	-	98,43	77,28	21,15	84,94	45,74	39,20	7,00	5,00	3,22	19,01	-	-	19,61	-	19,61	-	84,48	-	1,61			4,83
27.01.17	24,00	-	60,43	59,81	0,62	80,99	46,69	34,30	7,00	5,00	0,74	22,93	-	-	23,34	-	23,34	-	59,49	-	1,36			2,10
28.01.17	24,00	-	87,87	70,71	17,16	79,04	43,35	35,69	7,00	5,00	2,33	19,95	-	-	20,47	-	20,47	-	77,52	-	1,55			3,88
29.01.17	24,00	-	97,53	74,91	22,62	80,80	44,05	36,75	7,00	5,00	2,85	21,48	-	-	22,09	-	22,09	-	80,44	-	1,73			4,58
30.01.17	24,00	-	94,94	74,52	20,42	80,89	44,18	36,71	7,00	5,00	2,85	19,13	-	-	19,69	-	19,69	-	80,59	-	1,54			4,39
31.01.17	24,00	-	54,84	54,84	0,00	77,11	44,98	32,13	7,00	5,00	0,51	21,44	-	-	21,80	-	21,80	-	58,27	-	1,25			1,76
01.02.17	24,00	-	86,33	67,88	18,45	76,49	41,44	35,05	7,00	5,00	2,18	21,48	-	-	22,03	-	22,03	-	75,19	-	1,61			3,79
02.02.17	24,00	-	96,61	75,75	20,86	80,58	43,77	36,81	7,00	5,00	2,89	19,71	-	-	20,27	-	20,27	-	80,22	-	1,58			4,47
03.02.17	24,00	-	95,76	76,69	19,07	80,81	44,40	36,41	7,00	5,00	2,94	17,31	-	-	17,81	-	17,81	-	80,43	-	1,39			4,33
04.02.17	24,00	-	95,81	76,77	19,04	80,89	44,65	36,24	7,00	5,00	2,93	17,31	-	-	17,80	-	17,80	-	80,52	-	1,39			4,32
05.02.17	24,00	-	100,05	74,85	25,20	80,85	44,10	36,75	7,00	5,00	2,91	23,37	-	-	24,07	-	24,07	-	80,52	-	1,88			4,79
06.02.17	24,00	-	93,81	73,18	20,63	81,88	43,13	38,75	7,00	5,00	2,99	18,84	-	-	19,40	-	19,40	-	81,76	-	1,54			4,53
07.02.17	24,00	-	93,93	71,86	22,07	83,88	42,42	41,46	7,00	5,00	3,13	20,27	-	-	20,90	-	20,90	-	83,83	-	1,70			4,83
08.02.17	24,00	-	94,32	74,12	20,20	87,05	44,47	42,58	7,00	5,00	3,33	18,38	-	-	18,96	-	18,96	-	86,77	-	1,59			4,92
09.02.17	24,00	-	96,41	75,35	21,06	87,51	45,40	42,11	7,00	5,00	3,34	19,27	-	-	19,92	-	19,92	-	87,15	-	1,68			5,02
10.02.17	24,00	-	95,60	75,87	19,73	87,59	45,94	41,65	7,00	5,00	3,31	18,16	-	-	18,78	-	18,78	-	87,24	-	1,58			4,89
11.02.17	24,00	-	96,94	76,41	20,53	87,89	46,43	41,46	7,00	5,00	3,34	18,78	-	-	19,40	-	19,40	-	87,45	-	1,64			4,98
12.02.17	24,00	-	99,31	75,92	23,39	87,77	46,25	41,52	7,00	5,00	3,32	21,64	-	-	22,36	-	22,36	-	87,24	-	1,89			5,21
13.02.17	24,00	-	100,54	77,84	22,70	87,42	47,06	40,36	7,00	5,00	3,33	20,73	-	-	21,42	-	21,42	-	86,96	-	1,80			5,13
14.02.17	24,00	-	99,45	79,49	19,96	86,72	47,99	38,73	7,00	5,00	3,26	18,03	-	-	18,61	-	18,61	-	86,09	-	1,56			4,81
15.02.17	24,00	-	98,10	78,31	19,79	85,89	47,60	38,29	7,00	5,00	3,17	17,96	-	-	18,51	-	18,51	-	85,54	-	1,54			4,70
16.02.17	24,00	-	95,65	77,28	18,37	84,75	46,81	37,94	7,00	5,00	3,10	16,51	-	-	17,03	-	17,03	-	84,11	-	1,39			4,49
17.02.17	24,00	-	97,71	77,77	19,94	83,80	46,64	37,16	7,00	5,00	3,06	18,12	-	-	18,69	-	18,69	-	83,36	-	1,51			4,57
18.02.17	24,00	-	98,51	78,03	20,48	83,87	46,57	37,30	7,00	5,00	3,08	18,56	-	-	19,12	-	19,12	-	83,51	-	1,55			4,63
19.02.17	24,00	-	99,75	78,35	21,40	83,91	46,80	37,11	7,00	5,00	3,06	19,67	-	-	20,27	-	20,27	-	83,58	-	1,65			4,71
20.02.17	24,00	-	97,50	78,07	19,43	83,42	46,74	36,68	7,00	5,00	3,03	17,57	-	-	18,10	-	18,10	-	83,04	-	1,46			4,49
21.02.17	24,00	-	97,17	76,39	20,78	81,56	45,71	35,85	7,00	5,00	2,90	19,07	-	-	19,62	-	19,62	-	80,52	-	1,54			4,44
Среднее	24,00	-	93,78	74,62	19,16	83,51	45,43	38,08	7,00	5,00	2,89	19,26	-	-	19,83	-	19,83	-	81,73	-	1,57	-	-	4,46
Итого	720,00		2813,52	2238,70	574,82						86,67	577,93	0,00	0,00	595,02	0,00	595,02	0,00			47,06	0,00	0,00	133,73

trвс7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **595,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.