Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10023.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	101,62	88,86	12,76	85,05	57,86	27,19	7,00	5,00	2,71	13,28	-	-	13,49	-	13,49	-	60,01	-	0,80			3,51
24.01.17	24,00	-	99,72	86,95	12,77	84,52	57,04	27,48	7,00	5,00	2,68	13,46	-	-	13,67	-	13,67	-	58,88	-	0,79			3,47
25.01.17	24,00	-	98,31	83,19	15,12	84,48	56,38	28,10	7,00	5,00	2,70	15,77	-	-	16,01	-	16,01	-	58,05	-	0,92			3,62
26.01.17	24,00	-	100,42	86,38	14,04	84,02	56,30	27,72	7,00	5,00	2,73	14,55	-	-	14,79	-	14,79	-	58,21	-	0,85			3,58
27.01.17	23,00	-	57,40	50,99	6,41	81,30	54,98	26,32	7,00	5,00	0,95	17,68	-	-	17,90	-	17,90	-	51,68	-	0,91			1,86
28.01.17	24,00	-	84,10	70,18	13,92	78,52	51,90	26,62	7,00	5,00	1,99	17,81	-	-	18,05	-	18,05	-	54,36	-	0,97			2,96
29.01.17	24,00	-	96,35	78,47	17,88	79,86	54,05	25,81	7,00	5,00	2,43	18,73	-	-	18,96	-	18,96	-	54,55	-	1,02			3,45
30.01.17	24,00	-	96,23	80,37	15,86	79,92	54,05	25,87	7,00	5,00	2,43	16,73	-	-	16,95	-	16,95	-	54,91	-	0,92			3,35
31.01.17	24,00	-	59,80	56,28	3,52	78,04	52,42	25,62	7,00	5,00	0,90	16,38	-	-	16,58	-	16,58	-	49,48	-	0,81			1,72
01.02.17	24,00	-	79,03	65,45	13,58	75,96	49,51	26,45	7,00	5,00	1,93	15,91	-	-	16,12	-	16,12	-	52,39	-	0,83			2,77
02.02.17	24,00	-	95,30	79,88	15,42	79,61	53,27	26,34	7,00	5,00	2,44	16,48	-	-	16,72	-	16,72	-	54,52	-	0,90			3,34
03.02.17	24,00	-	96,14	82,31	13,83	79,85	53,85	26,00	7,00	5,00	2,42	15,05	-	-	15,24	-	15,24	-	55,24	-	0,83			3,25
04.02.17	24,00	-	96,24	82,62	13,62	79,92	54,08	25,84	7,00	5,00	2,42	14,56	-	-	14,76	-	14,76	-	55,37	-	0,81			3,23
05.02.17	24,00	-	93,91	73,68	20,23	79,85	53,55	26,30	7,00	5,00	2,42	20,91	-	-	21,18	-	21,18	-	54,02	-	1,13			3,56
06.02.17	24,00	-	92,06	75,77	16,29	80,76	52,70	28,06	7,00	5,00	2,53	16,98	-	-	17,20	-	17,20	-	53,82	-	0,91			3,44
07.02.17	24,00	-	90,44	73,92	16,52	82,65	52,43	30,22	7,00	5,00	2,68	17,25	-	-	17,48	-	17,48	-	53,73	-	0,93			3,60
08.02.17	24,00	-	93,96	77,70	16,26	85,95	55,05	30,90	7,00	5,00	2,85	16,88	-	-	17,13	-	17,13	-	56,60	-	0,96			3,81
09.02.17	24,00	-	95,36	79,43	15,93	86,42	56,12	30,30	7,00	5,00	2,85	16,42	-	-	16,66	-	16,66	-	57,40	-	0,95			3,79
10.02.17	24,00	-	96,64	82,66	13,98	86,53	56,72	29,81	7,00	5,00	2,84	14,46	-	-	14,67	-	14,67	-	58,03	-	0,84			3,68
11.02.17	24,00	-	97,42	82,15	15,27	86,87	57,43	29,44	7,00	5,00	2,82	15,83	-	-	16,07	-	16,07	-	58,59	-	0,93			3,75
12.02.17	24,00	-	96,73	80,61	16,12	86,77	57,31	29,46	7,00	5,00	2,81	16,64	-	-	16,91	-	16,91	-	58,22	-	0,97			3,78
13.02.17	24,00	-	98,70	84,51	14,19	86,45	57,93	28,52	7,00	5,00	2,78	14,70	-	-	14,93	-	14,93	-	59,02	-	0,87			3,64
14.02.17	24,00	-	100,80	88,48	12,32	85,83	58,63	27,20	7,00	5,00	2,71	12,73	-	-	12,94	-	12,94	-	59,82	-	0,76			3,47
15.02.17	24,00	-	99,44	85,65	13,79	84,90	57,84	27,06	7,00	5,00	2,64	14,43	-	-	14,64	-	14,64	-	59,02	-	0,86			3,49
16.02.17	24,00	-	98,18	83,62	14,56	83,86	56,74	27,12	7,00	5,00	2,63	15,10	-	-	15,34	-	15,34	-	57,55	-	0,87			3,49
17.02.17	24,00	-	98,96	83,97	14,99	82,86	56,62	26,24	7,00	5,00	2,56	15,51	-	-	15,71	-	15,71	-	57,82	-	0,90			3,45
18.02.17	24,00	-	98,99	80,59	18,40	82,92	56,64	26,28	7,00	5,00	2,56	18,89	-	-	19,18	-	19,18	-	57,53	-	1,09			3,65
19.02.17	24,00	-	99,48	83,21	16,27	82,95	56,69	26,26	7,00	5,00	2,57	16,81	-	-	17,06	-	17,06	-	57,62	-	0,97			3,54
20.02.17	24,00	-	99,16	85,15	14,01	82,48	56,43	26,05	7,00	5,00	2,55	14,45	-	-	14,68	-	14,68	-	57,60	-	0,83			3,38
21.02.17	24,00	-	96,22	83,29	12,93	80,84	55,17	25,67	7,00	5,00	2,43	13,60	-	-	13,81	-	13,81	-	55,62	-	0,76			3,19
Среднее	23,97	-	93,57	79,21	14,36	82,66	55,32	27,34	7,00	5,00	2,47	15,93	-	-	16,16	-	16,16	-	56,32	-	0,90	-	-	3,36
Итого	719,00		2807,11	2376,32	430,79						73,95	477,98	0,00	0,00	484,83	0,00	484,83	0,00			26,87	0,00	0,00	100,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	72634,43	64088,56	9647,65	-	9848,27	-	1514,02	-	-
	22.02.17 02:00	75435,17	66475,81	10125,46	-	10332,92	-	1613,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **484,83** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» г.