Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	150,58	149,15	1,43	86,75	51,69	35,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
24.01.17	24,00	*	147,94	146,31	1,63	86,28	51,22	35,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
25.01.17	24,00	*	145,47	144,32	1,15	86,22	50,48	35,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,27
26.01.17	24,00	*	148,52	147,45	1,08	85,93	50,53	35,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
27.01.17	24,00	*	105,37	104,68	0,68	83,73	51,11	32,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
28.01.17	24,00	*	112,05	110,92	1,14	78,77	45,63	33,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
29.01.17	24,00	*	137,44	136,24	1,21	81,52	47,60	33,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
30.01.17	24,00	*	136,36	134,98	1,38	81,60	47,64	33,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
31.01.17	24,00	*	90,06	89,38	0,68	79,77	47,64	32,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
01.02.17	24,00	*	107,53	106,74	0,79	75,91	43,58	32,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
02.02.17	24,00	*	132,26	131,12	1,14	81,48	46,38	35,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
03.02.17	24,00	*	140,31	138,98	1,33	81,60	47,63	33,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
04.02.17	24,00	*	141,89	140,82	1,07	81,69	48,27	33,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,80
05.02.17	24,00	*	139,37	138,30	1,08	81,62	47,92	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
06.02.17	24,00	*	135,21	134,22	0,99	82,42	46,72	35,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,88
07.02.17	24,00	*	132,97	131,84	1,13	84,38	45,82	38,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
08.02.17	24,00	*	137,41	136,53	0,89	87,90	47,89	40,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
09.02.17	24,00	*	140,74	139,69	1,05	88,42	48,84	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
10.02.17	24,00	*	143,32	142,15	1,17	88,44	49,42	39,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,66
11.02.17	24,00	*	145,36	144,13	1,24	88,84	50,34	38,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
12.02.17	24,00	*	144,31	143,02	1,29	88,70	50,19	38,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
13.02.17	24,00	*	147,75	146,09	1,66	88,32	50,83	37,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,63
14.02.17	24,00	*	151,03	148,96	2,07	87,76	51,87	35,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,54
15.02.17	24,00	*	149,12	147,17	1,95	86,61	51,57	35,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,34
16.02.17	24,00	*	147,11	145,03	2,07	85,92	51,07	34,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
17.02.17	24,00	*	147,94	145,86	2,08	84,62	50,79	33,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
18.02.17	24,00	*	148,45	146,50	1,96	84,65	50,79	33,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
19.02.17	24,00	*	149,07	147,10	1,97	84,65	51,06	33,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,12
20.02.17	24,00	*	149,18	147,24	1,94	84,49	51,26	33,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,07
21.02.17	24,00	*	145,97	144,02	1,95	83,42	50,54	32,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,91
Среднее	24,00	-	138,34	136,96	1,37	84,41	49,21	35,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,96
Итого	720,00		4150,09	4108,91	41,18						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	148,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.