Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36504
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36504-ч(с)-0217.txt

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	209,87	204,87	5,00	87,77	52,12	35,65	-	-	-							-	-	-	-			7,76
24.01.17	24,00	*	205,77	200,89	4,87	87,36	51,65	35,71	-	-	-							-	-	-	-			7,61
25.01.17	24,00	*	202,94	198,07	4,87	87,38	50,94	36,44	-	-	-							-	-	-	-			7,66
26.01.17	24,00	*	208,19	203,24	4,96	86,80	50,91	35,89	-	-	-							-	-	-	-			7,74
27.01.17	24,00	*	126,62	123,86	2,75	84,62	51,15	33,47	-	-	-							-	-	-	-			4,38
28.01.17	24,00	*	179,55	175,96	3,59	81,26	47,42	33,84	-	-	-							-	-	-	-			6,25
29.01.17	24,00	*	204,09	199,56	4,52	82,43	48,90	33,52	-	-	-							-	-	-	-			7,08
30.01.17	24,00	*	203,63	198,94	4,68	82,63	49,02	33,61	-	-	-							-	-	-	-			7,09
31.01.17	24,00	*	116,10	114,27	1,83	80,36	49,08	31,27	-	-	-							-	-	-	-			3,72
01.02.17	24,00	*	171,75	168,38	3,37	78,77	45,39	33,38	-	-	-							-	-	-	-			5,89
02.02.17	24,00	*	204,76	200,77	3,99	82,00	47,96	34,04	-	-	-							-	-	-	-			7,17
03.02.17	24,00	*	206,58	202,21	4,36	81,45	47,59	33,86	-	-	-							-	-	-	-			7,21
04.02.17	24,00	*	206,71	202,55	4,16	82,55	49,04	33,51	-	-	-							-	-	-	-			7,14
05.02.17	24,00	*	202,96	198,51	4,45	82,59	48,78	33,81	-	-	-							-	-	-	-			7,09
06.02.17	24,00	*	198,12	193,88	4,24	83,73	47,93	35,80	-	-	-							-	-	-	-			7,31
07.02.17	24,00	*	195,29	190,76	4,53	85,26	46,58	38,68	-	-	-							-	-	-	-			7,78
08.02.17	24,00	*	201,92	197,20	4,72	89,14	49,22	39,92	-	-	-							-	-	-	-			8,31
09.02.17	24,00	*	204,74	199,88	4,86	89,37	49,69	39,67	-	-	-							-	-	-	-			8,38
10.02.17	24,00	*	207,26	202,80	4,46	89,65	50,65	38,99	-	-	-							-	-	-	-			8,33
11.02.17	24,00	*	209,06	204,66	4,40	89,84	51,20	38,64	-	-	-							-	-	-	-			8,32
12.02.17	24,00	*	208,40	203,74	4,65	89,81	51,25	38,57	-	-	-							-	-	-	-			8,29
13.02.17	24,00	*	212,54	207,55	4,99	89,38	52,10	37,28	-	-	-							-	-	-	-			8,20
14.02.17	24,00	*	189,35	184,84	4,51	87,69	51,72	35,96	-	-	-							-	-	-	-			7,06
15.02.17	24,00	*	214,50	209,53	4,98	87,47	52,34	35,13	-	-	-							-	-	-	-			7,81
16.02.17	24,00	*	211,61	207,04	4,57	86,43	51,77	34,65	-	-	-							-	-	-	-			7,58
17.02.17	24,00	*	213,31	208,53	4,77	85,31	51,54	33,77	-	-	-							-	-	-	-			7,46
18.02.17	24,00	*	214,14	209,36	4,78	85,62	52,03	33,58	-	-	-							-	-	-	-			7,46
19.02.17	24,00	*	215,23	210,68	4,54	85,54	52,23	33,31	-	-	-							-	-	-	-			7,42
20.02.17	24,00	*	214,12	209,52	4,60	84,60	51,59	33,00	-	-	-							-	-	-	-			7,32
21.02.17	24,00	*	209,29	205,08	4,21	83,63	51,04	32,59	-	-	-							-	-	-	-			7,05
Среднее	24,00	-	198,95	194,57	4,37	85,35	50,10	35,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,26
Итого	720,00		5968,36	5837,13	131,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	217,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.