Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	84,58	70,00	14,58	88,06	46,33	41,73	7,00	5,00	2,97	14,18	-	-	14,67	-	14,67	-	87,62	-	1,24			4,21
24.01.17	24,00	-	83,44	69,06	14,38	87,94	45,87	42,07	7,00	5,00	2,97	13,75	-	-	14,20	-	14,20	-	87,51	-	1,21			4,17
25.01.17	24,00	-	82,60	69,07	13,53	87,82	45,23	42,59	7,00	5,00	3,00	13,01	-	-	13,45	-	13,45	-	87,44	-	1,14			4,13
26.01.17	24,00	-	85,92	69,19	16,73	86,77	44,95	41,82	7,00	5,00	2,96	16,19	-	-	16,71	-	16,71	-	85,98	-	1,39			4,35
27.01.17	24,00	-	85,26	69,82	15,44	84,98	45,21	39,77	7,00	5,00	2,83	14,95	-	-	15,45	-	15,45	-	84,60	-	1,27			4,09
28.01.17	24,00	-	84,93	69,32	15,61	83,57	44,83	38,74	7,00	5,00	2,74	15,18	-	-	15,62	-	15,62	-	82,78	-	1,26			4,00
29.01.17	24,00	-	86,22	69,17	17,05	82,24	44,18	38,06	7,00	5,00	2,69	16,45	-	-	16,94	-	16,94	-	81,89	-	1,35			4,04
30.01.17	24,00	-	85,93	70,02	15,91	82,27	44,45	37,82	7,00	5,00	2,70	15,41	-	-	15,84	-	15,84	-	81,89	-	1,26			3,96
31.01.17	24,00	-	87,10	70,52	16,58	82,33	44,67	37,66	7,00	5,00	2,72	15,91	-	-	16,40	-	16,40	-	81,95	-	1,31			4,02
01.02.17	24,00	-	85,84	69,98	15,86	82,22	44,10	38,12	7,00	5,00	2,73	15,26	-	-	15,72	-	15,72	-	81,83	-	1,25			3,98
02.02.17	24,00	-	84,41	69,50	14,91	82,47	43,85	38,62	7,00	5,00	2,74	14,32	-	-	14,76	-	14,76	-	82,06	-	1,18			3,92
03.02.17	24,00	-	84,98	69,70	15,28	81,80	43,87	37,93	7,00	5,00	2,70	14,64	-	-	15,07	-	15,07	-	81,44	-	1,19			3,90
04.02.17	24,00	-	87,41	70,04	17,37	81,96	44,33	37,63	7,00	5,00	2,70	16,70	-	-	17,18	-	17,18	-	81,59	-	1,37			4,06
05.02.17	24,00	-	86,35	69,27	17,08	82,10	44,05	38,05	7,00	5,00	2,70	16,33	-	-	16,84	-	16,84	-	81,77	-	1,34			4,04
06.02.17	24,00	-	87,61	70,37	17,24	82,71	43,13	39,58	7,00	5,00	2,85	16,55	-	-	17,06	-	17,06	-	82,43	-	1,37			4,21
07.02.17	24,00	-	88,19	72,41	15,78	87,36	44,16	43,20	7,00	5,00	3,20	14,93	-	-	15,46	-	15,46	-	87,34	-	1,31			4,51
08.02.17	24,00	-	80,27	68,71	11,56	90,51	47,96	42,55	7,00	5,00	2,78	13,35	-	-	13,80	-	13,80	-	90,04	-	1,20			3,98
09.02.17	24,00	-	90,02	73,01	17,01	90,44	46,61	43,83	7,00	5,00	3,35	15,44	-	-	16,01	-	16,01	-	90,07	-	1,39			4,74
10.02.17	24,00	-	89,35	73,38	15,97	90,90	47,20	43,70	7,00	5,00	3,33	14,69	-	-	15,22	-	15,22	-	90,53	-	1,33			4,66
11.02.17	24,00	-	90,27	73,95	16,32	91,04	47,37	43,67	7,00	5,00	3,32	15,48	-	-	16,03	-	16,03	-	90,67	-	1,41			4,72
12.02.17	24,00	-	91,04	74,02	17,02	91,03	47,47	43,56	7,00	5,00	3,31	16,23	-	-	16,83	-	16,83	-	90,62	-	1,47			4,78
13.02.17	24,00	-	90,46	74,53	15,93	90,46	47,84	42,62	7,00	5,00	3,25	15,27	-	-	15,81	-	15,81	-	90,04	-	1,38			4,62
14.02.17	24,00	-	88,91	74,52	14,39	89,15	48,08	41,07	7,00	5,00	3,13	13,68	-	-	14,16	-	14,16	-	88,51	-	1,21			4,35
15.02.17	24,00	-	91,33	75,32	16,01	87,63	47,76	39,87	7,00	5,00	3,08	15,31	-	-	15,85	-	15,85	-	87,25	-	1,34			4,41
16.02.17	24,00	-	90,09	74,34	15,75	85,92	46,85	39,07	7,00	5,00	2,98	15,03	-	-	15,50	-	15,50	-	85,20	-	1,28			4,26
17.02.17	24,00	-	90,62	74,27	16,35	84,99	46,86	38,13	7,00	5,00	2,93	15,36	-	-	15,85	-	15,85	-	84,60	-	1,30			4,23
18.02.17	24,00	-	90,24	74,41	15,83	85,06	47,03	38,03	7,00	5,00	2,95	14,59	-	-	15,08	-	15,08	-	84,72	-	1,24			4,18
19.02.17	24,00	-	92,73	74,47	18,26	85,30	47,27	38,03	7,00	5,00	2,94	17,07	-	-	17,62	-	17,62	-	84,94	-	1,45			4,39
20.02.17	24,00	-	62,87	49,74	13,13	84,86	46,99	37,87	7,00	5,00	1,63	16,33	-	-	16,82	-	16,82	-	84,12	-	1,38			3,00
21.02.17	24,00	-	92,07	75,60	16,47	84,84	47,33	37,51	7,00	5,00	2,95	15,25	-	-	15,72	-	15,72	-	84,41	-	1,29			4,24
Среднее	24,00	-	86,70	70,92	15,78	85,96	45,86	40,10	7,00	5,00	2,90	15,23	-	-	15,72	-	15,72	-	85,53	-	1,30	-	-	4,21
Итого	720,00		2601,04	2127,71	473,33						87,09	456,84	0,00	0,00	471,67	0,00	471,67	0,00			39,07	0,00	0,00	126,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	64663,89	52606,08	14904,45	-	15235,77	-	2089,08	-	-
	22.02.17 03:00	67262,26	54731,34	15361,02	-	15707,16	-	2215,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **471,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 24 ФЕВ 2017 г.