Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	88,92	88,85	0,07	89,19	50,93	38,26	7,00	5,00	3,41	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	74,73	0,00	0,01			3,41
24.01.17	24,00	-	88,12	88,05	0,07	89,03	50,46	38,57	7,00	5,00	3,40	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	78,56	0,00	0,01			3,41
25.01.17	24,00	-	87,90	87,88	0,02	88,90	49,57	39,33	7,00	5,00	3,46	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	78,87	0,00	0,00			3,46
26.01.17	24,00	-	88,18	88,14	0,04	87,87	49,18	38,69	7,00	5,00	3,42	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	73,86	0,00	0,00			3,42
27.01.17	24,00	-	88,90	88,87	0,03	85,98	49,04	36,94	7,00	5,00	3,29	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	68,15	0,00	0,00			3,29
28.01.17	24,00	-	88,54	88,50	0,04	84,57	48,92	35,65	7,00	5,00	3,16	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	65,11	0,00	0,00			3,16
29.01.17	24,00	-	88,66	88,45	0,21	83,13	48,10	35,03	7,00	5,00	3,11	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	79,12	0,00	0,01			3,12
30.01.17	24,00	-	89,47	89,42	0,05	83,19	48,25	34,94	7,00	5,00	3,13	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	73,34	0,00	0,00			3,13
31.01.17	24,00	-	90,43	90,42	0,01	83,22	48,52	34,70	7,00	5,00	3,14	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	67,88	0,00	0,00			3,14
01.02.17	24,00	-	89,61	89,60	0,01	83,11	48,38	34,73	7,00	5,00	3,12	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	72,47	0,00	0,00			3,12
02.02.17	24,00	-	88,90	88,84	0,06	83,40	47,81	35,59	7,00	5,00	3,17	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	70,29	0,00	0,00			3,17
03.02.17	24,00	-	89,31	89,21	0,10	82,69	47,31	35,38	7,00	5,00	3,17	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	72,37	0,00	0,00			3,17
04.02.17	24,00	-	89,72	89,66	0,06	82,87	47,75	35,12	7,00	5,00	3,16	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	70,55	0,00	0,00			3,16
05.02.17	24,00	-	88,70	88,69	0,01	83,00	47,38	35,62	7,00	5,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,48	0,00	0,00			3,16
06.02.17	24,00	-	88,26	88,24	0,02	83,78	46,49	37,29	7,00	5,00	3,30	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	62,35	0,00	0,00			3,30
07.02.17	24,00	-	88,91	88,91	0,00	88,73	47,40	41,33	7,00	5,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,24	0,00	0,00			3,68
08.02.17	24,00	-	89,87	89,87	0,00	92,06	49,03	43,03	7,00	5,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26,33	0,00	0,00			3,87
09.02.17	24,00	-	89,84	89,83	0,01	91,89	48,95	42,94	7,00	5,00	3,87	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	76,59	0,00	0,00			3,87
10.02.17	24,00	-	90,24	90,23	0,01	92,36	49,69	42,67	7,00	5,00	3,86	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	70,55	0,00	0,00			3,86
11.02.17	24,00	-	90,34	90,34	0,00	92,48	50,28	42,20	7,00	5,00	3,82	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	78,49	0,00	0,00			3,82
12.02.17	24,00	-	90,28	90,26	0,02	92,47	50,45	42,02	7,00	5,00	3,80	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	63,42	0,00	0,00			3,80
13.02.17	24,00	-	90,65	90,65	0,00	91,89	50,83	41,06	7,00	5,00	3,73	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	42,33	0,00	0,00			3,73
14.02.17	24,00	-	90,89	90,77	0,12	90,55	51,10	39,45	7,00	5,00	3,59	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	-	86,08	0,00	0,01			3,60
15.02.17	24,00	-	91,32	91,31	0,01	88,94	50,85	38,09	7,00	5,00	3,48	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	74,35	0,00	0,00			3,48
16.02.17	24,00	-	90,74	90,73	0,01	87,21	49,87	37,34	7,00	5,00	3,39	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	75,12	0,00	0,00			3,39
17.02.17	24,00	-	91,04	91,02	0,02	86,22	49,77	36,45	7,00	5,00	3,32	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	60,40	0,00	0,00			3,32
18.02.17	24,00	-	91,30	91,30	0,00	86,29	50,10	36,19	7,00	5,00	3,31	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	39,97	0,00	0,00			3,31
19.02.17	24,00	-	91,51	91,44	0,07	86,52	50,38	36,14	7,00	5,00	3,31	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	78,53	0,00	0,00			3,32
20.02.17	24,00	-	91,83	91,78	0,05	86,19	50,46	35,73	7,00	5,00	3,29	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	79,79	0,00	0,00			3,29
21.02.17	24,00	-	90,94	90,92	0,02	86,17	49,85	36,32	7,00	5,00	3,31	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	61,96	0,00	0,00			3,31
Среднее	24,00	-	89,78	89,74	0,04	87,13	49,24	37,89	7,00	5,00	3,41	0,08	-	-	0,08	-	0,08	-	65,64	-	0,00	-	-	3,41
Итого	720,00		2693,32	2692,18	1,14						102,21	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00			0,05	0,00	0,00	102,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	52847,88	51880,57	83,31	0,00	83,33	0,00	1264,07	-	
	22.02.17 03:00	55537,65	54569,20	85,65	0,00	85,67	0,00	1366,18	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.