Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | - | 142,45 | 125,24 | 17,21 | 88,85 | 51,10 | 37,75 | 7,00 | 5,00 | 4,72 | 17,40 | - | - | 17,97 | - | 17,97 | - | 88,81 | - | 1,55 | | | 6,26 |
| 24.01.17 | 24,00 | - | 141,34 | 122,72 | 18,62 | 88,71 | 50,55 | 38,16 | 7,00 | 5,00 | 4,67 | 18,89 | - | - | 19,54 | - | 19,54 | - | 88,69 | - | 1,68 | | | 6,34 |
| 25.01.17 | 24,00 | - | 140,12 | 122,08 | 18,04 | 88,58 | 49,88 | 38,70 | 7,00 | 5,00 | 4,73 | 18,09 | - | - | 18,72 | - | 18,72 | - | 88,59 | - | 1,60 | | | 6,33 |
| 26.01.17 | 24,00 | - | 141,62 | 122,32 | 19,30 | 87,58 | 49,73 | 37,85 | 7,00 | 5,00 | 4,65 | 19,21 | - | - | 19,84 | - | 19,84 | - | 87,35 | - | 1,68 | | | 6,33 |
| 27.01.17 | 24,00 | - | 142,80 | 124,07 | 18,73 | 85,68 | 49,61 | 36,07 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | 18,63 | - | - | 19,25 | - | 19,25 | - | 85,68 | - | 1,60 | | | 6,09 |
| 28.01.17 | 24,00 | - | 142,94 | 123,20 | 19,74 | 84,27 | 49,04 | 35,23 | 7,00 | 5,00 | 4,37 | 19,54 | - | - | 20,18 | - | 20,18 | - | 83,89 | - | 1,64 | | | 6,01 |
| 29.01.17 | 24,00 | - | 144,48 | 122,66 | 21,82 | 82,87 | 48,38 | 34,49 | 7,00 | 5,00 | 4,24 | 21,68 | - | - | 22,37 | - | 22,37 | - | 82,96 | - | 1,80 | | | 6,04 |
| 30.01.17 | 24,00 | - | 144,48 | 125,19 | 19,29 | 82,92 | 48,82 | 34,10 | 7,00 | 5,00 | 4,27 | 19,27 | - | - | 19,87 | - | 19,87 | - | 82,94 | - | 1,60 | | | 5,87 |
| 31.01.17 | 24,00 | - | 146,67 | 127,85 | 18,82 | 82,93 | 49,11 | 33,82 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 18,86 | - | - | 19,43 | - | 19,43 | - | 82,92 | - | 1,57 | | | 5,89 |
| 01.02.17 | 24,00 | - | 143,57 | 125,88 | 17,69 | 82,83 | 48,74 | 34,09 | 7,00 | 5,00 | 4,29 | 17,70 | - | - | 18,24 | - | 18,24 | - | 82,82 | - | 1,47 | | | 5,76 |
| 02.02.17 | 24,00 | - | 142,04 | 123,99 | 18,05 | 83,11 | 48,39 | 34,72 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 18,03 | - | - | 18,58 | - | 18,58 | - | 83,06 | - | 1,50 | | | 5,81 |
| 03.02.17 | 24,00 | - | 143,03 | 124,83 | 18,20 | 82,42 | 48,38 | 34,04 | 7,00 | 5,00 | 4,26 | 18,10 | - | - | 18,64 | - | 18,64 | - | 82,43 | - | 1,49 | | | 5,75 |
| 04.02.17 | 24,00 | - | 145,45 | 125,79 | 19,66 | 82,59 | 48,45 | 34,14 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 19,46 | - | - | 20,06 | - | 20,06 | - | 82,60 | - | 1,61 | | | 5,92 |
| 05.02.17 | 24,00 | - | 144,53 | 122,91 | 21,62 | 82,76 | 47,67 | 35,09 | 7,00 | 5,00 | 4,32 | 21,56 | - | - | 22,23 | - | 22,23 | - | 82,86 | - | 1,79 | | | 6,10 |
| 06.02.17 | 24,00 | - | 142,56 | 122,08 | 20,48 | 83,53 | 46,77 | 36,76 | 7,00 | 5,00 | 4,49 | 20,45 | - | - | 21,09 | - | 21,09 | - | 84,18 | - | 1,72 | | | 6,21 |
| 07.02.17 | 24,00 | - | 140,81 | 126,87 | 13,94 | 88,49 | 48,20 | 40,29 | 7,00 | 5,00 | 5,12 | 13,73 | - | - | 14,22 | - | 14,22 | - | 90,10 | - | 1,24 | | | 6,35 |
| 08.02.17 | 24,00 | - | 146,99 | 128,55 | 18,44 | 91,74 | 50,32 | 41,42 | 7,00 | 5,00 | 5,37 | 18,15 | - | - | 18,83 | - | 18,83 | - | 91,75 | - | 1,66 | | | 7,03 |
| 09.02.17 | 24,00 | - | 148,27 | 127,91 | 20,36 | 91,58 | 50,39 | 41,19 | 7,00 | 5,00 | 5,32 | 19,93 | - | - | 20,66 | - | 20,66 | - | 91,64 | - | 1,83 | | | 7,14 |
| 10.02.17 | 24,00 | - | 149,42 | 127,87 | 21,55 | 92,05 | 50,82 | 41,23 | 7,00 | 5,00 | 5,32 | 21,11 | - | - | 21,91 | - | 21,91 | - | 92,07 | - | 1,94 | | | 7,27 |
| 11.02.17 | 24,00 | - | 147,33 | 127,53 | 19,80 | 92,17 | 51,09 | 41,08 | 7,00 | 5,00 | 5,28 | 19,47 | - | - | 20,22 | - | 20,22 | - | 92,19 | - | 1,80 | | | 7,08 |
| 12.02.17 | 24,00 | - | 148,31 | 126,86 | 21,45 | 92,17 | 51,11 | 41,06 | 7,00 | 5,00 | 5,24 | 21,19 | - | - | 21,96 | - | 21,96 | - | 92,17 | - | 1,95 | | | 7,20 |
| 13.02.17 | 24,00 | - | 147,04 | 127,64 | 19,40 | 91,57 | 51,47 | 40,10 | 7,00 | 5,00 | 5,14 | 19,29 | - | - | 20,00 | - | 20,00 | - | 91,56 | - | 1,77 | | | 6,91 |
| 14.02.17 | 24,00 | - | 146,79 | 127,44 | 19,35 | 90,25 | 51,56 | 38,69 | 7,00 | 5,00 | 4,94 | 19,38 | - | - | 20,08 | - | 20,08 | - | 89,97 | - | 1,75 | | | 6,69 |
| 15.02.17 | 24,00 | - | 147,59 | 128,03 | 19,56 | 88,64 | 50,87 | 37,77 | 7,00 | 5,00 | 4,84 | 19,55 | - | - | 20,24 | - | 20,24 | - | 88,63 | - | 1,73 | | | 6,58 |
| 16.02.17 | 24,00 | - | 146,66 | 126,75 | 19,91 | 86,92 | 50,04 | 36,88 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 19,91 | - | - | 20,57 | - | 20,57 | - | 86,73 | - | 1,73 | | | 6,42 |
| 17.02.17 | 24,00 | - | 145,60 | 127,55 | 18,05 | 85,91 | 49,97 | 35,94 | 7,00 | 5,00 | 4,57 | 18,27 | - | - | 18,86 | - | 18,86 | - | 85,89 | - | 1,57 | | | 6,14 |
| 18.02.17 | 24,00 | - | 146,94 | 128,08 | 18,86 | 85,98 | 50,13 | 35,85 | 7,00 | 5,00 | 4,59 | 18,99 | - | - | 19,62 | - | 19,62 | - | 86,05 | - | 1,64 | | | 6,22 |
| 19.02.17 | 24,00 | - | 146,55 | 128,46 | 18,09 | 86,22 | 50,48 | 35,74 | 7,00 | 5,00 | 4,58 | 18,26 | - | - | 18,84 | - | 18,84 | - | 86,19 | - | 1,58 | | | 6,16 |
| 20.02.17 | 24,00 | - | 145,92 | 129,23 | 16,69 | 85,88 | 50,59 | 35,29 | 7,00 | 5,00 | 4,55 | 16,86 | - | - | 17,43 | - | 17,43 | - | 85,88 | - | 1,45 | | | 6,00 |
| 21.02.17 | 24,00 | - | 144,76 | 126,95 | 17,81 | 85,87 | 49,95 | 35,92 | 7,00 | 5,00 | 4,56 | 17,97 | - | - | 18,58 | - | 18,58 | - | 85,83 | - | 1,54 | | | 6,10 |
| Среднее | 24,00 | - | 144,90 | 125,88 | 19,02 | 86,84 | 49,72 | 37,12 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 18,96 | - | - | 19,60 | - | 19,60 | - | 86,88 | - | 1,65 | - | - | 6,33 |
| Итого | 720,00 | | 4347,06 | 3776,53 | 570,53 | | | | | | 140,55 | 568,93 | 0,00 | 0,00 | 588,03 | 0,00 | 588,03 | 0,00 | | | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 189,99 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 03:00 | 42707,17 | 36949,49 | 7095,02 | - | 7265,94 | - | 1320,38 | - | - |
| | 22.02.17 03:00 | 47049,18 | 40720,75 | 7664,18 | - | 7854,21 | - | 1510,18 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **189,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **588,03** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.