Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	273,28	273,28	0,00	59,47	50,24	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
24.01.17	24,00	-	269,78	269,78	0,00	59,46	50,10	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.01.17	24,00	-	267,65	267,65	0,00	59,38	49,74	9,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
26.01.17	24,00	-	268,27	268,27	0,00	58,80	49,27	9,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
27.01.17	24,00	-	272,47	272,47	0,00	56,86	48,18	8,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
28.01.17	24,00	-	269,80	269,80	0,00	56,50	47,83	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
29.01.17	24,00	-	268,18	268,18	0,00	56,41	47,74	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
30.01.17	24,00	-	268,88	268,88	0,00	56,71	47,99	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
31.01.17	24,00	-	270,31	270,31	0,00	56,57	47,95	8,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
01.02.17	24,00	-	268,59	268,59	0,00	56,58	47,84	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
02.02.17	24,00	-	268,49	268,49	0,00	56,04	47,35	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.02.17	24,00	-	268,97	268,97	0,00	56,74	47,82	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
04.02.17	24,00	-	269,09	269,09	0,00	56,98	48,06	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
05.02.17	23,00	-	257,70	257,70	0,00	58,02	48,82	9,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
06.02.17	24,00	-	268,08	268,08	0,00	60,12	49,89	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
07.02.17	24,00	-	265,55	265,55	0,00	62,59	51,18	11,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.02.17	23,00	-	254,56	254,56	0,00	64,77	52,85	11,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
09.02.17	24,00	-	264,84	264,84	0,00	64,25	52,57	11,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
10.02.17	24,00	-	265,83	265,83	0,00	64,34	52,80	11,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
11.02.17	24,00	-	264,49	264,49	0,00	63,17	52,10	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
12.02.17	24,00	-	264,17	264,17	0,00	62,15	51,35	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
13.02.17	24,00	-	268,77	268,77	0,00	62,10	51,64	10,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
14.02.17	24,00	-	273,90	273,90	0,00	60,33	50,81	9,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
15.02.17	24,00	-	265,98	265,98	0,00	59,16	49,80	9,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
16.02.17	24,00	-	265,69	265,69	0,00	58,44	49,29	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
17.02.17	24,00	-	268,55	268,55	0,00	57,18	48,41	8,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
18.02.17	24,00	-	271,41	271,41	0,00	57,35	48,65	8,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
19.02.17	24,00	-	271,04	271,04	0,00	57,47	48,78	8,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
20.02.17	24,00	-	274,01	274,01	0,00	57,54	48,97	8,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
21.02.17	24,00	-	268,91	268,91	0,00	57,45	48,66	8,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
Среднее	23,93	-	267,91	267,91	-	59,10	49,56	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Итого	718,00		8037,24	8037,24	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	162195,16	160404,05	-	-	-	-	1199,50	-	-
	22.02.17 03:00	170220,52	168429,41	-	-	-	-	1276,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24 ФЕВ 2017 г.