Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	87,58	79,05	8,53	88,90	55,38	33,52	7,00	5,00	2,66	8,53	-	-	10,41	-	10,41	-	88,85	-	0,76			3,41
24.01.17	24,00	-	85,95	77,21	8,74	88,35	54,58	33,77	7,00	5,00	2,61	8,74	-	-	10,63	-	10,63	-	88,29	-	0,77			3,39
25.01.17	24,00	-	84,85	75,87	8,98	88,37	53,61	34,76	7,00	5,00	2,64	8,98	-	-	10,94	-	10,94	-	88,31	-	0,79			3,44
26.01.17	24,00	-	87,38	77,51	9,87	87,62	53,61	34,01	7,00	5,00	2,64	9,87	-	-	11,79	-	11,79	-	87,45	-	0,86			3,51
27.01.17	24,00	-	91,01	81,00	10,01	86,33	54,59	31,74	7,00	5,00	2,58	10,01	-	-	11,86	-	11,86	-	86,33	-	0,86			3,44
28.01.17	24,00	-	89,91	78,21	11,70	84,55	53,21	31,34	7,00	5,00	2,46	11,70	-	-	13,55	-	13,55	-	84,44	-	0,99			3,45
29.01.17	24,00	-	87,50	76,21	11,29	83,38	52,14	31,24	7,00	5,00	2,39	11,29	-	-	13,05	-	13,05	-	83,32	-	0,94			3,33
30.01.17	24,00	-	86,23	76,32	9,91	83,55	52,21	31,34	7,00	5,00	2,40	9,91	-	-	11,63	-	11,63	-	83,53	-	0,83			3,22
31.01.17	24,00	-	90,16	80,47	9,69	83,79	52,96	30,83	7,00	5,00	2,49	9,69	-	-	11,45	-	11,45	-	83,74	-	0,81			3,30
01.02.17	24,00	-	87,57	76,63	10,94	82,25	51,46	30,79	7,00	5,00	2,36	10,94	-	-	12,58	-	12,58	-	82,34	-	0,90			3,27
02.02.17	24,00	-	86,35	76,07	10,28	83,32	51,46	31,86	7,00	5,00	2,43	10,28	-	-	11,98	-	11,98	-	83,28	-	0,86			3,28
03.02.17	24,00	-	87,38	77,08	10,30	83,52	51,99	31,53	7,00	5,00	2,43	10,30	-	-	12,05	-	12,05	-	83,47	-	0,86			3,29
04.02.17	24,00	-	88,81	77,40	11,41	83,62	52,29	31,33	7,00	5,00	2,43	11,41	-	-	13,22	-	13,22	-	83,57	-	0,95			3,38
05.02.17	24,00	-	88,34	75,59	12,75	83,50	51,73	31,77	7,00	5,00	2,41	12,75	-	-	14,51	-	14,51	-	83,46	-	1,06			3,47
06.02.17	24,00	-	83,43	73,36	10,07	84,92	50,36	34,56	7,00	5,00	2,54	10,07	-	-	11,79	-	11,79	-	85,02	-	0,86			3,40
07.02.17	24,00	-	83,39	71,87	11,52	87,15	49,51	37,64	7,00	5,00	2,71	11,52	-	-	13,50	-	13,50	-	87,29	-	1,01			3,72
08.02.17	24,00	-	85,02	74,72	10,30	90,37	52,31	38,06	7,00	5,00	2,85	10,30	-	-	12,37	-	12,37	-	90,32	-	0,93			3,78
09.02.17	24,00	-	85,68	76,26	9,42	90,70	53,34	37,36	7,00	5,00	2,86	9,42	-	-	11,56	-	11,56	-	90,63	-	0,85			3,71
10.02.17	24,00	-	86,48	77,52	8,96	90,75	54,09	36,66	7,00	5,00	2,85	8,96	-	-	11,06	-	11,06	-	90,71	-	0,81			3,66
11.02.17	24,00	-	89,89	78,28	11,61	91,05	55,01	36,04	7,00	5,00	2,83	11,61	-	-	13,72	-	13,72	-	90,95	-	1,06			3,89
12.02.17	24,00	-	88,84	77,85	10,99	90,85	54,96	35,89	7,00	5,00	2,80	10,99	-	-	13,04	-	13,04	-	90,70	-	1,00			3,80
13.02.17	24,00	-	89,65	79,85	9,80	90,36	55,64	34,72	7,00	5,00	2,78	9,80	-	-	11,81	-	11,81	-	90,18	-	0,88			3,67
14.02.17	24,00	-	90,85	81,59	9,26	89,52	56,37	33,15	7,00	5,00	2,71	9,26	-	-	11,26	-	11,26	-	89,33	-	0,83			3,54
15.02.17	24,00	-	89,46	80,59	8,87	88,77	55,62	33,15	7,00	5,00	2,68	8,87	-	-	10,79	-	10,79	-	88,73	-	0,79			3,47
16.02.17	24,00	-	88,50	79,39	9,11	87,47	54,67	32,80	7,00	5,00	2,61	9,11	-	-	10,93	-	10,93	-	87,28	-	0,80			3,41
17.02.17	24,00	-	88,69	80,14	8,55	86,50	54,57	31,93	7,00	5,00	2,56	8,55	-	-	10,24	-	10,24	-	86,41	-	0,74			3,30
18.02.17	24,00	-	90,32	80,60	9,72	86,61	54,87	31,74	7,00	5,00	2,56	9,72	-	-	11,51	-	11,51	-	86,57	-	0,84			3,41
19.02.17	24,00	-	91,72	81,22	10,50	86,65	55,05	31,60	7,00	5,00	2,57	10,50	-	-	12,36	-	12,36	-	86,64	-	0,91			3,48
20.02.17	24,00	-	91,43	80,92	10,51	86,59	55,20	31,39	7,00	5,00	2,54	10,51	-	-	12,36	-	12,36	-	86,55	-	0,91			3,45
21.02.17	24,00	-	88,30	78,77	9,53	84,33	53,23	31,10	7,00	5,00	2,46	9,53	-	-	11,22	-	11,22	-	83,87	-	0,80			3,26
Среднее	24,00	-	88,02	77,92	10,10	86,79	53,53	33,25	7,00	5,00	2,59	10,10	-	-	11,97	-	11,97	-	86,72	-	0,88	-	-	3,47
Итого	720,00		2640,67	2337,55	303,12						77,85	303,12	0,00	0,00	359,17	0,00	359,17	0,00			26,26	0,00	0,00	104,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	37964,70	31470,37	8545,10	-	8756,30	-	1122,21	-	-
	22.02.17 03:00	40601,45	33804,37	9226,06	-	9459,81	-	1226,14	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **359,17** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 г.