Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	122,07	107,96	14,11	87,79	57,43	30,36	7,00	5,00	3,29	14,11	-	-	16,62	-	16,62	-	87,80	-	1,24			4,53
24.01.17	24,00	-	118,08	105,96	12,12	87,28	56,48	30,80	7,00	5,00	3,27	12,12	-	-	14,48	-	14,48	-	87,28	-	1,06			4,33
25.01.17	24,00	-	116,26	103,74	12,52	87,28	55,66	31,62	7,00	5,00	3,29	12,52	-	-	14,94	-	14,94	-	87,28	-	1,09			4,38
26.01.17	24,00	-	119,00	105,58	13,42	86,68	55,82	30,86	7,00	5,00	3,27	13,42	-	-	15,82	-	15,82	-	86,66	-	1,16			4,43
27.01.17	24,00	-	123,66	110,62	13,04	85,35	56,57	28,78	7,00	5,00	3,19	13,04	-	-	15,38	-	15,38	-	85,36	-	1,11			4,31
28.01.17	24,00	-	121,21	107,72	13,49	83,75	55,28	28,47	7,00	5,00	3,07	13,49	-	-	15,69	-	15,69	-	83,73	-	1,13			4,20
29.01.17	24,00	-	117,95	104,68	13,27	82,45	53,92	28,53	7,00	5,00	2,99	13,27	-	-	15,43	-	15,43	-	82,45	-	1,09			4,09
30.01.17	24,00	-	118,63	104,96	13,67	82,51	53,99	28,52	7,00	5,00	3,00	13,67	-	-	15,84	-	15,84	-	82,50	-	1,13			4,13
31.01.17	24,00	-	122,65	110,25	12,40	82,81	55,04	27,77	7,00	5,00	3,07	12,40	-	-	14,59	-	14,59	-	82,81	-	1,03			4,09
01.02.17	24,00	-	117,52	105,52	12,00	81,28	53,53	27,75	7,00	5,00	2,93	12,00	-	-	14,05	-	14,05	-	81,29	-	0,98			3,91
02.02.17	24,00	-	115,95	104,34	11,61	82,33	53,48	28,85	7,00	5,00	3,02	11,61	-	-	13,67	-	13,67	-	82,33	-	0,96			3,97
03.02.17	24,00	-	117,82	106,13	11,69	82,52	54,10	28,42	7,00	5,00	3,02	11,69	-	-	13,84	-	13,84	-	82,52	-	0,96			3,99
04.02.17	24,00	-	118,80	105,95	12,85	82,62	54,19	28,43	7,00	5,00	3,02	12,85	-	-	14,98	-	14,98	-	82,62	-	1,06			4,08
05.02.17	24,00	-	115,73	103,98	11,75	82,54	53,45	29,09	7,00	5,00	3,03	11,75	-	-	13,91	-	13,91	-	82,54	-	0,97			4,00
06.02.17	24,00	-	113,60	100,72	12,88	83,70	52,28	31,42	7,00	5,00	3,17	12,88	-	-	15,12	-	15,12	-	83,72	-	1,08			4,25
07.02.17	24,00	-	110,81	98,98	11,83	85,77	51,93	33,84	7,00	5,00	3,36	11,83	-	-	14,19	-	14,19	-	85,79	-	1,01			4,37
08.02.17	24,00	-	114,32	102,70	11,62	89,14	55,00	34,14	7,00	5,00	3,52	11,62	-	-	14,16	-	14,16	-	89,12	-	1,04			4,55
09.02.17	24,00	-	116,91	104,72	12,19	89,56	55,95	33,61	7,00	5,00	3,53	12,19	-	-	14,76	-	14,76	-	89,55	-	1,09			4,62
10.02.17	24,00	-	117,89	106,99	10,90	89,62	56,65	32,97	7,00	5,00	3,53	10,90	-	-	13,41	-	13,41	-	89,61	-	0,98			4,51
11.02.17	24,00	-	119,78	107,82	11,96	89,91	57,32	32,59	7,00	5,00	3,52	11,96	-	-	14,54	-	14,54	-	89,90	-	1,08			4,60
12.02.17	24,00	-	118,97	106,21	12,76	89,79	56,97	32,82	7,00	5,00	3,49	12,76	-	-	15,39	-	15,39	-	89,77	-	1,15			4,64
13.02.17	24,00	-	121,88	109,70	12,18	89,34	57,69	31,65	7,00	5,00	3,48	12,18	-	-	14,75	-	14,75	-	89,32	-	1,09			4,57
14.02.17	24,00	-	123,66	112,50	11,16	88,66	58,51	30,15	7,00	5,00	3,40	11,16	-	-	13,63	-	13,63	-	88,65	-	0,99			4,39
15.02.17	24,00	-	122,90	111,08	11,82	87,74	57,73	30,01	7,00	5,00	3,34	11,82	-	-	14,26	-	14,26	-	87,74	-	1,04			4,38
16.02.17	24,00	-	120,75	109,34	11,41	86,63	56,84	29,79	7,00	5,00	3,27	11,41	-	-	13,71	-	13,71	-	86,61	-	0,99			4,25
17.02.17	24,00	-	121,55	110,09	11,46	85,55	56,48	29,07	7,00	5,00	3,21	11,46	-	-	13,73	-	13,73	-	85,55	-	0,98			4,19
18.02.17	24,00	-	122,45	110,89	11,56	85,62	56,59	29,03	7,00	5,00	3,23	11,56	-	-	13,87	-	13,87	-	85,62	-	0,99			4,22
19.02.17	24,00	-	124,10	110,89	13,21	85,65	56,73	28,92	7,00	5,00	3,21	13,21	-	-	15,55	-	15,55	-	85,66	-	1,13			4,35
20.02.17	24,00	-	123,54	111,47	12,07	85,55	56,92	28,63	7,00	5,00	3,20	12,07	-	-	14,41	-	14,41	-	85,56	-	1,03			4,23
21.02.17	24,00	-	119,43	108,86	10,57	83,85	55,60	28,25	7,00	5,00	3,08	10,57	-	-	12,71	-	12,71	-	83,81	-	0,89			3,97
Среднее	24,00	-	119,26	107,01	12,25	85,78	55,60	30,17	7,00	5,00	3,23	12,25	-	-	14,58	-	14,58	-	85,77	-	1,05	-	-	4,28
Итого	720,00		3577,87	3210,35	367,52						97,00	367,52	0,00	0,00	437,43	0,00	437,43	0,00			31,51	0,00	0,00	128,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	69886,09	58088,98	17333,21	-	17751,44	-	2036,46	-	-
	22.02.17 03:00	73458,26	61294,31	18889,92	-	19358,92	-	2164,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,43** куб.м.

Наладить работу системы отопления и t_2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.