

Объект: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЛОУ+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Контаж"  
 Источники: Обруховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2017  
 Договор: 5341.038.1  
 Стройм.Адрес: Ново-Александровская 24  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Сфера подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:  
 Выходящий: ВК7-Н № 206093  
 Часовые и сутки: арматура в фидерах: ВК7-206093-(С)0217-04  
 Подходящий(Н1): Расходомер: ПРЭМ-40  
 Режим (Смена): 3001  
 Оборот: ПР-М2): Расходомер: ПРЭМ-40  
 Gmin= 0.1  
 Gmax= 45  
 Т-Д: ГВС(М3): Расходомер: ПРЭМ-40  
 Gmin= 0.1  
 Gmax= 45  
 Т-Д: ГВС(М4): Расходомер: ПРЭМ-32  
 Gmin= 0.067  
 Gmax= 30  
 Т-Д: ГВС(М5): Расходомер:  
 Gmin=  
 Gmax=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=η1 \* (t1-тв) \* η2 \* (t2-тв) лето: Q=η1 \* (t1-тв) \* η2 \* (t2-тв)  
 Оот=0.327 Оперт=  
 Огрек=0.1549  
 Договорные нагрузки (гр-час): Гкал/час: Огрек-ср= Огрек-лог= 0.0704  
 Договорные расходы (гр-отг.): Гкал: Огрек-ср=98.64 Огрек-лог=0  
 Валтское потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017: Гкал: Огрек-ср=0 Огрек-лог=0  
 Валтское потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017: Гкал: Огрек-ср=0 Огрек-лог=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопр-е
			М1, Т	М2, Т	DM, Т	TL, С	Т2, С	DT, С	Р1, Гкал/См2	Р2, Гкал/См2	Qотоп, Гкал	М3, Т	М4, Т	DM, Т	У3, М.кв/С	У4, М.кв/С	Утопл, М.кв/С	Т3, С	Т4, С	Qгр.общ., Гкал	Qгр.квал., Гкал	Qгр.гвс, Гкал	Q.общ., Гкал						
23.01.17	24.00	-	148.44	131.92	16.52	89.06	56.67	32.39	7.00	5.00	4.43	14.91	-	-	15.41	-	-	15.41	-	-	88.73	-	1.32	1.32	5.73				
24.01.17	24.00	-	146.12	129.22	16.90	88.52	54.83	32.69	7.00	5.00	4.41	15.01	-	-	15.54	-	-	15.54	-	-	88.16	-	1.32	1.38	5.84				
25.01.17	24.00	-	144.87	127.24	17.63	88.55	54.99	33.56	7.00	5.00	4.47	15.60	-	-	16.14	-	-	16.14	-	-	88.31	-	1.31	1.31	5.77				
26.01.17	24.00	-	146.91	129.63	17.08	87.81	54.97	32.84	7.00	5.00	4.47	14.97	-	-	15.47	-	-	15.47	-	-	86.16	-	1.30	1.30	5.64				
27.01.17	24.00	-	152.26	135.12	17.14	86.48	55.81	30.67	7.00	5.00	4.34	15.05	-	-	15.55	-	-	15.55	-	-	84.41	-	1.35	1.35	5.51				
28.01.17	24.00	-	149.13	131.18	17.95	84.75	54.43	30.32	7.00	5.00	4.16	15.89	-	-	16.40	-	-	16.40	-	-	83.19	-	1.52	1.52	5.34				
29.01.17	24.00	-	140.22	120.22	20.22	83.51	53.15	30.36	7.00	5.00	3.82	18.23	-	-	18.80	-	-	18.80	-	-	83.44	-	1.30	1.30	5.47				
30.01.17	24.00	-	145.49	128.21	17.28	83.70	53.37	30.33	7.00	5.00	4.07	15.17	-	-	15.65	-	-	15.65	-	-	82.12	-	1.32	1.32	5.33				
31.01.17	24.00	-	152.21	134.58	17.63	83.96	54.42	29.54	7.00	5.00	4.16	15.58	-	-	16.06	-	-	16.06	-	-	82.12	-	1.32	1.32	5.47				
01.02.17	24.00	-	146.64	128.33	18.31	83.95	52.64	29.21	7.00	5.00	4.01	16.01	-	-	16.35	-	-	16.35	-	-	83.29	-	1.37	1.37	5.46				
02.02.17	24.00	-	145.85	127.58	18.27	83.49	52.63	30.86	7.00	5.00	4.15	15.87	-	-	16.35	-	-	16.35	-	-	83.28	-	1.31	1.31	5.46				
03.02.17	24.00	-	147.78	128.85	18.93	83.69	53.19	30.50	7.00	5.00	4.15	15.64	-	-	16.13	-	-	16.13	-	-	83.38	-	1.39	1.39	5.81				
04.02.17	24.00	-	147.38	129.27	18.11	83.78	53.34	30.44	7.00	5.00	4.16	15.46	-	-	16.35	-	-	16.35	-	-	85.23	-	1.45	1.45	5.84				
05.02.17	24.00	-	145.71	126.60	19.11	83.68	52.57	31.11	7.00	5.00	4.16	15.64	-	-	17.15	-	-	17.15	-	-	83.28	-	1.31	1.31	5.81				
06.02.17	24.00	-	143.32	123.64	19.68	85.12	51.71	33.41	7.00	5.00	4.36	17.06	-	-	16.32	-	-	16.32	-	-	85.23	-	1.38	1.38	5.97				
07.02.17	24.00	-	140.12	121.66	18.46	87.35	51.61	35.24	7.00	5.00	4.59	14.88	-	-	15.77	-	-	15.77	-	-	90.27	-	1.36	1.36	6.18				
08.02.17	24.00	-	143.53	126.10	17.43	90.56	54.11	36.45	7.00	5.00	4.82	14.99	-	-	15.55	-	-	15.55	-	-	90.71	-	1.45	1.45	6.24				
09.02.17	24.00	-	145.65	128.11	17.54	90.90	55.16	35.24	7.00	5.00	4.82	15.94	-	-	16.51	-	-	16.51	-	-	90.49	-	1.51	1.51	6.27				
10.02.17	24.00	-	147.30	129.72	17.58	91.23	56.42	34.81	7.00	5.00	4.79	15.87	-	-	16.51	-	-	16.51	-	-	90.49	-	1.38	1.38	6.18				
11.02.17	24.00	-	149.13	130.76	18.37	91.23	56.46	34.86	7.00	5.00	4.77	15.40	-	-	15.93	-	-	15.93	-	-	90.05	-	1.34	1.34	6.05				
12.02.17	24.00	-	149.09	130.13	18.96	91.02	56.16	34.86	7.00	5.00	4.58	15.40	-	-	15.64	-	-	15.64	-	-	89.08	-	1.34	1.34	5.93				
13.02.17	24.00	-	150.54	132.98	17.56	90.55	57.07	33.48	7.00	5.00	4.67	15.40	-	-	15.93	-	-	15.93	-	-	88.63	-	1.28	1.28	5.82				
14.02.17	24.00	-	152.86	135.52	17.34	89.70	57.53	32.17	7.00	5.00	4.58	14.47	-	-	15.92	-	-	15.92	-	-	86.26	-	1.36	1.36	5.62				
15.02.17	24.00	-	150.98	134.32	16.66	88.93	56.73	32.20	7.00	5.00	4.53	15.41	-	-	15.82	-	-	15.82	-	-	86.46	-	1.51	1.51	5.82				
16.02.17	24.00	-	150.24	132.63	17.61	87.66	55.82	31.84	7.00	5.00	4.43	15.41	-	-	16.23	-	-	16.23	-	-	86.55	-	1.34	1.34	5.63				
17.02.17	24.00	-	150.64	133.21	16.93	86.66	55.65	31.01	7.00	5.00	4.35	14.79	-	-	16.03	-	-	16.03	-	-	83.50	-	1.33	1.33	5.49				
18.02.17	24.00	-	151.90	134.74	17.80	86.76	55.86	30.90	7.00	5.00	4.31	15.44	-	-	16.03	-	-	16.03	-	-	86.62	-	1.36	1.36	5.75				
19.02.17	24.00	-	154.24	134.10	19.50	86.79	56.24	30.55	7.00	5.00	4.24	17.20	-	-	16.23	-	-	16.23	-	-	86.62	-	1.36	1.36	5.75				
20.02.17	24.00	-	152.12	134.50	17.62	86.72	56.32	30.40	7.00	5.00	4.29	15.52	-	-	16.03	-	-	16.03	-	-	86.62	-	1.33	1.33	5.49				
21.02.17	24.00	-	149.55	131.42	18.13	84.56	54.49	30.07	7.00	5.00	4.16	15.91	-	-	16.23	-	-	16.23	-	-	86.62	-	1.36	1.36	5.75				
Среднее	24.00	-	148.01	130.07	17.94	86.96	54.82	32.14	7.00	5.00	4.39	15.71	-	-	16.23	-	-	16.23	-	-	86.62	-	1.36	1.36	5.75				
Итого	720.00	-	4440.22	3901.97	538.25	-	-	-	-	-	131.58	471.23	0.00	0.00	486.84	0.00	0.00	486.84	0.00	0.00	486.84	0.00	40.80	0.00	172.38				

Подписание счетчиков на момент снятия данных: 23.01.17 03:00 М1(Г) 25110.89 М2(Г) 21963.65 М3(Г) 2864.95 М4(Г) 2837.21 УЗ(М3) 69.74 У4(М3) 282.94 Q СЛО (Гкал) 69.74 Q ГВС (Гкал) 746.11 Твб, Ч

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Период превышения Ц: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Наладить работу системы отопления

Для отчета

Финанс. Энергосбыт

24 ФЕВ 2017

Телефон: Узел учета: СЛО+ГВС Кал УТЭ: График: 150/70

Расчетная мощность совместно с УТЭ: 486.84 кВт.м.