Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	88,16	61,45	26,71	7,00	5,00	3,79	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,27	-	1,79			5,58
24.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	87,60	60,57	27,03	7,00	5,00	3,84	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,71	-	1,78			5,61
25.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	87,62	59,74	27,88	7,00	5,00	3,96	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,73	-	1,78			5,73
26.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	86,93	59,74	27,19	7,00	5,00	3,86	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,00	-	1,76			5,62
27.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	85,65	60,21	25,44	7,00	5,00	3,61	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	85,76	-	1,74			5,35
28.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	83,95	58,92	25,03	7,00	5,00	3,55	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,09	-	1,70			5,26
29.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,71	57,68	25,03	7,00	5,00	3,55	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,81	-	1,68			5,23
30.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,85	57,83	25,02	7,00	5,00	3,55	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,98	-	1,68			5,23
31.01.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	83,14	58,77	24,37	7,00	5,00	3,46	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,27	-	1,69			5,15
01.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	81,56	57,29	24,27	7,00	5,00	3,44	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	81,70	-	1,65			5,10
02.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,66	57,54	25,12	7,00	5,00	3,57	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,78	-	1,68			5,24
03.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,87	57,93	24,94	7,00	5,00	3,54	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,98	-	1,68			5,22
04.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,97	58,12	24,85	7,00	5,00	3,53	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,09	-	1,68			5,21
05.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	82,87	57,67	25,20	7,00	5,00	3,58	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	82,99	-	1,68			5,26
06.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	84,17	57,08	27,09	7,00	5,00	3,85	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,30	-	1,71			5,55
07.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	86,37	56,97	29,40	7,00	5,00	4,17	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	86,58	-	1,75			5,93
08.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	89,61	59,78	29,83	7,00	5,00	4,23	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,74	-	1,82			6,05
09.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	89,97	60,55	29,42	7,00	5,00	4,18	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,07	-	1,82			6,00
10.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	90,02	61,00	29,02	7,00	5,00	4,12	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,15	-	1,83			5,95
11.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	90,32	61,69	28,63	7,00	5,00	4,06	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,42	-	1,83			5,90
12.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	90,13	61,53	28,60	7,00	5,00	4,06	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,20	-	1,83			5,89
13.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	89,68	62,01	27,67	7,00	5,00	3,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,77	-	1,82			5,75
14.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	89,12	68,11	21,01	7,00	5,00	2,99	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,03	-	1,80			4,79
15.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	88,02	60,20	27,82	7,00	5,00	3,95	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,11	-	1,78			5,73
16.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	86,08	59,79	26,29	7,00	5,00	3,73	20,25			20,66		20,66		86,18		1,75			5,48
17.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	86,08	59,79	26,29	7,00	5,00	3,73	20,25			20,66		20,66		86,18		1,75			5,48
18.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	85,90	60,83	25,07	7,00	5,00	3,56	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	85,97	-	1,74			5,30
19.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	85,90	61,03	24,87	7,00	5,00	3,53	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	85,97	-	1,74			5,27
20.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	85,76	60,77	24,99	7,00	5,00	3,55	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	85,84	-	1,74			5,29
21.02.17	24,00	-	162,30	142,05	20,25	83,73	59,07	24,66	7,00	5,00	3,50	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,67	-	1,69			5,20
Среднее	24,00	-	162,30	142,05	20,25	86,08	59,79	26,29	7,00	5,00	3,73	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	86,18	-	1,75	-	-	5,48
Итого	720,00		4869,04	4261,54	607,50						111,98	607,50	0,00	0,00	619,90	0,00	619,90	0,00			52,35	0,00	0,00	164,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	35665,77	33237,27	10812,96	-	11090,43	-	998,65	-	-
	22.02.17 03:00	644,99	612,88	183,31	-	189,22	-	18,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **164,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **619,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «23» 02 17 г.