Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	125,94	111,03	14,91	85,32	49,58	35,74	6,72	4,94	4,14	13,00	-	-	13,42	-	13,42	-	85,08	-	1,11			5,25
24.01.17	24,00	-	124,17	109,17	15,00	84,73	48,98	35,75	7,47	4,96	4,09	12,86	-	-	13,25	-	13,25	-	84,45	-	1,09			5,18
25.01.17	24,00	-	122,74	107,87	14,87	84,70	48,43	36,27	6,85	4,95	4,11	12,59	-	-	12,98	-	12,98	-	84,47	-	1,07			5,18
26.01.17	24,00	-	125,58	109,88	15,70	84,11	48,40	35,71	7,09	4,94	4,14	13,27	-	-	13,68	-	13,68	-	83,65	-	1,11			5,25
27.01.17	24,00	-	128,24	113,16	15,08	83,00	48,97	34,03	8,37	4,79	4,08	12,46	-	-	12,85	-	12,85	-	82,71	-	1,03			5,11
28.01.17	24,00	-	126,85	110,22	16,63	81,36	47,76	33,60	6,73	4,88	3,91	14,13	-	-	14,53	-	14,53	-	81,07	-	1,15			5,06
29.01.17	24,00	-	125,58	107,78	17,80	80,16	46,76	33,40	6,86	4,90	3,83	15,07	-	-	15,49	-	15,49	-	79,89	-	1,21			5,03
30.01.17	24,00	-	124,18	108,16	16,02	80,25	46,92	33,33	7,01	4,90	3,82	13,37	-	-	13,77	-	13,77	-	80,12	-	1,07			4,89
31.01.17	24,00	-	129,03	112,80	16,23	80,60	47,70	32,90	7,17	4,74	3,94	13,51	-	-	13,90	-	13,90	-	80,41	-	1,09			5,02
01.02.17	24,00	-	123,54	108,42	15,12	79,07	46,50	32,57	6,93	4,88	3,75	12,50	-	-	12,83	-	12,83	-	78,89	-	0,99			4,73
02.02.17	24,00	-	124,52	107,98	16,54	80,08	46,50	33,58	6,98	4,95	3,86	13,73	-	-	14,12	-	14,12	-	79,85	-	1,10			4,96
03.02.17	24,00	-	124,65	109,04	15,61	80,29	46,86	33,43	7,68	4,96	3,88	12,82	-	-	13,21	-	13,21	-	80,06	-	1,03			4,91
04.02.17	24,00	-	125,66	109,09	16,57	80,40	47,03	33,37	7,49	4,95	3,86	13,91	-	-	14,30	-	14,30	-	80,19	-	1,12			4,98
05.02.17	24,00	-	123,32	107,16	16,16	80,29	46,58	33,71	6,79	4,96	3,81	13,75	-	-	14,15	-	14,15	-	80,03	-	1,10			4,91
06.02.17	24,00	-	120,87	103,98	16,89	81,58	45,34	36,24	6,42	4,96	3,95	14,61	-	-	15,05	-	15,05	-	81,67	-	1,19			5,15
07.02.17	24,00	-	118,54	102,04	16,50	83,54	44,54	39,00	6,86	4,99	4,16	14,36	-	-	14,81	-	14,81	-	83,48	-	1,20			5,36
08.02.17	24,00	-	122,39	106,24	16,15	86,59	46,66	39,93	8,36	4,99	4,45	13,91	-	-	14,36	-	14,36	-	86,40	-	1,20			5,65
09.02.17	24,00	-	124,17	107,78	16,39	86,97	47,25	39,72	7,48	5,00	4,51	13,89	-	-	14,37	-	14,37	-	86,77	-	1,21			5,71
10.02.17	24,00	-	124,86	109,21	15,65	87,07	47,82	39,25	7,92	5,01	4,52	13,01	-	-	13,43	-	13,43	-	86,94	-	1,13			5,66
11.02.17	24,00	-	126,35	110,33	16,02	87,36	48,51	38,85	7,54	5,01	4,53	13,35	-	-	13,79	-	13,79	-	87,08	-	1,16			5,69
12.02.17	23,00	-	121,67	105,05	16,62	87,23	48,46	38,77	7,78	4,94	4,27	14,50	-	-	14,98	-	14,98	-	86,80	-	1,26			5,53
13.02.17	24,00	-	127,60	111,60	16,00	86,86	49,64	37,22	7,07	4,93	4,44	12,91	-	-	13,32	-	13,32	-	86,41	-	1,12			5,55
14.02.17	24,00	-	129,42	113,48	15,94	86,15	50,47	35,68	8,77	4,89	4,33	12,87	-	-	13,28	-	13,28	-	85,56	-	1,10			5,44
15.02.17	24,00	-	128,09	112,71	15,38	85,39	50,18	35,21	7,94	4,93	4,25	12,22	-	-	12,61	-	12,61	-	85,15	-	1,04			5,29
16.02.17	24,00	-	128,68	111,31	17,37	84,20	49,49	34,71	7,23	4,91	4,14	14,29	-	-	14,74	-	14,74	-	83,64	-	1,20			5,33
17.02.17	24,00	-	128,78	112,02	16,76	83,30	49,38	33,92	7,02	4,90	4,06	13,74	-	-	14,17	-	14,17	-	83,03	-	1,14			5,20
18.02.17	24,00	-	129,72	112,24	17,48	83,38	49,65	33,73	7,63	4,88	4,06	14,34	-	-	14,77	-	14,77	-	83,18	-	1,20			5,25
19.02.17	24,00	-	130,33	112,87	17,46	83,39	49,96	33,43	7,40	4,88	4,05	14,26	-	-	14,70	-	14,70	-	83,22	-	1,19			5,24
20.02.17	24,00	-	127,86	112,49	15,37	83,04	49,81	33,23	8,44	4,89	4,01	12,22	-	-	12,57	-	12,57	-	82,82	-	1,01			5,03
21.02.17	24,00	-	126,31	110,11	16,20	80,99	48,70	32,29	6,66	4,96	3,82	13,17	-	-	13,56	-	13,56	-	80,12	-	1,06			4,87
Среднее	23,97	-	125,65	109,51	16,15	83,38	48,09	35,29	7,36	4,93	4,09	13,49	-	-	13,90	-	13,90	-	83,10	-	1,12	-	-	5,21
Итого	719,00		3769,64	3285,22	484,42						122,77	404,62	0,00	0,00	416,99	0,00	416,99	0,00			33,65	0,00	0,00	156,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	89825,07	77573,36	11626,80	-	11883,93	-	2467,42		-
	22.02.17 03:00	93589,37	80853,54	12031,07	-	12300,56	-	2623,59		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **156,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **416,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта