Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8695.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	411,41	411,41	0,00	64,10	53,07	11,03	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
24.01.17	24,00	-	411,08	411,08	0,00	64,03	52,94	11,09	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
25.01.17	24,00	-	410,77	410,77	0,00	63,71	52,49	11,22	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
26.01.17	24,00	-	410,92	410,92	0,00	63,51	52,32	11,19	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
27.01.17	24,00	-	411,85	411,85	0,00	62,30	51,81	10,49	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
28.01.17	24,00	-	412,21	412,21	0,00	60,75	50,67	10,08	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
29.01.17	24,00	-	412,50	412,50	0,00	61,02	50,77	10,25	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
30.01.17	24,00	-	412,60	412,60	0,00	61,44	51,12	10,32	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
31.01.17	24,00	-	412,17	412,17	0,00	61,32	51,08	10,24	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
01.02.17	24,00	-	411,93	411,93	0,00	61,17	50,89	10,28	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
02.02.17	24,00	-	411,64	411,64	0,00	61,41	50,96	10,45	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
03.02.17	24,00	-	411,70	411,70	0,00	61,11	50,84	10,27	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
04.02.17	24,00	-	412,02	412,02	0,00	61,89	51,50	10,39	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
05.02.17	24,00	-	411,76	411,76	0,00	63,01	52,20	10,81	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
06.02.17	24,00	-	410,73	410,73	0,00	64,64	52,94	11,70	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
07.02.17	24,00	-	410,49	410,49	0,00	66,96	54,13	12,83	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
08.02.17	24,00	-	413,27	413,27	0,00	69,42	56,17	13,25	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
09.02.17	24,00	-	416,78	416,78	0,00	68,78	55,85	12,93	7,00	5,00	5,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,40
10.02.17	24,00	-	415,24	415,24	0,00	69,16	56,18	12,98	7,00	5,00	5,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,40
11.02.17	24,00	-	414,69	414,69	0,00	67,82	55,38	12,44	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
12.02.17	24,00	-	415,93	415,93	0,00	67,41	55,09	12,32	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
13.02.17	24,00	-	415,87	415,87	0,00	67,29	55,13	12,16	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
14.02.17	24,00	-	416,39	416,39	0,00	65,07	53,88	11,19	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
15.02.17	24,00	-	416,34	416,34	0,00	63,90	53,03	10,87	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
16.02.17	24,00	-	415,73	415,73	0,00	63,71	52,89	10,82	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
17.02.17	24,00	-	415,70	415,70	0,00	63,37	52,78	10,59	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
18.02.17	24,00	-	417,24	417,24	0,00	62,58	52,18	10,40	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
19.02.17	24,00	-	417,01	417,01	0,00	62,82	52,42	10,40	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
20.02.17	24,00	-	416,33	416,33	0,00	62,74	52,42	10,32	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
21.02.17	24,00	-	350,76	350,76	0,00	62,68	52,20	10,48	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
Среднее	24,00	-	411,44	411,44	-	63,97	52,84	11,13	7,00	5,00	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,59
Итого	720,00		12343,06	12343,06	0,00						137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	137,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ФЕВ 2017 г.