Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36186 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 4С | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 4С | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | | 171,39 | 164,92 | 6,47 | 59,47 | 49,65 | 9,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,01 |
| 24.01.17 | 24,00 | | 168,79 | 162,88 | 5,91 | 56,12 | 47,16 | 8,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,80 |
| 25.01.17 | 24,00 | | 167,21 | 161,62 | 5,59 | 57,91 | 48,11 | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,91 |
| 26.01.17 | 24,00 | | 166,39 | 161,28 | 5,11 | 62,66 | 51,34 | 11,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,15 |
| 27.01.17 | 24,00 | | 166,81 | 162,02 | 4,79 | 61,76 | 50,96 | 10,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,05 |
| 28.01.17 | 24,00 | | 167,76 | 163,11 | 4,65 | 56,04 | 47,22 | 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,70 |
| 29.01.17 | 24,00 | | 169,95 | 165,58 | 4,37 | 56,72 | 47,63 | 9,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,76 |
| 30.01.17 | 24,00 | | 169,55 | 165,64 | 3,91 | 57,29 | 48,06 | 9,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,76 |
| 31.01.17 | 24,00 | | 166,34 | 162,89 | 3,45 | 57,26 | 47,90 | 9,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 01.02.17 | 24,00 | | 166,45 | 163,35 | 3,10 | 57,13 | 47,82 | 9,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,70 |
| 02.02.17 | 24,00 | | 163,80 | 161,01 | 2,79 | 57,21 | 47,66 | 9,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,70 |
| 03.02.17 | 24,00 | | 162,85 | 160,30 | 2,55 | 59,61 | 49,17 | 10,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,83 |
| 04.02.17 | 24,00 | | 164,88 | 162,55 | 2,33 | 59,11 | 49,23 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,75 |
| 05.02.17 | 24,00 | | 168,07 | 165,77 | 2,30 | 57,00 | 47,95 | 9,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,64 |
| 06.02.17 | 24,00 | | 167,94 | 165,76 | 2,18 | 57,92 | 48,40 | 9,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,71 |
| 07.02.17 | 24,00 | | 163,81 | 161,77 | 2,04 | 64,84 | 52,56 | 12,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,12 |
| 08.02.17 | 24,00 | | 161,91 | 160,14 | 1,78 | 72,84 | 57,84 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 09.02.17 | 24,00 | | 162,87 | 161,18 | 1,69 | 69,26 | 55,96 | 13,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,27 |
| 10.02.17 | 24,00 | | 162,61 | 160,78 | 1,83 | 66,62 | 53,90 | 12,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,17 |
| 11.02.17 | 24,00 | | 163,67 | 161,83 | 1,85 | 65,10 | 53,12 | 11,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,06 |
| 12.02.17 | 24,00 | | 166,85 | 164,88 | 1,98 | 62,25 | 51,24 | 11,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,94 |
| 13.02.17 | 24,00 | | 165,56 | 163,80 | 1,76 | 63,83 | 52,28 | 11,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,01 |
| 14.02.17 | 24,00 | | 164,20 | 162,54 | 1,67 | 59,03 | 48,98 | 10,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,74 |
| 15.02.17 | 24,00 | | 165,48 | 163,48 | 2,00 | 55,69 | 46,84 | 8,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,56 |
| 16.02.17 | 24,00 | | 165,09 | 162,93 | 2,16 | 57,52 | 48,06 | 9,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,67 |
| 17.02.17 | 24,00 | | 163,67 | 162,21 | 1,46 | 59,81 | 49,71 | 10,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,73 |
| 18.02.17 | 24,00 | | 164,06 | 163,17 | 0,89 | 57,54 | 48,27 | 9,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,57 |
| 19.02.17 | 24,00 | | 165,96 | 165,35 | 0,61 | 56,01 | 47,21 | 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,49 |
| 20.02.17 | 24,00 | | 166,27 | 165,90 | 0,37 | 54,97 | 46,55 | 8,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,42 |
| 21.02.17 | 24,00 | | 163,33 | 163,13 | 0,20 | 53,63 | 45,40 | 8,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,36 |
| Среднее | 24,00 | - | 165,79 | 163,06 | 2,73 | 59,74 | 49,54 | 10,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,83 |
| Итого | 720,00 | | 4973,55 | 4891,78 | 81,77 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.04.15 07:00 | 81216,42 | 81371,39 | - | - | - | - | 615,32 | - | 14079,95 |
| | 14.04.15 07:00 | 81216,42 | 81371,39 | - | - | - | - | 615,32 | - | 14079,95 |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.