Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	269,69	269,69	0,00	63,55	51,93	11,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
24.01.17	24,00	-	256,95	256,95	0,00	63,49	51,36	12,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
25.01.17	24,00	-	248,87	248,87	0,00	63,77	50,95	12,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
26.01.17	24,00	-	247,47	247,47	0,00	63,62	50,71	12,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
27.01.17	24,00	-	248,83	248,83	0,00	62,02	50,03	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
28.01.17	24,00	-	245,82	245,82	0,00	61,02	49,26	11,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
29.01.17	24,00	-	241,72	241,72	0,00	61,09	49,17	11,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
30.01.17	24,00	-	254,28	254,28	0,00	60,73	49,37	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
31.01.17	24,00	-	254,51	254,51	0,00	61,10	49,60	11,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
01.02.17	24,00	-	232,95	232,95	0,00	61,26	48,85	12,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
02.02.17	24,00	-	220,26	220,26	0,00	60,78	47,85	12,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
03.02.17	24,00	-	216,36	216,36	0,00	60,48	47,47	13,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
04.02.17	24,00	-	214,36	214,36	0,00	61,14	47,85	13,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
05.02.17	24,00	-	212,38	212,38	0,00	62,88	48,81	14,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
06.02.17	24,00	-	221,08	221,08	0,00	64,62	49,82	14,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
07.02.17	24,00	-	233,84	233,84	0,00	67,34	51,64	15,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
08.02.17	24,00	-	240,94	240,94	0,00	68,98	53,17	15,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
09.02.17	24,00	-	245,61	245,61	0,00	68,70	53,36	15,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
10.02.17	24,00	-	257,47	257,47	0,00	68,81	54,20	14,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
11.02.17	24,00	-	269,94	269,94	0,00	68,81	54,86	13,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
12.02.17	24,00	-	259,41	259,41	0,00	67,44	53,52	13,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
13.02.17	24,00	-	282,44	282,44	0,00	67,27	54,56	12,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
14.02.17	24,00	-	293,41	293,41	0,00	64,69	53,48	11,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
15.02.17	24,00	-	303,10	303,10	0,00	63,18	52,70	10,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
16.02.17	24,00	-	302,36	302,36	0,00	62,84	52,46	10,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
17.02.17	24,00	-	301,68	301,68	0,00	62,71	52,41	10,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
18.02.17	24,00	-	300,03	300,03	0,00	62,40	52,15	10,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
19.02.17	24,00	-	299,41	299,41	0,00	62,44	52,27	10,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
20.02.17	24,00	-	305,45	305,45	0,00	62,01	52,19	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
21.02.17	24,00	-	306,70	306,70	0,00	61,75	51,84	9,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
Среднее	24,00	-	259,58	259,58	-	63,70	51,26	12,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
Итого	720,00		7787,32	7787,32	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	155032,79	154979,89	-	-	-	-	1388,40	-	
	22.02.17 03:00	162812,11	162759,21	-	-	-	-	1484,18	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.