Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Наладить работу системы отопления

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | - | 384,83 | 384,83 | 0,00 | 63,46 | 54,49 | 8,97 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,46 |
| 24.01.17 | 24,00 | - | 384,48 | 384,48 | 0,00 | 63,40 | 54,39 | 9,01 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,47 |
| 25.01.17 | 24,00 | - | 383,10 | 383,10 | 0,00 | 63,69 | 54,41 | 9,28 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 26.01.17 | 24,00 | - | 384,89 | 384,89 | 0,00 | 63,54 | 54,30 | 9,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 27.01.17 | 24,00 | - | 387,06 | 387,06 | 0,00 | 61,90 | 53,28 | 8,62 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,35 |
| 28.01.17 | 24,00 | - | 386,19 | 386,19 | 0,00 | 60,94 | 52,54 | 8,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,25 |
| 29.01.17 | 24,00 | - | 388,27 | 388,27 | 0,00 | 61,01 | 52,64 | 8,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,26 |
| 30.01.17 | 24,00 | - | 387,37 | 387,37 | 0,00 | 60,67 | 52,38 | 8,29 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,23 |
| 31.01.17 | 24,00 | - | 384,16 | 384,16 | 0,00 | 61,04 | 52,58 | 8,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,26 |
| 01.02.17 | 24,00 | - | 374,15 | 374,15 | 0,00 | 61,17 | 52,45 | 8,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,27 |
| 02.02.17 | 24,00 | - | 373,21 | 373,21 | 0,00 | 60,69 | 51,97 | 8,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,27 |
| 03.02.17 | 24,00 | - | 371,98 | 371,98 | 0,00 | 60,41 | 51,74 | 8,67 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,23 |
| 04.02.17 | 24,00 | - | 370,39 | 370,39 | 0,00 | 61,09 | 52,28 | 8,81 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,28 |
| 05.02.17 | 24,00 | - | 368,42 | 368,42 | 0,00 | 62,83 | 53,47 | 9,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,46 |
| 06.02.17 | 24,00 | - | 372,36 | 372,36 | 0,00 | 64,57 | 54,55 | 10,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,74 |
| 07.02.17 | 24,00 | - | 371,55 | 371,55 | 0,00 | 67,27 | 56,19 | 11,08 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,13 |
| 08.02.17 | 24,00 | - | 371,92 | 371,92 | 0,00 | 68,88 | 57,53 | 11,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,23 |
| 09.02.17 | 24,00 | - | 371,89 | 371,89 | 0,00 | 68,62 | 57,42 | 11,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,18 |
| 10.02.17 | 24,00 | - | 373,03 | 373,03 | 0,00 | 68,72 | 57,70 | 11,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,13 |
| 11.02.17 | 24,00 | - | 371,38 | 371,38 | 0,00 | 68,71 | 57,79 | 10,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,07 |
| 12.02.17 | 24,00 | - | 367,52 | 367,52 | 0,00 | 67,35 | 56,68 | 10,67 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,93 |
| 13.02.17 | 24,00 | - | 373,93 | 373,93 | 0,00 | 67,21 | 56,90 | 10,31 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,87 |
| 14.02.17 | 24,00 | - | 372,43 | 372,43 | 0,00 | 64,55 | 55,14 | 9,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,52 |
| 15.02.17 | 24,00 | - | 369,74 | 369,74 | 0,00 | 63,10 | 53,90 | 9,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,41 |
| 16.02.17 | 24,00 | - | 364,83 | 364,83 | 0,00 | 62,74 | 53,56 | 9,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,36 |
| 17.02.17 | 24,00 | - | 368,42 | 368,42 | 0,00 | 62,63 | 53,61 | 9,02 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,34 |
| 18.02.17 | 24,00 | - | 365,07 | 365,07 | 0,00 | 62,31 | 53,32 | 8,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,29 |
| 19.02.17 | 24,00 | - | 367,26 | 367,26 | 0,00 | 62,35 | 53,46 | 8,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,28 |
| 20.02.17 | 24,00 | - | 371,27 | 371,27 | 0,00 | 61,93 | 53,29 | 8,64 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,22 |
| 21.02.17 | 24,00 | - | 367,43 | 367,43 | 0,00 | 61,67 | 52,93 | 8,74 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,22 |
| Среднее | 24,00 | - | 374,95 | 374,95 | - | 63,62 | 54,23 | 9,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,53 |
| Итого | 720,00 | | 11248,53 | 11248,53 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,83 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 04:00 | 45215,84 | 45269,10 | - | - | - | - | 363,74 | - | - |
| | 22.02.17 03:00 | 56446,44 | 56499,70 | - | - | - | - | 469,41 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24 ФЕВ 2017» _____ г.