Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	109,70	109,70	0,00	88,14	54,36	33,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
24.01.17	24,00	-	109,20	109,20	0,00	88,42	54,12	34,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
25.01.17	24,00	-	108,93	108,93	0,00	88,55	53,69	34,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
26.01.17	24,00	-	108,56	108,56	0,00	86,92	52,85	34,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
27.01.17	24,00	-	108,99	108,99	0,00	85,26	52,62	32,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
28.01.17	24,00	-	108,71	108,71	0,00	83,64	51,89	31,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
29.01.17	24,00	-	108,55	108,55	0,00	82,53	51,33	31,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
30.01.17	24,00	-	108,84	108,84	0,00	82,57	51,41	31,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
31.01.17	24,00	-	108,62	108,62	0,00	82,19	51,17	31,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
01.02.17	24,00	-	108,69	108,69	0,00	82,72	51,31	31,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
02.02.17	24,00	-	108,59	108,59	0,00	82,46	50,76	31,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
03.02.17	24,00	-	108,56	108,56	0,00	82,59	50,97	31,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
04.02.17	24,00	-	108,41	108,41	0,00	82,59	51,02	31,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
05.02.17	24,00	-	107,60	107,60	0,00	82,11	50,50	31,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
06.02.17	24,00	-	105,53	105,53	0,00	84,63	50,36	34,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
07.02.17	24,00	-	105,38	105,38	0,00	87,98	50,96	37,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
08.02.17	24,00	-	107,90	107,90	0,00	91,97	53,39	38,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
09.02.17	24,00	-	107,89	107,89	0,00	91,54	53,44	38,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
10.02.17	24,00	-	107,27	107,27	0,00	92,04	53,94	38,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
11.02.17	24,00	-	108,03	108,03	0,00	91,88	54,14	37,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
12.02.17	24,00	-	108,78	108,78	0,00	91,89	54,54	37,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
13.02.17	24,00	-	109,00	109,00	0,00	91,46	54,72	36,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
14.02.17	24,00	-	109,45	109,45	0,00	90,15	54,69	35,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
15.02.17	24,00	-	109,86	109,86	0,00	88,49	54,12	34,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
16.02.17	24,00	-	109,03	109,03	0,00	87,11	53,41	33,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
17.02.17	24,00	-	108,68	108,68	0,00	85,86	53,06	32,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
18.02.17	24,00	-	108,91	108,91	0,00	85,70	53,08	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
19.02.17	24,00	-	108,81	108,81	0,00	85,85	53,37	32,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
20.02.17	24,00	-	108,49	108,49	0,00	85,31	53,38	31,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
21.02.17	24,00	-	107,69	107,69	0,00	85,28	52,98	32,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
Среднее	24,00	-	108,42	108,42	-	86,59	52,72	33,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,68
Итого	720,00		3252,65	3252,65	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	24227,28	24230,32	-	-	-	-	724,69	-	-
	22.02.17 03:00	27470,56	27473,60	-	-	-	-	834,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.