Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		96,67	93,86	2,80	86,56	48,67	37,89	6,29	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
24.01.17	24,00	-	97,18	94,45	2,73	86,37	49,06	37,31	6,30	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
25.01.17	24,00	-	96,48	93,86	2,63	86,64	48,82	37,82	6,29	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
26.01.17	24,00	-	96,33	93,29	3,05	86,68	48,13	38,55	6,28	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
27.01.17	24,00	-	96,10	88,27	7,83	85,08	47,08	38,00	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
28.01.17	24,00	-	86,60	80,27	6,33	81,51	46,13	35,38	5,70	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
29.01.17	24,00	-	96,27	93,97	2,31	81,97	46,64	35,33	6,27	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
30.01.17	24,00	-	96,21	93,92	2,29	80,93	46,08	34,85	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
31.01.17	24,00	-	96,55	94,18	2,37	80,93	46,18	34,75	6,28	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
01.02.17	24,00	-	96,24	93,96	2,28	80,57	46,04	34,53	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
02.02.17	24,00	-	96,26	94,03	2,24	81,07	46,04	35,03	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
03.02.17	24,00	-	96,19	93,95	2,24	80,79	45,48	35,31	6,27	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
04.02.17	24,00	-	96,30	94,04	2,26	80,91	45,77	35,14	6,27	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
05.02.17	24,00	-	96,15	93,92	2,23	80,89	45,91	34,98	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
06.02.17	24,00	-	95,41	93,22	2,19	80,39	45,22	35,17	6,24	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
07.02.17	24,00	-	93,75	91,50	2,25	82,78	44,56	38,22	6,12	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
08.02.17	24,00	-	93,56	91,40	2,16	85,97	44,39	41,58	6,11	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
09.02.17	24,00	-	95,73	93,46	2,28	89,88	46,82	43,06	6,24	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
10.02.17	24,00	-	95,76	93,49	2,27	89,46	47,03	42,43	6,25	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
11.02.17	24,00	-	95,18	92,96	2,22	89,89	47,58	42,31	6,22	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
12.02.17	24,00	-	96,00	93,71	2,29	89,79	47,96	41,83	6,28	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
13.02.17	24,00	-	96,44	94,14	2,30	89,80	48,16	41,64	6,28	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
14.02.17	24,00	-	96,61	94,33	2,29	89,45	48,82	40,63	6,29	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
15.02.17	24,00	-	97,01	94,69	2,32	88,23	49,26	38,97	6,31	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
16.02.17	24,00	-	97,23	94,90	2,34	86,74	48,62	38,12	6,31	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
17.02.17	24,00	-	96,73	94,32	2,41	85,36	47,93	37,43	6,29	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
18.02.17	24,00	-	96,35	94,06	2,29	84,16	47,65	36,51	6,29	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
19.02.17	24,00	-	96,49	94,23	2,26	84,06	47,75	36,31	6,29	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
20.02.17	24,00	-	96,39	94,14	2,25	84,21	47,93	36,28	6,30	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
21.02.17	24,00	-	96,23	93,97	2,26	83,70	47,91	35,79	6,29	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
Среднее	24,00	-	95,81	93,15	2,67	84,83	47,12	37,71	6,25	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Итого	720,00		2874,44	2794,47	79,96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.