Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	96,86	84,69	12,17	86,68	49,67	37,01	7,00	5,00	3,16	12,52	-	-	12,90	-	12,90	-	82,57	-	1,04			4,20
24.01.17	24,00	-	96,13	84,99	11,14	86,99	49,59	37,40	7,00	5,00	3,19	11,43	-	-	11,76	-	11,76	-	84,49	-	0,97			4,16
25.01.17	24,00	-	96,01	85,32	10,69	87,04	48,98	38,06	7,00	5,00	3,25	11,11	-	-	11,44	-	11,44	-	83,86	-	0,93			4,18
26.01.17	24,00	-	96,68	85,07	11,61	85,40	48,28	37,12	7,00	5,00	3,18	11,99	-	-	12,33	-	12,33	-	81,16	-	0,97			4,15
27.01.17	24,00	-	97,68	85,26	12,42	83,84	48,12	35,72	7,00	5,00	3,06	12,59	-	-	12,97	-	12,97	-	81,51	-	1,03			4,09
28.01.17	24,00	-	99,22	84,90	14,32	82,20	47,69	34,51	7,00	5,00	2,96	14,68	-	-	15,11	-	15,11	-	78,78	-	1,16			4,11
29.01.17	24,00	-	99,59	83,85	15,74	81,20	47,20	34,00	7,00	5,00	2,89	16,41	-	-	16,84	-	16,84	-	75,99	-	1,24			4,13
30.01.17	24,00	-	98,86	84,80	14,06	81,20	47,12	34,08	7,00	5,00	2,91	14,30	-	-	14,69	-	14,69	-	78,57	-	1,13			4,04
31.01.17	24,00	-	98,88	84,94	13,94	80,83	46,98	33,85	7,00	5,00	2,90	13,96	-	-	14,34	-	14,34	-	78,80	-	1,10			4,01
01.02.17	24,00	-	98,91	85,32	13,59	81,31	47,10	34,21	7,00	5,00	2,95	13,58	-	-	13,96	-	13,96	-	79,59	-	1,08			4,03
02.02.17	24,00	-	97,53	85,46	12,07	81,06	46,70	34,36	7,00	5,00	2,95	12,17	-	-	12,50	-	12,50	-	79,23	-	0,97			3,92
03.02.17	24,00	-	97,28	85,40	11,88	81,18	46,85	34,33	7,00	5,00	2,89	12,67	-	-	12,99	-	12,99	-	79,36	-	1,01			3,90
04.02.17	24,00	-	97,43	85,07	12,36	81,19	46,95	34,24	7,00	5,00	2,89	13,27	-	-	13,66	-	13,66	-	78,02	-	1,03			3,92
05.02.17	24,00	-	98,88	84,14	14,74	80,73	46,47	34,26	7,00	5,00	2,85	15,86	-	-	16,27	-	16,27	-	77,54	-	1,23			4,08
06.02.17	24,00	-	96,25	84,16	12,09	83,14	46,44	36,70	7,00	5,00	3,03	13,32	-	-	13,70	-	13,70	-	80,35	-	1,07			4,10
07.02.17	24,00	-	94,80	84,05	10,75	86,35	46,43	39,92	7,00	5,00	3,26	12,25	-	-	12,62	-	12,62	-	83,70	-	1,02			4,29
08.02.17	24,00	-	96,25	85,45	10,80	90,19	48,36	41,83	7,00	5,00	3,49	12,33	-	-	12,75	-	12,75	-	86,89	-	1,07			4,56
09.02.17	24,00	-	96,49	86,11	10,38	89,78	48,40	41,38	7,00	5,00	3,46	11,89	-	-	12,29	-	12,29	-	87,98	-	1,05			4,50
10.02.17	24,00	-	95,37	85,09	10,28	90,21	48,82	41,39	7,00	5,00	3,44	11,71	-	-	12,11	-	12,11	-	86,82	-	1,02			4,46
11.02.17	24,00	-	96,87	84,62	12,25	90,12	49,26	40,86	7,00	5,00	3,44	13,24	-	-	13,67	-	13,67	-	85,03	-	1,13			4,57
12.02.17	24,00	-	98,77	84,73	14,04	90,15	49,53	40,62	7,00	5,00	3,42	15,20	-	-	15,68	-	15,68	-	84,64	-	1,29			4,71
13.02.17	24,00	-	94,69	82,19	12,50	89,75	49,89	39,86	7,00	5,00	3,37	13,69	-	-	14,05	-	14,05	-	75,99	-	1,04			4,41
14.02.17	24,00	-	92,50	78,63	13,87	88,45	50,17	38,28	7,00	5,00	3,26	14,71	-	-	15,02	-	15,02	-	67,00	-	0,98			4,24
15.02.17	24,00	-	92,87	78,81	14,06	86,89	49,67	37,22	7,00	5,00	3,20	14,42	-	-	14,69	-	14,69	-	66,88	-	0,96			4,16
16.02.17	24,00	-	92,66	78,59	14,07	85,51	49,00	36,51	7,00	5,00	3,12	14,68	-	-	14,94	-	14,94	-	65,38	-	0,96			4,08
17.02.17	24,00	-	92,04	80,21	11,83	84,29	48,66	35,63	7,00	5,00	3,05	11,96	-	-	12,19	-	12,19	-	67,15	-	0,81			3,86
18.02.17	24,00	-	92,40	77,40	15,00	84,14	48,66	35,48	7,00	5,00	3,06	15,39	-	-	15,65	-	15,65	-	62,32	-	0,96			4,01
19.02.17	24,00	-	92,38	74,62	17,76	84,28	48,96	35,32	7,00	5,00	3,02	18,35	-	-	18,64	-	18,64	-	61,12	-	1,12			4,14
20.02.17	24,00	-	92,02	77,30	14,72	83,71	48,69	35,02	7,00	5,00	2,96	15,33	-	-	15,62	-	15,62	-	63,91	-	0,98			3,94
21.02.17	24,00	-	91,46	77,48	13,98	83,69	48,43	35,26	7,00	5,00	2,99	14,48	-	-	14,76	-	14,76	-	63,28	-	0,92			3,91
Среднее	24,00	-	95,93	82,96	12,97	85,05	48,24	36,81	7,00	5,00	3,12	13,65	-	-	14,00	-	14,00	-	76,93	-	1,04	-	-	4,16
Итого	720,00		2877,76	2488,65	389,11						93,58	409,49	0,00	0,00	420,14	0,00	420,14	0,00			31,25	0,00	0,00	124,82 ✓

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	33742,32	28942,00	8869,01	-	9040,93	-	1194,81	-	-
	22.02.17 04:00	36612,18	31423,06	9278,28	-	9460,83	-	1319,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **420,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Сервис эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 24 ФЕВ 2017 г.