Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	139,02	127,39	11,63	86,96	54,36	32,60	7,00	5,00	4,22	10,97	-	-	11,32	-	11,32	-	86,75	-	0,95			5,17
24.01.17	24,00	-	138,55	127,05	11,50	87,27	54,35	32,92	7,00	5,00	4,25	10,87	-	-	11,25	-	11,25	-	87,11	-	0,95			5,20
25.01.17	24,00	-	138,63	127,57	11,06	87,35	54,01	33,34	7,00	5,00	4,31	10,61	-	-	10,97	-	10,97	-	87,05	-	0,92			5,23
26.01.17	24,00	-	133,06	122,39	10,67	85,74	53,07	32,67	7,00	5,00	4,06	10,11	-	-	10,41	-	10,41	-	84,95	-	0,86			4,92
27.01.17	24,00	-	71,61	63,57	8,04	84,03	52,99	31,04	7,00	5,00	2,02	7,56	-	-	7,80	-	7,80	-	83,94	-	0,64			2,65
28.01.17	24,00	-	139,03	127,43	11,60	82,43	52,32	30,11	7,00	5,00	3,91	10,88	-	-	11,21	-	11,21	-	81,94	-	0,89			4,80
29.01.17	24,00	-	140,18	127,45	12,73	81,40	51,61	29,79	7,00	5,00	3,84	12,29	-	-	12,64	-	12,64	-	81,54	-	1,00			4,84
30.01.17	24,00	-	138,69	127,31	11,38	81,38	51,67	29,71	7,00	5,00	3,82	11,07	-	-	11,38	-	11,38	-	81,12	-	0,90			4,72
31.01.17	24,00	-	138,73	127,16	11,57	81,03	51,37	29,66	7,00	5,00	3,83	10,90	-	-	11,21	-	11,21	-	81,00	-	0,88			4,71
01.02.17	24,00	-	139,66	127,23	12,43	81,52	51,48	30,04	7,00	5,00	3,91	11,49	-	-	11,84	-	11,84	-	81,40	-	0,94			4,84
02.02.17	24,00	-	140,40	127,46	12,94	81,30	51,24	30,06	7,00	5,00	3,89	12,35	-	-	12,68	-	12,68	-	81,12	-	1,00			4,89
03.02.17	24,00	-	138,59	127,39	11,20	81,40	51,34	30,06	7,00	5,00	3,89	10,63	-	-	10,97	-	10,97	-	81,21	-	0,86			4,75
04.02.17	24,00	-	138,24	127,34	10,90	81,42	51,69	29,73	7,00	5,00	3,83	10,36	-	-	10,67	-	10,67	-	81,39	-	0,84			4,68
05.02.17	24,00	-	140,36	126,99	13,37	80,96	51,15	29,81	7,00	5,00	3,84	12,78	-	-	13,15	-	13,15	-	81,01	-	1,04			4,88
06.02.17	24,00	-	137,60	126,06	11,54	83,42	51,17	32,25	7,00	5,00	4,10	11,21	-	-	11,53	-	11,53	-	83,50	-	0,94			5,04
07.02.17	24,00	-	137,69	125,94	11,75	86,75	51,73	35,02	7,00	5,00	4,45	11,30	-	-	11,67	-	11,67	-	87,27	-	0,99			5,44
08.02.17	24,00	-	138,93	127,79	11,14	90,57	54,22	36,35	7,00	5,00	4,72	10,46	-	-	10,83	-	10,83	-	90,29	-	0,94			5,66
09.02.17	24,00	-	139,32	127,93	11,39	90,18	54,27	35,91	7,00	5,00	4,65	10,91	-	-	11,27	-	11,27	-	89,91	-	0,98			5,63
10.02.17	24,00	-	137,98	126,62	11,36	90,64	54,72	35,92	7,00	5,00	4,64	10,55	-	-	10,91	-	10,91	-	90,19	-	0,95			5,59
11.02.17	24,00	-	137,99	126,98	11,01	90,52	54,85	35,67	7,00	5,00	4,61	10,28	-	-	10,65	-	10,65	-	89,69	-	0,92			5,54
12.02.17	24,00	-	140,35	127,55	12,80	90,49	55,16	35,33	7,00	5,00	4,60	12,00	-	-	12,39	-	12,39	-	90,15	-	1,08			5,68
13.02.17	24,00	-	134,00	120,50	13,50	90,07	55,08	34,99	7,00	5,00	4,55	12,50	-	-	12,79	-	12,79	-	70,89	-	0,89			5,44
14.02.17	24,00	-	128,95	112,62	16,33	88,73	55,31	33,42	7,00	5,00	4,37	15,31	-	-	15,53	-	15,53	-	55,92	-	0,86			5,22
15.02.17	24,00	-	129,17	115,52	13,65	87,19	54,74	32,45	7,00	5,00	4,25	12,57	-	-	12,77	-	12,77	-	55,49	-	0,70			4,95
16.02.17	24,00	-	128,82	114,55	14,27	85,81	54,01	31,80	7,00	5,00	4,14	13,43	-	-	13,64	-	13,64	-	54,68	-	0,74			4,88
17.02.17	24,00	-	128,62	113,37	15,25	84,55	53,40	31,15	7,00	5,00	4,06	14,19	-	-	14,38	-	14,38	-	54,13	-	0,77			4,83
18.02.17	24,00	-	128,85	112,99	15,86	84,40	53,29	31,11	7,00	5,00	4,07	14,71	-	-	14,91	-	14,91	-	54,04	-	0,80			4,86
19.02.17	24,00	-	128,56	111,18	17,38	84,56	53,51	31,05	7,00	5,00	4,04	16,37	-	-	16,56	-	16,56	-	54,25	-	0,89			4,93
20.02.17	24,00	-	128,08	113,80	14,28	83,95	53,42	30,53	7,00	5,00	3,95	13,42	-	-	13,60	-	13,60	-	54,15	-	0,73			4,68
21.02.17	24,00	-	128,01	112,86	15,15	83,97	53,14	30,83	7,00	5,00	4,00	14,17	-	-	14,39	-	14,39	-	53,89	-	0,76			4,76
Среднее	24,00	-	133,59	121,00	12,59	85,33	53,16	32,18	7,00	5,00	4,09	11,88	-	-	12,18	-	12,18	-	76,33	-	0,89	-	-	4,98
Итого	720,00		4007,67	3629,99	377,68						122,77	356,25	0,00	0,00	365,32	0,00	365,32	0,00			26,60	0,00	0,00	149,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	47666,54	42126,03	6203,29	-	6337,22	-	1519,15	-	-
	22.02.17 04:00	51668,10	45750,00	6559,39	-	6702,38	-	1668,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **365,32** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 24 ФЕВ 2017 г.