Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	115,58	100,82	14,76	87,39	51,28	36,11	7,00	5,00	4,03	14,00	-	-	14,26	-	14,26	-	64,66	-	0,91			4,94
24.01.17	24,00	-	115,16	100,45	14,71	87,58	51,22	36,36	7,00	5,00	4,08	13,58	-	-	13,82	-	13,82	-	64,14	-	0,87			4,95
25.01.17	24,00	-	115,84	100,67	15,17	87,74	50,90	36,84	7,00	5,00	4,12	14,30	-	-	14,56	-	14,56	-	64,47	-	0,92			5,05
26.01.17	24,00	-	115,11	102,10	13,01	86,24	49,99	36,25	7,00	5,00	4,04	12,39	-	-	12,63	-	12,63	-	63,83	-	0,79			4,83
27.01.17	24,00	-	116,31	102,77	13,54	84,42	49,74	34,68	7,00	5,00	3,86	12,78	-	-	13,03	-	13,03	-	66,88	-	0,86			4,71
28.01.17	24,00	-	117,12	104,45	12,67	82,97	49,33	33,64	7,00	5,00	3,78	11,64	-	-	11,90	-	11,90	-	67,59	-	0,79			4,57
29.01.17	24,00	-	116,94	103,23	13,71	81,75	48,67	33,08	7,00	5,00	3,66	13,30	-	-	13,55	-	13,55	-	66,03	-	0,88			4,54
30.01.17	24,00	-	116,39	103,67	12,72	81,78	48,61	33,17	7,00	5,00	3,65	12,61	-	-	12,84	-	12,84	-	65,96	-	0,83			4,48
31.01.17	24,00	-	116,23	102,88	13,35	81,38	48,40	32,98	7,00	5,00	3,64	12,89	-	-	13,14	-	13,14	-	65,63	-	0,84			4,48
01.02.17	24,00	-	117,35	103,03	14,32	81,89	48,52	33,37	7,00	5,00	3,74	13,33	-	-	13,60	-	13,60	-	65,51	-	0,87			4,62
02.02.17	24,00	-	116,90	104,73	12,17	81,67	48,19	33,48	7,00	5,00	3,72	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	67,98	-	0,78			4,50
03.02.17	24,00	-	116,63	103,94	12,69	81,76	48,09	33,67	7,00	5,00	3,71	12,40	-	-	12,65	-	12,65	-	66,62	-	0,83			4,54
04.02.17	24,00	-	117,33	102,31	15,02	81,78	48,54	33,24	7,00	5,00	3,69	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	65,51	-	0,95			4,64
05.02.17	24,00	-	117,03	102,71	14,32	81,28	48,14	33,14	7,00	5,00	3,66	13,82	-	-	14,08	-	14,08	-	65,67	-	0,91			4,57
06.02.17	24,00	-	114,74	101,64	13,10	83,61	47,94	35,67	7,00	5,00	3,87	13,06	-	-	13,31	-	13,31	-	65,86	-	0,86			4,73
07.02.17	24,00	-	114,32	100,22	14,10	86,65	48,10	38,55	7,00	5,00	4,21	13,71	-	-	13,95	-	13,95	-	64,08	-	0,88			5,09
08.02.17	24,00	-	114,24	99,06	15,18	90,96	50,47	40,49	7,00	5,00	4,54	14,23	-	-	14,45	-	14,45	-	60,27	-	0,86			5,40
09.02.17	24,00	-	113,56	98,32	15,24	90,49	50,54	39,95	7,00	5,00	4,50	14,21	-	-	14,42	-	14,42	-	57,72	-	0,82			5,32
10.02.17	24,00	-	112,75	97,58	15,17	91,07	51,10	39,97	7,00	5,00	4,46	14,22	-	-	14,47	-	14,47	-	58,27	-	0,83			5,29
11.02.17	24,00	-	112,42	94,50	17,92	90,75	51,20	39,55	7,00	5,00	4,42	16,92	-	-	17,17	-	17,17	-	56,03	-	0,95			5,37
12.02.17	24,00	-	113,76	96,50	17,26	90,85	51,38	39,47	7,00	5,00	4,47	15,96	-	-	16,19	-	16,19	-	57,36	-	0,92			5,38
13.02.17	24,00	-	112,58	98,31	14,27	90,38	51,41	38,97	7,00	5,00	4,36	13,45	-	-	13,66	-	13,66	-	57,15	-	0,77			5,13
14.02.17	24,00	-	112,94	100,00	12,94	89,35	51,95	37,40	7,00	5,00	4,18	12,14	-	-	12,35	-	12,35	-	59,90	-	0,73			4,90
15.02.17	24,00	-	114,10	100,52	13,58	87,57	51,51	36,06	7,00	5,00	4,01	13,00	-	-	13,22	-	13,22	-	62,21	-	0,81			4,82
16.02.17	24,00	-	113,34	101,28	12,06	86,24	50,81	35,43	7,00	5,00	3,90	12,00	-	-	12,21	-	12,21	-	61,17	-	0,73			4,63
17.02.17	24,00	-	113,73	100,30	13,43	84,99	50,29	34,70	7,00	5,00	3,83	13,07	-	-	13,30	-	13,30	-	61,30	-	0,80			4,63
18.02.17	24,00	-	114,92	100,53	14,39	84,77	50,18	34,59	7,00	5,00	3,85	13,47	-	-	13,71	-	13,71	-	63,18	-	0,85			4,70
19.02.17	24,00	-	114,57	99,19	15,38	84,98	50,34	34,64	7,00	5,00	3,83	14,82	-	-	15,05	-	15,05	-	61,87	-	0,92			4,75
20.02.17	24,00	-	113,60	100,60	13,00	84,44	50,40	34,04	7,00	5,00	3,72	12,84	-	-	13,09	-	13,09	-	63,00	-	0,81			4,53
21.02.17	24,00	-	114,01	100,34	13,67	84,34	50,09	34,25	7,00	5,00	3,75	13,33	-	-	13,56	-	13,56	-	62,89	-	0,84			4,59
Среднее	24,00	-	114,98	100,89	14,10	85,70	49,91	35,79	7,00	5,00	3,98	13,45	-	-	13,69	-	13,69	-	63,09	-	0,85	-	-	4,82
Итого	720,00		3449,50	3026,65	422,85						119,29	403,38	0,00	0,00	410,60	0,00	410,60	0,00			25,39	0,00	0,00	144,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	72729,31	63308,10	11000,04	-	11210,96	-	2347,44	-	-
	22.02.17 04:00	76173,98	66330,01	11403,26	-	11621,40	-	2491,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта