Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 1,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	132,06	120,14	11,92	87,31	57,77	29,54	7,00	5,00	3,95	11,34	-	-	11,52	-	11,52	-	57,41	-	0,65			4,60
24.01.17	24,00	-	131,86	119,78	12,08	87,67	57,55	30,12	7,00	5,00	4,02	11,47	-	-	11,64	-	11,64	-	57,15	-	0,66			4,68
25.01.17	24,00	-	132,23	118,90	13,33	87,72	57,13	30,59	7,00	5,00	4,08	12,89	-	-	13,09	-	13,09	-	56,77	-	0,73			4,82
26.01.17	24,00	-	132,00	120,13	11,87	86,08	56,02	30,06	7,00	5,00	4,01	11,34	-	-	11,53	-	11,53	-	55,41	-	0,63			4,64
27.01.17	24,00	-	132,30	119,03	13,27	84,43	55,79	28,64	7,00	5,00	3,84	12,60	-	-	12,80	-	12,80	-	55,61	-	0,70			4,54
28.01.17	24,00	-	132,80	118,17	14,63	82,82	55,11	27,71	7,00	5,00	3,74	13,78	-	-	13,96	-	13,96	-	54,64	-	0,75			4,49
29.01.17	24,00	-	132,37	117,58	14,79	81,72	54,34	27,38	7,00	5,00	3,65	14,40	-	-	14,60	-	14,60	-	54,12	-	0,78			4,43
30.01.17	24,00	-	131,94	117,95	13,99	81,77	54,23	27,54	7,00	5,00	3,66	13,68	-	-	13,89	-	13,89	-	53,81	-	0,74			4,40
31.01.17	24,00	-	131,80	120,49	11,31	81,38	54,21	27,17	7,00	5,00	3,61	10,88	-	-	11,03	-	11,03	-	53,93	-	0,59			4,20
01.02.17	24,00	-	132,18	119,53	12,65	81,91	54,36	27,55	7,00	5,00	3,68	12,08	-	-	12,25	-	12,25	-	54,06	-	0,66			4,34
02.02.17	24,00	-	132,36	119,12	13,24	81,66	54,03	27,63	7,00	5,00	3,69	12,78	-	-	12,96	-	12,96	-	53,70	-	0,69			4,38
03.02.17	24,00	-	132,03	119,24	12,79	81,76	53,88	27,88	7,00	5,00	3,71	12,38	-	-	12,53	-	12,53	-	53,66	-	0,67			4,38
04.02.17	24,00	-	132,10	118,25	13,85	81,76	54,24	27,52	7,00	5,00	3,66	13,61	-	-	13,79	-	13,79	-	54,12	-	0,74			4,39
05.02.17	24,00	-	131,58	117,44	14,14	81,33	53,70	27,63	7,00	5,00	3,64	14,07	-	-	14,27	-	14,27	-	53,48	-	0,76			4,40
06.02.17	24,00	-	130,29	115,84	14,45	83,78	53,89	29,89	7,00	5,00	3,89	14,66	-	-	14,85	-	14,85	-	53,69	-	0,79			4,68
07.02.17	24,00	-	130,60	116,02	14,58	86,98	54,31	32,67	7,00	5,00	4,28	14,44	-	-	14,63	-	14,63	-	54,23	-	0,78			5,07
08.02.17	24,00	-	132,78	120,84	11,94	90,93	56,69	34,24	7,00	5,00	4,59	11,36	-	-	11,54	-	11,54	-	56,41	-	0,64			5,23
09.02.17	24,00	-	133,11	120,59	12,52	90,49	56,81	33,68	7,00	5,00	4,53	11,84	-	-	12,02	-	12,02	-	56,43	-	0,67			5,20
10.02.17	24,00	-	131,91	119,64	12,27	90,94	57,30	33,64	7,00	5,00	4,49	11,67	-	-	11,85	-	11,85	-	56,81	-	0,66			5,15
11.02.17	24,00	-	132,63	115,94	16,69	90,82	57,56	33,26	7,00	5,00	4,47	15,83	-	-	16,09	-	16,09	-	57,47	-	0,91			5,38
12.02.17	24,00	-	133,61	118,05	15,56	90,82	57,88	32,94	7,00	5,00	4,48	14,50	-	-	14,73	-	14,73	-	57,60	-	0,84			5,32
13.02.17	24,00	-	132,49	119,26	13,23	90,46	57,84	32,62	7,00	5,00	4,38	12,51	-	-	12,70	-	12,70	-	57,64	-	0,72			5,10
14.02.17	24,00	-	132,15	120,13	12,02	89,19	58,11	31,08	7,00	5,00	4,15	11,63	-	-	11,81	-	11,81	-	57,55	-	0,67			4,82
15.02.17	24,00	-	132,22	120,60	11,62	87,60	57,46	30,14	7,00	5,00	4,00	11,67	-	-	11,84	-	11,84	-	57,14	-	0,67			4,66
16.02.17	24,00	-	131,93	120,44	11,49	86,20	56,71	29,49	7,00	5,00	3,90	11,55	-	-	11,71	-	11,71	-	56,19	-	0,65			4,55
17.02.17	24,00	-	131,77	118,82	12,95	84,96	56,22	28,74	7,00	5,00	3,81	12,65	-	-	12,84	-	12,84	-	55,94	-	0,71			4,52
18.02.17	24,00	-	132,21	117,23	14,98	84,81	56,32	28,49	7,00	5,00	3,81	14,39	-	-	14,62	-	14,62	-	56,13	-	0,81			4,62
19.02.17	24,00	-	131,72	117,79	13,93	84,96	56,63	28,33	7,00	5,00	3,75	13,83	-	-	14,04	-	14,04	-	56,32	-	0,78			4,53
20.02.17	24,00	-	131,21	118,12	13,09	84,45	56,38	28,07	7,00	5,00	3,70	12,96	-	-	13,15	-	13,15	-	56,06	-	0,73			4,43
21.02.17	24,00	-	130,80	119,10	11,70	84,44	56,01	28,43	7,00	5,00	3,72	11,78	-	-	11,97	-	11,97	-	55,79	-	0,66			4,38
Среднее	24,00	-	132,03	118,81	13,23	85,71	55,95	29,76	7,00	5,00	3,96	12,82	-	-	13,01	-	13,01	-	55,64	-	0,71	-	-	4,68
Итого	720,00		3961,04	3564,16	396,88						118,89	384,57	0,00	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00			21,41	0,00	0,00	140,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	51040,40	45267,55	5873,44	-	5983,40	-	1428,61	-	-
	22.02.17 04:00	54990,34	48820,70	6257,86	-	6373,49	-	1568,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **139,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **390,25** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017

«____» _____ г.