Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	117,91	98,15	19,76	87,22	58,71	28,51	7,00	5,00	3,44	16,40	-	-	16,73	-	16,73	-	66,10	-	1,08			4,53
24.01.17	24,00	-	117,63	97,06	20,57	87,54	58,67	28,87	7,00	5,00	3,48	17,09	-	-	17,42	-	17,42	-	66,02	-	1,13			4,61
25.01.17	24,00	-	117,88	95,71	22,17	87,64	58,31	29,33	7,00	5,00	3,55	18,64	-	-	18,99	-	18,99	-	65,01	-	1,21			4,76
26.01.17	24,00	-	117,96	95,37	22,59	85,96	57,46	28,50	7,00	5,00	3,45	19,17	-	-	19,50	-	19,50	-	63,61	-	1,22			4,67
27.01.17	24,00	-	117,97	99,72	18,25	84,33	56,83	27,50	7,00	5,00	3,33	14,84	-	-	15,10	-	15,10	-	64,65	-	0,96			4,29
28.01.17	24,00	-	118,44	97,10	21,34	82,72	56,13	26,59	7,00	5,00	3,25	17,62	-	-	17,91	-	17,91	-	62,30	-	1,10			4,35
29.01.17	24,00	-	118,35	94,50	23,85	81,66	55,45	26,21	7,00	5,00	3,20	20,14	-	-	20,50	-	20,50	-	60,96	-	1,23			4,43
30.01.17	24,00	-	118,06	97,06	21,00	81,66	55,52	26,14	7,00	5,00	3,18	17,47	-	-	17,75	-	17,75	-	62,05	-	1,08			4,26
31.01.17	24,00	-	117,77	97,95	19,82	81,28	55,30	25,98	7,00	5,00	3,15	16,28	-	-	16,56	-	16,56	-	62,05	-	1,01			4,16
01.02.17	24,00	-	118,24	96,37	21,87	81,81	55,42	26,39	7,00	5,00	3,23	17,91	-	-	18,21	-	18,21	-	61,95	-	1,11			4,34
02.02.17	24,00	-	118,17	97,41	20,76	81,59	55,02	26,57	7,00	5,00	3,24	16,90	-	-	17,18	-	17,18	-	61,93	-	1,05			4,29
03.02.17	24,00	-	117,86	97,88	19,98	81,68	55,15	26,53	7,00	5,00	3,22	16,20	-	-	16,49	-	16,49	-	62,32	-	1,01			4,23
04.02.17	24,00	-	118,36	95,45	22,91	81,64	55,29	26,35	7,00	5,00	3,22	18,99	-	-	19,34	-	19,34	-	61,70	-	1,17			4,39
05.02.17	24,00	-	117,77	92,40	25,37	81,22	54,91	26,31	7,00	5,00	3,20	21,49	-	-	21,86	-	21,86	-	60,43	-	1,30			4,50
06.02.17	24,00	-	116,67	91,03	25,64	83,71	55,45	28,26	7,00	5,00	3,38	21,79	-	-	22,17	-	22,17	-	61,52	-	1,34			4,73
07.02.17	24,00	-	116,46	92,52	23,94	87,00	56,36	30,64	7,00	5,00	3,67	19,92	-	-	20,27	-	20,27	-	63,20	-	1,26			4,93
08.02.17	24,00	-	118,46	95,48	22,98	90,85	58,88	31,97	7,00	5,00	3,92	18,65	-	-	19,00	-	19,00	-	66,09	-	1,23			5,15
09.02.17	24,00	-	118,65	95,62	23,03	90,44	58,77	31,67	7,00	5,00	3,89	18,66	-	-	19,04	-	19,04	-	65,75	-	1,23			5,12
10.02.17	24,00	-	118,18	95,94	22,24	90,87	59,24	31,63	7,00	5,00	3,87	17,73	-	-	18,11	-	18,11	-	67,60	-	1,20			5,06
11.02.17	24,00	-	118,85	94,90	23,95	90,68	59,61	31,07	7,00	5,00	3,85	19,20	-	-	19,58	-	19,58	-	66,66	-	1,28			5,13
12.02.17	24,00	-	119,63	93,93	25,70	90,68	60,24	30,44	7,00	5,00	3,82	20,75	-	-	21,18	-	21,18	-	66,22	-	1,38			5,20
13.02.17	24,00	-	118,76	94,77	23,99	90,36	59,98	30,38	7,00	5,00	3,78	19,05	-	-	19,42	-	19,42	-	66,96	-	1,28			5,06
14.02.17	24,00	-	118,80	95,95	22,85	88,96	59,57	29,39	7,00	5,00	3,67	17,91	-	-	18,26	-	18,26	-	66,28	-	1,19			4,86
15.02.17	24,00	-	118,49	97,12	21,37	87,50	58,76	28,74	7,00	5,00	3,58	16,48	-	-	16,80	-	16,80	-	66,11	-	1,09			4,67
16.02.17	24,00	-	118,11	95,88	22,23	86,10	57,93	28,17	7,00	5,00	3,49	17,67	-	-	17,99	-	17,99	-	64,12	-	1,13			4,62
17.02.17	24,00	-	118,09	95,47	22,62	84,81	57,42	27,39	7,00	5,00	3,39	17,91	-	-	18,25	-	18,25	-	64,34	-	1,15			4,54
18.02.17	24,00	-	118,44	92,91	25,53	84,69	57,73	26,96	7,00	5,00	3,36	20,71	-	-	21,10	-	21,10	-	63,75	-	1,32			4,68
19.02.17	24,00	-	118,01	93,46	24,55	84,85	57,88	26,97	7,00	5,00	3,35	19,79	-	-	20,14	-	20,14	-	63,83	-	1,26			4,61
20.02.17	24,00	-	117,81	94,49	23,32	84,35	57,63	26,72	7,00	5,00	3,31	18,64	-	-	18,97	-	18,97	-	63,79	-	1,19			4,50
21.02.17	24,00	-	117,18	94,46	22,72	84,34	57,13	27,21	7,00	5,00	3,35	17,96	-	-	18,28	-	18,28	-	63,52	-	1,14			4,49
Среднее	24,00	-	118,10	95,54	22,56	85,60	57,36	28,25	7,00	5,00	3,46	18,40	-	-	18,74	-	18,74	-	64,03	-	1,18	-	-	4,64
Итого	720,00		3542,96	2866,06	676,90						103,81	551,96	0,00	0,00	562,10	0,00	562,10	0,00			35,33	0,00	0,00	139,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	45870,02	39034,86	8596,37	-	8789,86	-	1367,45		
	22.02.17 04:00	49408,04	41896,23	9148,10	-	9351,72	-	1506,43		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = 0,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **562,10** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.