Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: -(812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	95,48	87,96	7,52	86,04	49,95	36,09	7,00	5,00	3,27	6,50	-	-	6,71	-	6,71	-	85,49	-	0,56			3,83
24.01.17	24,00	-	94,88	87,17	7,71	86,23	49,76	36,47	7,00	5,00	3,30	6,39	-	-	6,60	-	6,60	-	85,71	-	0,55			3,85
25.01.17	24,00	-	95,58	87,29	8,29	86,31	49,39	36,92	7,00	5,00	3,31	7,35	-	-	7,57	-	7,57	-	85,75	-	0,63			3,94
26.01.17	24,00	-	94,91	87,08	7,83	84,73	48,59	36,14	7,00	5,00	3,24	6,88	-	-	7,08	-	7,08	-	83,82	-	0,58			3,81
27.01.17	24,00	-	95,37	87,45	7,92	83,21	48,49	34,72	7,00	5,00	3,12	6,93	-	-	7,15	-	7,15	-	82,94	-	0,58			3,70
28.01.17	24,00	-	95,36	87,16	8,20	81,64	47,87	33,77	7,00	5,00	3,04	7,12	-	-	7,34	-	7,34	-	80,88	-	0,58			3,62
29.01.17	24,00	-	95,63	86,99	8,64	80,61	47,33	33,28	7,00	5,00	2,99	7,52	-	-	7,74	-	7,74	-	80,43	-	0,61			3,59
30.01.17	24,00	-	95,95	87,23	8,72	80,58	47,34	33,24	7,00	5,00	3,00	7,55	-	-	7,76	-	7,76	-	80,19	-	0,61			3,60
31.01.17	24,00	-	95,77	86,93	8,84	80,26	47,10	33,16	7,00	5,00	3,00	7,44	-	-	7,65	-	7,65	-	80,15	-	0,60			3,60
01.02.17	24,00	-	96,07	86,93	9,14	80,76	47,20	33,56	7,00	5,00	3,04	7,73	-	-	7,97	-	7,97	-	80,35	-	0,62			3,66
02.02.17	24,00	-	95,41	86,85	8,56	80,48	46,83	33,65	7,00	5,00	3,04	7,13	-	-	7,32	-	7,32	-	80,13	-	0,57			3,61
03.02.17	24,00	-	95,77	86,91	8,86	80,60	46,96	33,64	7,00	5,00	3,05	7,35	-	-	7,59	-	7,59	-	80,28	-	0,59			3,64
04.02.17	24,00	-	94,99	86,79	8,20	80,59	47,06	33,53	7,00	5,00	3,03	6,73	-	-	6,92	-	6,92	-	80,17	-	0,54			3,57
05.02.17	24,00	-	94,66	86,05	8,61	80,14	46,67	33,47	7,00	5,00	2,99	7,29	-	-	7,46	-	7,46	-	79,80	-	0,59			3,57
06.02.17	24,00	-	92,77	84,46	8,31	82,45	46,28	36,17	7,00	5,00	3,16	7,09	-	-	7,29	-	7,29	-	82,09	-	0,58			3,75
07.02.17	24,00	-	92,88	84,34	8,54	85,60	46,38	39,22	7,00	5,00	3,42	7,25	-	-	7,46	-	7,46	-	85,59	-	0,62			4,04
08.02.17	24,00	-	94,41	86,46	7,95	89,51	48,58	40,93	7,00	5,00	3,67	6,58	-	-	6,81	-	6,81	-	88,80	-	0,59			4,26
09.02.17	24,00	-	94,85	86,64	8,21	89,08	48,57	40,51	7,00	5,00	3,62	7,13	-	-	7,36	-	7,36	-	88,49	-	0,63			4,25
10.02.17	24,00	-	93,79	86,25	7,54	89,58	48,91	40,67	7,00	5,00	3,59	6,68	-	-	6,89	-	6,89	-	88,90	-	0,60			4,19
11.02.17	24,00	-	94,81	86,81	8,00	89,43	49,21	40,22	7,00	5,00	3,57	7,21	-	-	7,47	-	7,47	-	89,30	-	0,64			4,21
12.02.17	24,00	-	95,74	87,31	8,43	89,49	49,50	39,99	7,00	5,00	3,60	7,42	-	-	7,69	-	7,69	-	88,92	-	0,66			4,25
13.02.17	24,00	-	96,59	87,52	9,07	89,08	49,61	39,47	7,00	5,00	3,56	7,98	-	-	8,23	-	8,23	-	88,66	-	0,71			4,27
14.02.17	24,00	-	96,40	87,97	8,43	87,77	50,08	37,69	7,00	5,00	3,42	7,37	-	-	7,60	-	7,60	-	86,83	-	0,64			4,06
15.02.17	24,00	-	96,74	88,17	8,57	86,23	49,58	36,65	7,00	5,00	3,33	7,48	-	-	7,70	-	7,70	-	85,83	-	0,64			3,98
16.02.17	24,00	-	95,16	87,60	7,56	84,87	49,06	35,81	7,00	5,00	3,24	6,45	-	-	6,63	-	6,63	-	84,08	-	0,54			3,78
17.02.17	24,00	-	95,31	87,29	8,02	83,63	48,64	34,99	7,00	5,00	3,17	6,76	-	-	6,96	-	6,96	-	83,18	-	0,56			3,73
18.02.17	24,00	-	96,00	87,51	8,49	83,51	48,65	34,86	7,00	5,00	3,15	7,30	-	-	7,51	-	7,51	-	83,14	-	0,61			3,76
19.02.17	24,00	-	96,03	87,41	8,62	83,69	48,93	34,76	7,00	5,00	3,14	7,45	-	-	7,65	-	7,65	-	83,48	-	0,62			3,76
20.02.17	24,00	-	95,73	87,17	8,56	83,20	48,81	34,39	7,00	5,00	3,10	7,42	-	-	7,63	-	7,63	-	82,79	-	0,62			3,72
21.02.17	24,00	-	95,06	86,50	8,56	83,14	48,47	34,67	7,00	5,00	3,10	7,36	-	-	7,57	-	7,57	-	82,81	-	0,61			3,71
			95,06	86,50	8,56	83,14	48,47	34,67	7,00	5,00	3,24	7,16	-	-	7,38	-	7,38	-	83,97	-	0,60	-	-	3,84
Среднее	24,00	-	95,27	86,94	8,33	84,41	48,33	36,09	7,00	5,00	97,26	214,84	0,00	0,00	221,31	0,00	221,31	0,00			18,04	0,00	0,00	115,30
Итого	720,00		2858,10	2608,20	249,90																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	8670,81	7926,87	693,31	-	712,85	-	332,78	-	-
	22.02.17 04:00	11524,84	10531,12	907,95	-	933,95	-	447,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = -0,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 24 ФЕВ 2017 г. печать энергосбыта