Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	116,33	104,93	11,40	85,49	56,63	28,86	7,00	5,00	3,03	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	85,42	-	0,97			4,00
24.01.17	24,00	-	115,76	104,36	11,40	85,83	56,60	29,23	7,00	5,00	3,06	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	84,87	-	0,97			4,03
25.01.17	24,00	-	115,44	104,04	11,40	85,88	56,08	29,80	7,00	5,00	3,11	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	85,09	-	0,97			4,08
26.01.17	24,00	-	115,28	103,88	11,40	84,35	55,44	28,91	7,00	5,00	3,01	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	83,62	-	0,95			3,96
27.01.17	24,00	-	115,98	104,58	11,40	82,75	55,24	27,51	7,00	5,00	2,89	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	81,77	-	0,93			3,82
28.01.17	24,00	-	115,42	104,02	11,40	81,22	54,26	26,96	7,00	5,00	2,82	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,90	-	0,91			3,73
29.01.17	24,00	-	115,17	103,77	11,40	80,15	53,57	26,58	7,00	5,00	2,77	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,20	-	0,90			3,67
30.01.17	24,00	-	115,66	104,26	11,40	80,13	53,75	26,38	7,00	5,00	2,76	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,19	-	0,90			3,66
31.01.17	24,00	-	115,27	103,87	11,40	79,79	53,35	26,44	7,00	5,00	2,75	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,06	-	0,90			3,66
01.02.17	24,00	-	115,43	104,03	11,40	80,31	53,62	26,69	7,00	5,00	2,79	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,16	-	0,90			3,69
02.02.17	24,00	-	115,15	103,75	11,40	80,04	53,49	26,55	7,00	5,00	2,77	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,12	-	0,90			3,67
03.02.17	24,00	-	115,51	104,11	11,40	80,15	53,52	26,63	7,00	5,00	2,78	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,23	-	0,90			3,69
04.02.17	24,00	-	115,22	103,82	11,40	80,17	53,65	26,52	7,00	5,00	2,76	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,47	-	0,91			3,67
05.02.17	24,00	-	114,41	103,01	11,40	79,74	53,15	26,59	7,00	5,00	2,74	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	79,23	-	0,90			3,65
06.02.17	24,00	-	112,37	100,97	11,40	81,97	53,14	28,83	7,00	5,00	2,92	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	81,39	-	0,93			3,85
07.02.17	24,00	-	112,29	100,89	11,40	87,94	53,81	34,13	7,00	5,00	3,44	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	87,98	-	1,00			4,45
08.02.17	24,00	-	113,10	103,53	9,57	89,04	56,70	32,34	7,00	5,00	3,39	9,15	-	-	9,47	-	9,47	-	88,93	-	0,81			4,21
09.02.17	24,00	-	113,08	103,53	9,55	88,63	56,56	32,07	7,00	5,00	3,37	9,15	-	-	9,46	-	9,46	-	88,42	-	0,81			4,18
10.02.17	24,00	-	114,16	102,96	11,20	89,11	57,00	32,11	7,00	5,00	3,35	10,79	-	-	11,17	-	11,17	-	88,90	-	0,96			4,31
11.02.17	24,00	-	112,83	103,72	9,11	88,91	57,05	31,86	7,00	5,00	3,35	8,75	-	-	9,05	-	9,05	-	88,87	-	0,78			4,12
12.02.17	24,00	-	115,13	104,14	10,99	89,04	57,29	31,75	7,00	5,00	3,37	10,43	-	-	10,82	-	10,82	-	88,86	-	0,93			4,29
13.02.17	24,00	-	110,64	99,15	11,49	88,51	57,34	31,17	7,00	5,00	3,30	11,15	-	-	11,41	-	11,41	-	73,15	-	0,81			4,12
14.02.17	24,00	-	105,33	94,62	10,71	87,28	57,37	29,91	7,00	5,00	3,18	10,31	-	-	10,47	-	10,47	-	57,15	-	0,59			3,77
15.02.17	24,00	-	105,55	93,61	11,94	85,71	56,49	29,22	7,00	5,00	3,12	11,45	-	-	11,62	-	11,62	-	56,46	-	0,65			3,77
16.02.17	24,00	-	104,97	92,72	12,25	84,38	55,56	28,82	7,00	5,00	3,06	11,80	-	-	11,97	-	11,97	-	55,40	-	0,65			3,71
17.02.17	24,00	-	104,70	91,92	12,78	83,12	55,05	28,07	7,00	5,00	2,98	12,15	-	-	12,32	-	12,32	-	55,03	-	0,67			3,65
18.02.17	24,00	-	105,05	89,26	15,79	82,89	54,98	27,91	7,00	5,00	2,98	15,08	-	-	15,28	-	15,28	-	55,03	-	0,83			3,81
19.02.17	24,00	-	104,89	91,40	13,49	83,06	55,21	27,85	7,00	5,00	2,95	13,11	-	-	13,28	-	13,28	-	55,33	-	0,73			3,67
20.02.17	24,00	-	104,58	91,29	13,29	82,63	55,27	27,36	7,00	5,00	2,89	12,89	-	-	13,08	-	13,08	-	55,23	-	0,71			3,60
21.02.17	24,00	-	103,81	89,54	14,27	82,60	54,78	27,82	7,00	5,00	2,94	13,42	-	-	13,62	-	13,62	-	54,86	-	0,74			3,67
Среднее	24,00	-	111,95	100,32	11,63	84,03	55,20	28,83	7,00	5,00	3,02	11,40	-	-	11,64	-	11,64	-	75,51	-	0,85	-	-	3,87
Итого	720,00		3358,54	3009,68	348,86						90,62	342,06	0,00	0,00	349,18	0,00	349,18	0,00			25,52	0,00	0,00	116,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	43383,33	37975,96	4947,99	-	5060,54	-	611,26	-	-
	22.02.17 04:00	45017,65	40980,25	5117,30	-	5233,54	-	586,71	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,18** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 24 ФЕВ 2017 г.