Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	55,38	48,22	7,16	82,24	49,77	32,47	7,00	5,00	1,59	6,84	-	-	7,04	-	7,04	-	81,96	-	0,56			2,16
24.01.17	24,00	-	56,37	47,93	8,44	82,58	49,64	32,94	7,00	5,00	1,60	8,23	-	-	8,47	-	8,47	-	82,42	-	0,68			2,28
25.01.17	24,00	-	54,66	47,86	6,80	82,46	49,24	33,22	7,00	5,00	1,61	6,59	-	-	6,77	-	6,77	-	81,94	-	0,54			2,15
26.01.17	24,00	-	54,93	47,70	7,23	81,00	48,41	32,59	7,00	5,00	1,58	7,04	-	-	7,21	-	7,21	-	80,10	-	0,57			2,14
27.01.17	24,00	-	55,56	47,87	7,69	79,71	48,39	31,32	7,00	5,00	1,52	7,46	-	-	7,68	-	7,68	-	79,51	-	0,59			2,12
28.01.17	24,00	-	54,55	47,76	6,79	78,08	47,75	30,33	7,00	5,00	1,47	6,63	-	-	6,81	-	6,81	-	77,27	-	0,51			1,98
29.01.17	24,00	-	56,54	47,64	8,90	77,37	47,16	30,21	7,00	5,00	1,45	8,77	-	-	9,00	-	9,00	-	77,41	-	0,68			2,13
30.01.17	24,00	-	54,99	47,78	7,21	77,21	47,25	29,96	7,00	5,00	1,45	7,03	-	-	7,22	-	7,22	-	76,86	-	0,54			1,99
31.01.17	24,00	-	55,41	47,64	7,77	76,93	46,96	29,97	7,00	5,00	1,45	7,51	-	-	7,71	-	7,71	-	76,91	-	0,58			2,03
01.02.17	24,00	-	56,41	47,66	8,75	77,38	47,05	30,33	7,00	5,00	1,47	8,52	-	-	8,76	-	8,76	-	76,99	-	0,66			2,12
02.02.17	24,00	-	55,75	47,60	8,15	77,15	46,82	30,33	7,00	5,00	1,47	7,91	-	-	8,13	-	8,13	-	77,05	-	0,61			2,08
03.02.17	24,00	-	54,94	47,66	7,28	77,20	46,99	30,21	7,00	5,00	1,46	7,04	-	-	7,22	-	7,22	-	76,90	-	0,54			2,00
04.02.17	24,00	-	54,43	47,60	6,83	77,21	47,01	30,20	7,00	5,00	1,46	6,59	-	-	6,77	-	6,77	-	76,99	-	0,51			1,96
05.02.17	24,00	-	58,15	47,14	11,01	76,98	46,55	30,43	7,00	5,00	1,46	10,74	-	-	11,01	-	11,01	-	76,98	-	0,83			2,29
06.02.17	24,00	-	53,92	46,30	7,62	78,85	46,38	32,47	7,00	5,00	1,53	7,28	-	-	7,48	-	7,48	-	78,87	-	0,57			2,11
07.02.17	24,00	-	54,46	46,26	8,20	81,69	46,51	35,18	7,00	5,00	1,65	7,88	-	-	8,12	-	8,12	-	81,91	-	0,65			2,30
08.02.17	24,00	-	55,30	47,55	7,75	85,45	48,95	36,50	7,00	5,00	1,75	7,60	-	-	7,85	-	7,85	-	85,24	-	0,65			2,40
09.02.17	24,00	-	54,81	47,67	7,14	85,03	48,95	36,08	7,00	5,00	1,73	7,08	-	-	7,29	-	7,29	-	84,78	-	0,60			2,33
10.02.17	24,00	-	53,91	47,41	6,50	85,45	49,33	36,12	7,00	5,00	1,72	6,53	-	-	6,74	-	6,74	-	84,82	-	0,55			2,27
11.02.17	24,00	-	54,66	47,73	6,93	85,38	49,53	35,85	7,00	5,00	1,70	7,09	-	-	7,29	-	7,29	-	85,25	-	0,61			2,30
12.02.17	24,00	-	56,28	48,02	8,26	85,53	49,83	35,70	7,00	5,00	1,69	8,58	-	-	8,85	-	8,85	-	85,31	-	0,73			2,42
13.02.17	24,00	-	51,18	43,19	7,99	84,70	49,73	34,97	7,00	5,00	1,69	7,97	-	-	8,14	-	8,14	-	62,15	-	0,49			2,19
14.02.17	24,00	-	48,63	37,80	10,83	83,47	50,04	33,43	7,00	5,00	1,47	14,09	-	-	14,24	-	14,24	-	49,50	-	0,70			2,17
15.02.17	24,00	-	48,73	38,74	9,99	81,96	49,51	32,45	7,00	5,00	1,56	10,44	-	-	10,54	-	10,54	-	49,50	-	0,52			2,08
16.02.17	24,00	-	48,35	38,18	10,17	80,68	48,96	31,72	7,00	5,00	1,50	10,94	-	-	11,03	-	11,03	-	48,51	-	0,53			2,04
17.02.17	24,00	-	48,17	38,63	9,54	79,49	48,49	31,00	7,00	5,00	1,50	9,42	-	-	9,50	-	9,50	-	48,33	-	0,46			1,96
18.02.17	24,00	-	48,34	37,45	10,89	79,20	48,16	31,04	7,00	5,00	1,44	12,21	-	-	12,35	-	12,35	-	47,95	-	0,59			2,03
19.02.17	24,00	-	48,22	37,20	11,02	79,39	48,42	30,97	7,00	5,00	1,40	13,01	-	-	13,12	-	13,12	-	48,19	-	0,63			2,03
20.02.17	24,00	-	48,01	38,23	9,78	79,03	48,23	30,80	7,00	5,00	1,44	10,56	-	-	10,66	-	10,66	-	48,03	-	0,51			1,95
21.02.17	24,00		48,19	37,63	10,56	79,21	48,27	30,94	7,00	5,00	1,43	11,93	-	-	12,04	-	12,04	-	48,06	-	0,57	-	-	2,00
Среднее	24,00	-	53,31	44,87	8,44	80,60	48,28	32,32	7,00	5,00	1,54	8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	71,19	-	0,59	-	-	2,13
Итого	720,00		1599,23	1346,05	253,18						46,25	259,51	0,00	0,00	265,04	0,00	265,04	0,00			17,73	0,00	0,00	63,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = -0,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017
печать энергосбыта

«____» _____ г.