Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Пинегина 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	89,17	76,83	12,34	85,66	52,44	33,22	7,00	5,00	2,73	11,05	-	-	11,35	-	11,35	-	80,30	-	0,89			3,62
24.01.17	24,00	-	90,08	76,31	13,77	85,91	52,26	33,65	7,00	5,00	2,76	12,46	-	-	12,81	-	12,81	-	80,13	-	1,00			3,76
25.01.17	24,00	-	90,70	76,70	14,00	85,97	51,76	34,21	7,00	5,00	2,81	12,65	-	-	13,00	-	13,00	-	80,13	-	1,02			3,83
26.01.17	24,00	-	89,82	76,83	12,99	84,34	51,28	33,06	7,00	5,00	2,75	11,33	-	-	11,65	-	11,65	-	78,74	-	0,89			3,64
27.01.17	24,00	-	90,00	76,83	13,17	82,82	50,86	31,96	7,00	5,00	2,66	11,52	-	-	11,82	-	11,82	-	77,27	-	0,89			3,55
28.01.17	24,00	-	90,09	77,02	13,07	81,23	50,33	30,90	7,00	5,00	2,57	11,42	-	-	11,70	-	11,70	-	76,22	-	0,87			3,45
29.01.17	24,00	-	91,43	76,72	14,71	80,24	49,73	30,51	7,00	5,00	2,54	13,03	-	-	13,35	-	13,35	-	75,42	-	0,98			3,52
30.01.17	24,00	-	90,79	76,71	14,08	80,22	49,80	30,42	7,00	5,00	2,54	12,30	-	-	12,62	-	12,62	-	75,22	-	0,92			3,46
31.01.17	24,00	-	90,59	76,44	14,15	79,84	49,65	30,19	7,00	5,00	2,52	12,34	-	-	12,66	-	12,66	-	74,85	-	0,92			3,44
01.02.17	24,00	-	89,64	76,80	12,84	80,31	49,74	30,57	7,00	5,00	2,54	11,15	-	-	11,46	-	11,46	-	75,25	-	0,84			3,38
02.02.17	24,00	-	91,54	76,47	15,07	80,09	49,34	30,75	7,00	5,00	2,56	13,30	-	-	13,63	-	13,63	-	75,28	-	1,00			3,56
03.02.17	24,00	-	91,04	76,67	14,37	80,20	49,51	30,69	7,00	5,00	2,56	12,60	-	-	12,93	-	12,93	-	75,29	-	0,95			3,51
04.02.17	24,00	-	90,99	76,56	14,43	80,21	49,48	30,73	7,00	5,00	2,57	12,60	-	-	12,95	-	12,95	-	75,13	-	0,95			3,51
05.02.17	24,00	-	91,57	76,19	15,38	79,73	49,01	30,72	7,00	5,00	2,55	13,64	-	-	13,96	-	13,96	-	74,70	-	1,02			3,57
06.02.17	24,00	-	91,89	75,36	16,53	82,06	49,01	33,05	7,00	5,00	2,71	14,77	-	-	15,15	-	15,15	-	77,01	-	1,14			3,85
07.02.17	24,00	-	89,71	75,82	13,89	85,12	49,44	35,68	7,00	5,00	2,93	12,10	-	-	12,44	-	12,44	-	79,64	-	0,96			3,89
08.02.17	24,00	-	90,16	77,20	12,96	88,92	51,62	37,30	7,00	5,00	3,09	11,41	-	-	11,75	-	11,75	-	82,70	-	0,95			4,04
09.02.17	24,00	-	89,57	77,47	12,10	88,52	51,94	36,58	7,00	5,00	3,04	10,70	-	-	11,02	-	11,02	-	81,64	-	0,87			3,91
10.02.17	24,00	-	89,87	76,36	13,51	89,00	52,33	36,67	7,00	5,00	3,02	12,09	-	-	12,44	-	12,44	-	82,07	-	1,00			4,01
11.02.17	24,00	-	89,76	76,27	13,49	88,87	52,63	36,24	7,00	5,00	3,00	12,06	-	-	12,40	-	12,40	-	80,60	-	0,97			3,97
12.02.17	24,00	-	90,31	76,62	13,69	88,92	52,82	36,10	7,00	5,00	2,99	12,29	-	-	12,65	-	12,65	-	81,12	-	1,00			3,99
13.02.17	24,00	-	89,73	76,15	13,58	88,57	53,11	35,46	7,00	5,00	2,93	12,21	-	-	12,56	-	12,56	-	80,22	-	0,98			3,91
14.02.17	24,00	-	89,36	76,27	13,09	87,33	53,28	34,05	7,00	5,00	2,82	11,73	-	-	12,04	-	12,04	-	78,76	-	0,93			3,74
15.02.17	24,00	-	90,52	76,42	14,10	85,82	52,34	33,48	7,00	5,00	2,78	12,70	-	-	13,04	-	13,04	-	78,70	-	1,00			3,78
16.02.17	24,00	-	90,83	76,24	14,59	84,50	51,65	32,85	7,00	5,00	2,72	13,19	-	-	13,54	-	13,54	-	77,63	-	1,03			3,74
17.02.17	24,00	-	88,69	76,33	12,36	83,28	51,33	31,95	7,00	5,00	2,64	10,95	-	-	11,24	-	11,24	-	76,05	-	0,83			3,47
18.02.17	24,00	-	92,15	75,44	16,71	83,17	51,35	31,82	7,00	5,00	2,61	15,40	-	-	15,81	-	15,81	-	76,59	-	1,18			3,80
19.02.17	24,00	-	90,94	75,35	15,59	83,31	51,61	31,70	7,00	5,00	2,62	14,00	-	-	14,38	-	14,38	-	76,71	-	1,08			3,69
20.02.17	24,00	-	89,71	75,52	14,19	82,73	51,45	31,28	7,00	5,00	2,58	12,64	-	-	12,97	-	12,97	-	75,65	-	0,96			3,54
21.02.17	24,00	-	89,38	75,23	14,15	82,68	51,13	31,55	7,00	5,00	2,60	12,57	-	-	12,89	-	12,89	-	75,59	-	0,95			3,55
Среднее	24,00	-	90,33	76,37	13,96	83,99	51,07	32,91	7,00	5,00	2,72	12,41	-	-	12,74	-	12,74	-	77,82	-	0,96	-	-	3,69
Итого	720,00		2710,03	2291,13	418,90						81,73	372,20	0,00	0,00	382,21	0,00	382,21	0,00			28,95	0,00	0,00	110,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	31120,98	23169,20	7837,95	-	7984,45	-	1119,03	-	-
	22.02.17 04:00	33824,04	25453,64	8209,94	-	8366,43	-	1229,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = 0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,21** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.