

Абонент: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский район, д. 19/СЛО-ПВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракапитал Монтаж"  
 Исполнение: 1а Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за февраль 2017

Договор: 8563.038.1  
 Строит. адрес: Пискаревский район, д. 19  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Сквозь подкомпоновку: Девятубная  
 ВК77-207963-С(0)-0217.1хх

Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЛО-ПВС  
 Код УТЭЗ: \_\_\_\_\_  
 Рассмотреть совместно с УТЭЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тщ, гр.С= 1,21

Вычислитель: ВК7-№ 207963  
 Подашт.тр.(M1): расколдер: ПРМ 32 Gnlп= 0,067 Gnlпх= 30  
 Обаршт.тр.(M2): расколдер: ПРМ 32 Gnlп= 0,067 Gnlпх= 30  
 Тр.д. ПС(М3): Gnlп= 0,027 Gnlпх= 12  
 Тр.д. ПС(М4): Gnlп= \_\_\_\_\_ Gnlпх= \_\_\_\_\_  
 Тр.подпитки(У5): Gnlп= \_\_\_\_\_ Gnlпх= \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(П1-тв)M2\*(П2-тв) лето: Q=M1\*(П1-тв)M2\*(П2-тв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтепл=0,186 Qтепл.от.= \_\_\_\_\_ Qгвс=0,1034  
 Договорные нагрузки (гр.С), Гкал/час: Qгвс.ср.= \_\_\_\_\_ Qгвс.ср.=0,047  
 Договорные расходы (гр.С), Гкал/час: Qгвс.от.=0 Qгвс.от.=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ПС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие Теплопоре			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	T3	M3	M4	DM	U3	U4	двгвс	Утопл	T3	T4	Qгвс.обд.	Qгвс.кал.	Qгвс.гвс.		Q.обд.		
23.01.17	24.00	-	82,56	75,19	7,37	86,69	52,52	34,17	7,00	5,00	2,65	6,55	-	6,76	-	6,85	-	6,85	-	85,60	-	6,76	-	85,77	-	0,57	-	3,21
24.01.17	24.00	-	82,46	75,07	7,39	86,89	52,30	34,59	7,00	5,00	2,67	6,62	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	85,77	-	6,85	-	85,77	-	0,57	-	3,24
25.01.17	24.00	-	83,29	75,36	7,93	86,98	51,92	35,06	7,00	5,00	2,72	7,17	-	7,39	-	7,39	-	7,39	-	85,94	-	7,39	-	83,68	-	0,62	-	3,34
26.01.17	24.00	-	83,44	75,23	8,21	85,35	51,88	34,12	7,00	5,00	2,65	7,42	-	7,66	-	7,66	-	7,66	-	83,68	-	7,66	-	82,63	-	0,54	-	3,28
27.01.17	24.00	-	82,57	75,33	7,24	83,76	50,97	32,79	7,00	5,00	2,54	6,47	-	6,65	-	6,65	-	6,65	-	82,63	-	6,65	-	80,82	-	0,54	-	3,08
28.01.17	24.00	-	84,01	75,42	8,59	82,18	50,49	32,79	7,00	5,00	2,47	7,78	-	8,01	-	8,01	-	8,01	-	80,82	-	8,01	-	80,82	-	0,63	-	3,10
29.01.17	24.00	-	84,08	75,43	8,65	81,15	49,96	31,19	7,00	5,00	2,43	7,82	-	8,04	-	8,04	-	8,04	-	80,55	-	8,04	-	80,55	-	0,63	-	3,06
30.01.17	24.00	-	82,44	75,31	7,13	81,08	49,97	31,11	7,00	5,00	2,42	6,27	-	6,44	-	6,44	-	6,44	-	80,00	-	6,44	-	80,00	-	0,50	-	2,93
31.01.17	24.00	-	83,09	75,20	7,89	80,75	49,68	31,07	7,00	5,00	2,42	7,01	-	7,19	-	7,19	-	7,19	-	80,03	-	7,19	-	80,03	-	0,56	-	2,98
01.02.17	24.00	-	83,34	75,33	8,01	81,21	49,78	31,43	7,00	5,00	2,46	7,07	-	7,27	-	7,27	-	7,27	-	80,16	-	7,27	-	80,16	-	0,57	-	3,02
02.02.17	24.00	-	83,65	75,41	8,24	80,98	49,46	31,52	7,00	5,00	2,46	7,31	-	7,53	-	7,53	-	7,53	-	79,99	-	7,53	-	79,99	-	0,59	-	3,05
03.02.17	24.00	-	82,95	75,28	7,67	81,10	49,55	31,55	7,00	5,00	2,46	6,75	-	6,94	-	6,94	-	6,94	-	80,11	-	6,94	-	80,11	-	0,54	-	3,00
04.02.17	24.00	-	83,93	75,28	8,65	81,11	49,66	31,45	7,00	5,00	2,45	7,81	-	8,01	-	8,01	-	8,01	-	80,38	-	8,01	-	80,38	-	0,63	-	3,07
05.02.17	24.00	-	85,72	75,12	10,60	80,63	49,17	31,46	7,00	5,00	2,45	9,70	-	9,99	-	9,99	-	9,99	-	79,96	-	9,99	-	79,96	-	0,77	-	3,22
06.02.17	24.00	-	83,15	74,52	8,63	82,88	49,14	33,84	7,00	5,00	2,60	7,78	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	82,45	-	8,00	-	82,45	-	0,64	-	3,24
07.02.17	24.00	-	82,82	74,46	8,36	86,15	49,46	36,69	7,00	5,00	2,82	7,46	-	7,71	-	7,71	-	7,71	-	85,99	-	7,71	-	85,99	-	0,64	-	3,46
08.02.17	24.00	-	83,15	75,64	7,51	90,02	51,73	38,29	7,00	5,00	2,98	6,78	-	7,01	-	7,01	-	7,01	-	88,69	-	7,01	-	88,69	-	0,62	-	3,58
09.02.17	24.00	-	83,45	75,76	7,69	89,61	51,94	37,67	7,00	5,00	2,93	6,98	-	7,23	-	7,23	-	7,23	-	88,39	-	7,23	-	88,39	-	0,62	-	3,55
10.02.17	24.00	-	82,91	75,06	7,85	90,14	52,38	37,66	7,00	5,00	2,91	7,14	-	7,37	-	7,37	-	7,37	-	88,84	-	7,37	-	88,84	-	0,63	-	3,55
11.02.17	24.00	-	83,29	75,04	8,25	89,94	52,66	37,28	7,00	5,00	2,89	7,32	-	7,58	-	7,58	-	7,58	-	88,64	-	7,58	-	88,64	-	0,65	-	3,54
12.02.17	24.00	-	84,74	75,44	9,30	89,98	52,85	37,13	7,00	5,00	2,90	8,40	-	8,67	-	8,67	-	8,67	-	88,84	-	8,67	-	88,84	-	0,75	-	3,64
13.02.17	24.00	-	82,92	75,19	7,73	89,61	53,16	36,45	7,00	5,00	2,83	6,83	-	7,08	-	7,08	-	7,08	-	88,47	-	7,08	-	88,47	-	0,61	-	3,44
14.02.17	24.00	-	82,91	75,10	7,81	88,34	53,34	35,00	7,00	5,00	2,72	6,94	-	7,16	-	7,16	-	7,16	-	86,54	-	7,16	-	86,54	-	0,60	-	3,32
15.02.17	24.00	-	82,59	75,29	7,30	86,81	52,55	34,26	7,00	5,00	2,67	6,35	-	6,58	-	6,58	-	6,58	-	85,61	-	6,58	-	85,61	-	0,54	-	3,22
16.02.17	24.00	-	82,74	75,13	7,61	85,44	51,82	33,62	7,00	5,00	2,62	6,68	-	6,93	-	6,93	-	6,93	-	83,86	-	6,93	-	83,86	-	0,56	-	3,18
17.02.17	24.00	-	82,43	74,83	7,60	84,21	51,26	32,95	7,00	5,00	2,56	6,56	-	6,75	-	6,75	-	6,75	-	83,08	-	6,75	-	83,08	-	0,55	-	3,11
18.02.17	24.00	-	84,33	74,84	9,49	84,09	51,34	32,75	7,00	5,00	2,55	8,47	-	8,72	-	8,72	-	8,72	-	83,30	-	8,72	-	83,30	-	0,71	-	3,25
19.02.17	24.00	-	84,10	74,80	9,30	84,26	51,59	32,67	7,00	5,00	2,50	8,34	-	8,56	-	8,56	-	8,56	-	83,56	-	8,56	-	83,56	-	0,70	-	3,23
20.02.17	24.00	-	81,93	74,60	7,33	83,64	51,39	32,25	7,00	5,00	2,50	6,34	-	6,55	-	6,55	-	6,55	-	82,53	-	6,55	-	82,53	-	0,52	-	3,02
21.02.17	24.00	-	81,79	74,48	7,31	83,60	50,89	32,71	7,00	5,00	2,54	6,26	-	6,45	-	6,45	-	6,45	-	82,68	-	6,45	-	82,68	-	0,52	-	3,05
Среднее	24.00	-	83,23	75,14	8,09	84,96	51,14	33,82	7,00	5,00	2,63	7,21	-	7,44	-	7,44	-	7,44	-	83,90	-	7,44	-	83,90	-	0,60	-	3,23
Итого	720.00	-	2496,78	2254,14	242,64	-	-	-	-	-	-	78,82	-	216,38	-	223,08	-	223,08	-	223,08	-	223,08	-	223,08	-	18,14	-	96,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	U3(кВ)	U4(кВ)	Q СЛО (Гкал)	Q ПС (Гкал)	Тщ, ч
	23.01.17 04:00	22.02.17 04:00									
Снятия данных:	23.01.17 04:00	30724,74	25814,88	5002,83	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Комиссия тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения U3: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 с учетом корректировок \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 с учетом корректировок \_\_\_\_\_

**Наладить работу системы отопления**

Клиент: \_\_\_\_\_  
 Контрагент: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 Контакт: \_\_\_\_\_

**ДИЯ ОТЧЕТОВ**

Филиал "Энергообит"  
 Печать энергообита  
 Исполнительский приборный учет  
 Форма эксплуатации КУУТЭЗ

24 ФЕВ 2017