Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9193.038.1
Строит.Адрес: Полярников 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202631
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,01

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,624 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	155,46	155,46	0,00	88,53	49,47	39,06	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
24.01.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	82,47	46,86	35,61	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,58
25.01.17	24,00	-	155,35	155,35	0,00	79,31	48,58	30,73	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
26.01.17	24,00	-	155,40	155,40	0,00	85,46	48,21	37,25	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
27.01.17	24,00	-	156,93	156,93	0,00	70,14	48,12	22,02	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
28.01.17	24,00	-	156,72	156,72	0,00	63,86	47,74	16,12	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
29.01.17	24,00	-	156,25	156,25	0,00	65,91	47,07	18,84	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
30.01.17	24,00	-	157,55	157,55	0,00	71,37	47,12	24,25	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
31.01.17	24,00	-	158,19	158,19	0,00	82,62	47,29	35,33	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
01.02.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	82,47	46,86	35,61	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,58
02.02.17	24,00	-	156,23	156,23	0,00	82,88	46,90	35,98	7,00	5,00	5,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,63
03.02.17	24,00	-	156,40	156,40	0,00	82,17	46,72	35,45	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
04.02.17	24,00	-	156,79	156,79	0,00	82,36	46,97	35,39	7,00	5,00	5,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,56
05.02.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	82,47	46,86	35,61	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,58
06.02.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	82,47	46,86	35,61	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,58
07.02.17	24,00	-	153,94	153,94	0,00	87,72	46,42	41,30	7,00	5,00	6,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,36
08.02.17	24,00	-	154,76	154,76	0,00	91,48	47,99	43,49	7,00	5,00	6,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,74
09.02.17	24,00	-	154,99	154,99	0,00	91,30	48,09	43,21	7,00	5,00	6,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,71
10.02.17	24,00	-	156,02	156,02	0,00	91,77	48,75	43,02	7,00	5,00	6,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,72
11.02.17	24,00	-	156,35	156,35	0,00	91,81	49,22	42,59	7,00	5,00	6,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,67
12.02.17	24,00	-	156,47	156,47	0,00	91,86	49,37	42,49	7,00	5,00	6,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,66
13.02.17	24,00	-	157,00	157,00	0,00	91,27	49,74	41,53	7,00	5,00	6,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,53
14.02.17	24,00	-	158,48	158,48	0,00	89,53	50,04	39,49	7,00	5,00	6,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,27
15.02.17	24,00	-	159,78	159,78	0,00	88,41	49,70	38,71	7,00	5,00	6,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,19
16.02.17	24,00	-	159,63	159,63	0,00	86,69	49,12	37,57	7,00	5,00	6,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,01
17.02.17	24,00	-	159,93	159,93	0,00	85,68	48,97	36,71	7,00	5,00	5,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,88
18.02.17	24,00	-	160,47	160,47	0,00	85,70	49,12	36,58	7,00	5,00	5,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,88
19.02.17	24,00	-	160,73	160,73	0,00	85,93	49,59	36,34	7,00	5,00	5,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,85
20.02.17	24,00	-	160,73	160,73	0,00	85,68	49,62	36,06	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
21.02.17	24,00	-	160,02	160,02	0,00	85,69	49,37	36,32	7,00	5,00	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,82
Среднее	24,00	-	157,22	157,22	-	83,83	48,23	35,61	7,00	5,00	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60
Итого	720,00		4716,46	4716,46	0,00						168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	168,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	34790,53	34749,80	0,00	-	0,00	-	1159,68	-	-
	22.02.17 04:00	39420,63	39379,90	0,00	-	0,00	-	1325,25	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **168,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

суток;
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.