Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9192.038.1
Строит.Адрес: Полярников 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204739

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204739-ч(с)-0217.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,01
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,329 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99,192 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	132,74	130,45	2,29	89,16	58,70	30,46	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
24.01.17	24,00	-	132,22	130,44	1,78	88,98	58,41	30,57	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
25.01.17	24,00	-	133,16	129,55	3,61	88,81	58,05	30,76	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
26.01.17	24,00	-	133,01	130,41	2,60	87,82	57,62	30,20	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
27.01.17	24,00	-	132,47	132,47	0,00	85,90	57,16	28,74	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
28.01.17	24,00	-	132,74	131,86	0,88	84,51	56,33	28,18	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
29.01.17	24,00	-	132,11	132,11	0,00	83,04	55,49	27,55	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
30.01.17	24,00	-	133,29	133,29	0,00	83,11	55,62	27,49	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
31.01.17	24,00	-	134,23	134,23	0,00	83,18	55,83	27,35	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
01.02.17	24,00	-	133,91	133,22	0,69	83,07	55,52	27,55	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
02.02.17	24,00	-	133,64	132,03	1,61	83,31	55,29	28,02	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
03.02.17	24,00	-	134,36	131,82	2,54	82,61	55,04	27,57	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
04.02.17	24,00	-	133,99	132,61	1,38	82,80	55,23	27,57	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
05.02.17	24,00	-	135,10	129,80	5,30	82,93	55,04	27,89	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
06.02.17	24,00	-	133,64	128,63	5,01	83,64	54,33	29,31	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
07.02.17	24,00	-	132,80	128,73	4,07	88,60	55,94	32,66	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
08.02.17	24,00	-	131,99	130,87	1,12	92,04	57,99	34,05	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
09.02.17	24,00	-	131,73	131,51	0,22	91,86	57,97	33,89	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
10.02.17	24,00	-	132,72	131,88	0,84	92,33	58,57	33,76	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
11.02.17	24,00	-	133,00	132,78	0,22	92,45	58,97	33,48	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
12.02.17	24,00	-	131,57	131,34	0,23	92,44	59,03	33,41	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
13.02.17	24,00	-	133,72	133,72	0,00	91,87	59,52	32,35	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
14.02.17	24,00	-	119,80	118,15	1,65	90,69	57,90	32,79	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
15.02.17	24,00	-	104,97	104,97	5,53	88,88	53,89	34,99	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
16.02.17	24,00	-	99,10	99,10	0,00	87,13	53,05	34,08	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
17.02.17	24,00	-	99,35	99,35	0,00	86,12	52,88	33,24	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
18.02.17	24,00	-	99,44	99,44	0,00	86,21	52,95	33,26	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
19.02.17	24,00	-	99,56	99,56	0,00	86,43	53,24	33,19	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
20.02.17	24,00	-	99,52	99,52	0,00	86,10	53,13	32,97	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
21.02.17	24,00	-	99,11	99,11	0,00	86,07	52,83	33,24	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
Среднее	24,00	-	124,97	123,77	1,39	87,07	56,05	31,02	7,00	5,00	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
Итого	720,00		3748,99	3712,95	41,57						117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	117,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	31642,82	31614,54	0,00	-	0,00	-	766,76	-	-
	07.02.17 04:00	33638,03	33581,61	0,00	-	0,00	-	825,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28658.