Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,01
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	159,43	159,43	0,00	89,26	52,60	36,66	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
24.01.17	24,00	-	158,97	158,97	0,00	89,09	52,30	36,79	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
25.01.17	24,00	-	158,73	158,73	0,00	88,94	51,79	37,15	7,00	5,00	5,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,91
26.01.17	24,00	-	159,21	159,21	0,00	87,94	51,30	36,64	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,84
27.01.17	24,00	-	160,09	160,09	0,00	86,01	51,27	34,74	7,00	5,00	5,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,57
28.01.17	24,00	-	159,80	159,80	0,00	84,61	50,72	33,89	7,00	5,00	5,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,42
29.01.17	24,00	-	159,55	159,55	0,00	83,15	50,10	33,05	7,00	5,00	5,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,28
30.01.17	24,00	-	160,94	160,94	0,00	83,21	50,32	32,89	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
31.01.17	24,00	-	161,65	161,65	0,00	83,26	50,15	33,11	7,00	5,00	5,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,36
01.02.17	24,00	-	160,64	160,64	0,00	83,15	49,90	33,25	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
02.02.17	24,00	-	160,02	160,02	0,00	83,42	49,64	33,78	7,00	5,00	5,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,41
03.02.17	24,00	-	160,46	160,46	0,00	82,72	49,41	33,31	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
04.02.17	24,00	-	160,85	160,85	0,00	82,89	49,71	33,18	7,00	5,00	5,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,35
05.02.17	24,00	-	159,92	159,92	0,00	83,03	49,36	33,67	7,00	5,00	5,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,39
06.02.17	24,00	-	158,26	158,26	0,00	83,77	48,45	35,32	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
07.02.17	24,00	-	157,85	157,85	0,00	88,77	49,39	39,38	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
08.02.17	24,00	-	158,67	158,67	0,00	92,18	51,16	41,02	7,00	5,00	6,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,52
09.02.17	24,00	-	158,87	158,87	0,00	92,00	51,26	40,74	7,00	5,00	6,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,48
10.02.17	24,00	-	159,79	159,79	0,00	92,47	51,91	40,56	7,00	5,00	6,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,50
11.02.17	24,00	-	160,20	160,20	0,00	92,58	52,28	40,30	7,00	5,00	6,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,47
12.02.17	24,00	-	160,32	160,32	0,00	92,58	52,55	40,03	7,00	5,00	6,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,43
13.02.17	24,00	-	160,94	160,94	0,00	91,98	52,60	39,38	7,00	5,00	6,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,35
14.02.17	24,00	-	162,41	162,41	0,00	90,66	53,11	37,55	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
15.02.17	24,00	-	163,81	163,81	0,00	89,03	52,90	36,13	7,00	5,00	5,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,93
16.02.17	24,00	-	163,72	163,72	0,00	87,29	52,14	35,15	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
17.02.17	24,00	-	164,13	164,13	0,00	86,28	51,96	34,32	7,00	5,00	5,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,64
18.02.17	24,00	-	164,56	164,56	0,00	86,35	52,00	34,35	7,00	5,00	5,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,66
19.02.17	24,00	-	164,93	164,93	0,00	86,58	52,46	34,12	7,00	5,00	5,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,64
20.02.17	24,00	-	164,95	164,95	0,00	86,24	52,37	33,87	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
21.02.17	24,00	-	164,37	164,37	0,00	86,24	52,32	33,92	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
Среднее	24,00	-	160,93	160,93	-	87,19	51,25	35,94	7,00	5,00	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79
Итого	720,00		4828,04	4828,04	0,00						173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	173,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	49983,96	49480,40	0,00	-	0,00	-	1492,18	-	
	07.02.17 04:00	52375,60	51872,04	0,00	-	0,00	-	1574,80	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28659.