Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208385
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208385-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	51,93	46,53	5,39	82,67	45,38	37,29	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,18
24.01.17	24,00	-	51,93	46,53	5,39	82,67	45,38	37,29	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,18
25.01.17	24,00	-	51,93	46,53	5,39	82,67	45,38	37,29	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,18
26.01.17	24,00	-	51,93	46,53	5,39	82,67	45,38	37,29	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,18
27.01.17	24,00	-	52,08	46,85	5,23	84,03	45,83	38,20	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,23
28.01.17	24,00	-	51,92	46,57	5,35	82,73	45,47	37,26	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
29.01.17	24,00	-	51,78	46,18	5,60	81,25	44,85	36,40	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
30.01.17	24,00	-	52,17	46,61	5,56	81,33	45,01	36,32	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
31.01.17	24,00	-	52,36	46,91	5,45	81,40	45,11	36,29	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
01.02.17	24,00	-	51,89	46,49	5,40	81,29	44,68	36,61	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
02.02.17	24,00	-	51,51	46,28	5,23	81,54	44,05	37,49	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
03.02.17	24,00	-	51,68	46,25	5,43	80,85	43,96	36,89	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
04.02.17	24,00	-	51,83	46,64	5,19	81,03	44,29	36,74	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
05.02.17	24,00	-	51,34	46,03	5,31	81,10	43,94	37,16	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
06.02.17	24,00	-	50,18	44,79	5,39	81,66	42,61	39,05	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
07.02.17	24,00	-	50,09	44,75	5,34	86,47	43,02	43,45	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
08.02.17	24,00	-	50,10	44,94	5,16	89,90	44,78	45,12	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
09.02.17	24,00	-	51,02	45,78	5,24	89,73	44,94	44,79	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
10.02.17	24,00	-	51,47	46,16	5,31	90,21	45,63	44,58	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
11.02.17	24,00	-	51,60	45,93	5,67	90,33	46,11	44,22	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
12.02.17	24,00	-	51,57	45,33	6,24	90,34	46,24	44,10	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
13.02.17	24,00	-	51,91	45,86	6,05	89,78	46,66	43,12	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
14.02.17	24,00	-	52,04	45,69	6,35	88,59	47,09	41,50	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
15.02.17	24,00	-	51,83	45,51	6,32	86,97	46,69	40,28	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
16.02.17	24,00	-	51,58	45,41	6,17	85,32	45,87	39,45	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
17.02.17	24,00	-	51,63	45,59	6,04	84,32	45,79	38,53	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
18.02.17	24,00	-	51,86	45,72	6,14	84,37	46,33	38,04	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
19.02.17	24,00	-	51,98	45,75	6,23	84,61	46,73	37,88	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
20.02.17	24,00	-	51,86	45,69	6,17	84,29	46,45	37,84	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
21.02.17	24,00	-	51,69	45,53	6,16	84,27	46,11	38,16	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
Среднее	24,00	-	51,62	45,98	5,64	84,61	45,33	39,29	7,00	5,00	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	720,00		1548,68	1379,37	169,30						68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-
	15.06.15 12:00	32414,39	30775,09	0,00	-	0,00	-	845,51	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел энергосбытовых услуг и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 32983.
Указать верный номер договора: 14849.038.1.