

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.01.17	24	-	70,63	10,20	123,100	-	-	46,09	5,60	123,100	-	24,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,021
24.01.17	24	-	71,80	10,20	122,770	-	-	46,63	5,60	122,770	-	25,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,090
25.01.17	24	-	73,73	10,20	123,140	-	-	47,37	5,60	123,140	-	26,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,246
26.01.17	24	-	74,12	10,20	123,170	-	-	47,44	5,60	123,170	-	26,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,286
27.01.17	24	-	71,94	10,20	123,700	-	-	47,43	5,60	123,700	-	24,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,032
28.01.17	24	-	70,54	10,20	124,070	-	-	46,32	5,60	124,070	-	24,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,005
29.01.17	24	-	70,01	10,20	124,090	-	-	46,07	5,60	124,090	-	23,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,971
30.01.17	24	-	69,50	10,20	124,080	-	-	45,81	5,60	124,080	-	23,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,939
31.01.17	24	-	69,61	10,20	124,010	-	-	45,89	5,60	124,010	-	23,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,942
01.02.17	24	-	68,21	10,20	116,920	-	-	45,39	5,60	116,920	-	22,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,668
02.02.17	24	-	71,09	10,20	123,930	-	-	46,29	5,60	123,930	-	24,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,073
03.02.17	24	-	75,19	10,20	123,500	-	-	48,22	5,60	123,500	-	26,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,331
04.02.17	24	-	76,60	10,20	85,240	-	-	45,05	5,60	85,240	-	31,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,689
05.02.17	24	-	77,71	10,20	51,690	-	-	34,48	5,60	51,570	-	43,23	0,120	0,00	0,00	0,00	0,00	2,241
06.02.17	24	-	78,27	10,20	97,050	-	-	44,90	5,60	96,800	-	33,37	0,250	0,00	0,00	0,00	0,00	3,261
07.02.17	24	-	80,29	10,20	124,500	-	-	48,61	5,60	124,150	-	31,68	0,350	0,00	0,00	0,00	0,00	3,971
08.02.17	24	-	82,91	10,20	124,490	-	-	50,33	5,60	124,330	-	32,58	0,160	0,00	0,00	0,00	0,00	4,075
09.02.17	24	-	84,68	10,20	124,830	-	-	51,29	5,60	124,520	-	33,39	0,310	0,00	0,00	0,00	0,00	4,197
10.02.17	24	-	82,36	10,20	124,480	-	-	50,66	5,60	124,310	-	31,70	0,170	0,00	0,00	0,00	0,00	3,965
11.02.17	24	-	79,35	10,20	124,700	-	-	49,61	5,60	124,540	-	29,74	0,160	0,00	0,00	0,00	0,00	3,727
12.02.17	24	-	76,80	10,20	124,870	-	-	48,49	5,60	124,630	-	28,31	0,240	0,00	0,00	0,00	0,00	3,557
13.02.17	24	-	71,86	10,20	125,050	-	-	46,63	5,60	125,040	-	25,23	0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	3,165
14.02.17	24	-	69,10	10,20	124,850	-	-	45,56	5,60	124,830	-	23,54	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,950
15.02.17	24	-	71,53	10,20	124,850	-	-	46,66	5,60	124,810	-	24,87	0,040	0,00	0,00	0,00	0,00	3,114
16.02.17	24	-	71,37	10,20	125,170	-	-	46,76	5,60	125,140	-	24,61	0,030	0,00	0,00	0,00	0,00	3,090
17.02.17	24	-	70,19	10,20	122,010	-	-	46,02	5,60	122,010	-	24,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,957
18.02.17	24	-	68,66	10,20	124,740	-	-	45,70	5,60	124,740	-	22,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,872
19.02.17	24	-	67,43	10,20	124,630	-	-	45,17	5,60	124,630	-	22,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,784
Среднее	24,00	-	73,77	10,20	118,915	-	-	46,60	5,60	118,849	-	27,16	0,066	-	-	-	-	3,186
Итого	672,0	-			3329,630	0,000				3327,770	0,000		1,860	0,00	0,00	0,00		89,22

Ориентировочно до конца месяца (+) 1120,243 1120,114 0,129 26,91
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1086,660 1087,380 -0,720 34,13
Итого за февраль 2017 : 3363,213 3360,504 2,709 82,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.17 04:00	25890,730	-	26357,070	-	0,000	0,000	555,006	
20.02.17 04:00	27753,140	-	29679,820	-	0,000	0,000	607,796	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

82,00 Гкал

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для передачи по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 28.02.2017