Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 100 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	72,20	60,54	11,66	88,26	50,44	37,82	7,00	5,00	2,30	11,66	-	-	13,41	-	13,41	-	88,24	-	1,03			3,32
24.01.17	24,00	-	70,47	59,40	11,07	87,70	50,26	37,44	7,00	5,00	2,23	11,07	-	-	12,74	-	12,74	-	87,49	-	0,97			3,20
25.01.17	24,00	-	69,93	58,56	11,37	87,72	49,56	38,16	7,00	5,00	2,24	11,37	-	-	13,02	-	13,02	-	87,79	-	1,00			3,24
26.01.17	24,00	-	71,53	60,03	11,50	87,10	48,90	38,20	7,00	5,00	2,30	11,50	-	-	13,17	-	13,17	-	86,91	-	1,00			3,30
27.01.17	24,00	-	45,71	44,61	1,10	83,43	49,75	33,68	7,00	5,00	1,51	1,10	-	-	1,12	-	1,12	-	80,92	-	0,09			1,59
28.01.17	24,00	-	61,65	51,74	9,91	82,17	45,48	36,69	7,00	5,00	1,91	9,91	-	-	11,21	-	11,21	-	81,94	-	0,81			2,72
29.01.17	24,00	-	69,96	57,58	12,38	82,91	46,61	36,30	7,00	5,00	2,10	12,38	-	-	13,96	-	13,96	-	82,74	-	1,02			3,12
30.01.17	24,00	-	68,69	58,01	10,68	83,03	46,66	36,37	7,00	5,00	2,11	10,68	-	-	12,19	-	12,19	-	82,89	-	0,89			3,00
31.01.17	24,00	-	41,20	39,46	1,74	80,65	47,65	33,00	7,00	5,00	1,32	1,74	-	-	1,78	-	1,78	-	70,93	-	0,12			1,44
01.02.17	24,00	-	61,63	52,04	9,59	79,61	44,18	35,43	7,00	5,00	1,85	9,59	-	-	10,84	-	10,84	-	79,17	-	0,76			2,61
02.02.17	24,00	-	73,28	61,23	12,05	82,61	46,98	35,63	7,00	5,00	2,19	12,05	-	-	13,59	-	13,59	-	82,46	-	0,99			3,18
03.02.17	24,00	-	70,89	60,07	10,82	82,89	47,08	35,81	7,00	5,00	2,16	10,82	-	-	12,28	-	12,28	-	82,74	-	0,90			3,05
04.02.17	24,00	-	70,65	60,10	10,55	83,01	47,43	35,58	7,00	5,00	2,14	10,55	-	-	12,00	-	12,00	-	83,05	-	0,88			3,02
05.02.17	24,00	-	69,71	58,73	10,98	82,87	46,82	36,05	7,00	5,00	2,12	10,98	-	-	12,51	-	12,51	-	82,58	-	0,91			3,03
06.02.17	24,00	-	69,59	57,33	12,26	84,13	45,90	38,23	7,00	5,00	2,20	12,26	-	-	13,90	-	13,90	-	84,08	-	1,03			3,23
07.02.17	24,00	-	68,06	56,46	11,60	86,26	45,27	40,99	7,00	5,00	2,32	11,60	-	-	13,34	-	13,34	-	86,13	-	1,00			3,32
08.02.17	24,00	-	68,81	58,42	10,39	89,49	47,47	42,02	7,00	5,00	2,46	10,39	-	-	12,14	-	12,14	-	89,32	-	0,93			3,39
09.02.17	24,00	-	69,67	59,56	10,11	89,89	48,37	41,52	7,00	5,00	2,48	10,11	-	-	11,85	-	11,85	-	89,71	-	0,91			3,39
10.02.17	24,00	-	70,33	60,90	9,43	89,96	49,26	40,70	7,00	5,00	2,48	9,43	-	-	11,19	-	11,19	-	89,82	-	0,85			3,33
11.02.17	24,00	-	71,68	61,39	10,29	90,23	49,88	40,35	7,00	5,00	2,48	10,29	-	-	12,12	-	12,12	-	90,02	-	0,93			3,41
12.02.17	24,00	-	71,91	60,78	11,13	90,07	49,86	40,21	7,00	5,00	2,45	11,13	-	-	12,98	-	12,98	-	89,84	-	1,00			3,45
13.02.17	24,00	-	72,84	62,22	10,62	89,63	50,27	39,36	7,00	5,00	2,46	10,62	-	-	12,47	-	12,47	-	89,42	-	0,95			3,41
14.02.17	24,00	-	73,97	60,77	13,20	88,86	51,63	37,23	7,00	5,00	2,27	13,20	-	-	15,04	-	15,04	-	88,62	-	1,17			3,44
15.02.17	24,00	-	74,19	55,24	18,95	88,04	52,03	36,01	7,00	5,00	2,00	18,95	-	-	20,76	-	20,76	-	87,91	-	1,67			3,66
16.02.17	24,00	-	73,80	54,54	19,26	86,88	51,16	35,72	7,00	5,00	1,96	19,26	-	-	21,01	-	21,01	-	86,68	-	1,67			3,63
17.02.17	24,00	-	73,73	54,87	18,86	85,87	50,82	35,05	7,00	5,00	1,93	18,86	-	-	20,53	-	20,53	-	85,71	-	1,62			3,55
18.02.17	24,00	-	74,83	55,03	19,80	85,94	50,68	35,26	7,00	5,00	1,95	19,80	-	-	21,53	-	21,53	-	85,81	-	1,70			3,65
19.02.17	24,00	-	75,65	58,51	17,14	85,84	50,35	35,49	7,00	5,00	2,08	17,14	-	-	18,90	-	18,90	-	85,71	-	1,47			3,55
20.02.17	24,00	-	74,16	60,73	13,43	85,54	50,24	35,30	7,00	5,00	2,15	13,43	-	-	15,13	-	15,13	-	85,42	-	1,15			3,30
21.02.17	24,00	-	72,48	59,94	12,54	83,78	49,17	34,61	7,00	5,00	2,08	12,54	-	-	14,14	-	14,14	-	83,42	-	1,05			3,13
Среднее	24,00	-	69,11	57,29	11,81	85,81	48,67	37,14	7,00	5,00	2,14	11,81	-	-	13,36	-	13,36	-	85,25	-	1,01	-	-	3,16
Итого	720,00		2073,20	1718,79	354,41						64,22	354,41	0,00	0,00	400,85	0,00	400,85	0,00			30,43	0,00	0,00	94,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	55063,57	45771,54	17960,99	-	18403,44	-	1753,82	-	-
	22.02.17 04:00	57131,16	47490,49	18867,65	-	19339,35	-	1847,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.
печать энергосбыта