

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 101 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраЭксплантаж"
 Московский Облуживающий З-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за февраль 2017

Договор: Стройм.Адрес: Селова 101
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная
 СЦП943-06073-СЦ0217.5х

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УЛТЗ:
 Расходомерная установка с УЛТЗ
 График: 150/70

Таб. р.С= 0,26

Установленные приборы: Частные и общие арматура в файлах:
 Вычислитель: СЦТ-943 № 06079
 Подашт.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Оборот.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.д. ГВС(M4): расходомер:
 Тр.подпитки(У3): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П2-П3) лето: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П2-П3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qлет=0,036
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.= Qлет.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Qот.сут.= Qлет.сут.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017: Qот=100,8 Qлет=0

Приборы УЛТЗ поверены до:
 Термометр: КИТТ-05
 Термодатчик: КИТТ-05
 Термометр: ПТТ-15-2
 Термодатчик: ПТТ-15-2
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qотопл	M3	M4	dm	U3	U4	д/вс	Упопл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.ял.	Qвс.гвс.	Темп.отгр.	
23.01.17	24.00	*	120,23	101,18	19,04	88,63	54,25	34,38	7,30	3,60	3,60	3,66	18,00	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	84,55	0,00	1,52	5,18		
24.01.17	24.00	*	119,06	99,28	19,78	88,15	53,53	34,62	7,30	3,60	3,63	18,79	0,00	0,00	19,37	0,00	19,37	-	83,33	0,00	1,57	5,19			
25.01.17	24.00	*	117,77	97,41	20,36	88,17	52,74	35,43	7,30	3,60	3,67	18,94	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	83,83	0,00	1,59	5,26			
26.01.17	24.00	*	120,12	99,38	20,74	87,54	52,68	34,86	7,30	3,60	3,71	19,25	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	82,31	0,00	1,59	5,29			
27.01.17	24.00	*	75,91	65,86	10,05	85,88	53,08	32,80	7,30	3,60	1,73	20,64	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	62,83	0,00	1,29	3,02			
28.01.17	24.00	*	101,18	84,40	16,78	83,28	50,39	33,85	7,30	3,60	2,61	21,38	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	75,48	0,00	1,61	4,22			
29.01.17	24.00	*	125,06	99,93	25,13	83,23	51,38	31,85	7,30	3,60	3,44	23,18	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	79,23	0,00	1,60	5,27			
30.01.17	24.00	*	122,65	100,69	21,97	83,29	51,83	31,47	7,30	3,60	3,39	20,54	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	78,03	0,00	1,60	5,00			
31.01.17	24.00	*	69,13	59,37	9,76	80,90	51,72	29,18	7,30	3,60	1,08	23,70	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	60,85	0,00	1,44	2,52			
01.02.17	24.00	*	96,63	80,92	15,71	81,35	48,82	31,58	7,30	3,60	2,41	19,78	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	76,20	0,00	1,51	3,92			
02.02.17	24.00	*	122,89	100,34	22,54	83,18	51,21	32,93	7,30	3,60	3,46	20,11	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	81,48	0,00	1,64	5,10			
03.02.17	24.00	*	122,13	102,10	20,03	83,39	51,65	31,75	7,30	3,60	3,45	18,16	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	80,84	0,00	1,47	4,92			
04.02.17	24.00	*	124,05	102,70	21,35	83,40	51,94	31,46	7,30	3,60	3,39	20,11	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	81,36	0,00	1,64	5,02			
05.02.17	24.00	*	125,78	100,57	25,21	83,30	51,15	32,15	7,30	3,60	3,39	24,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-	81,33	0,00	1,95	5,35			
06.02.17	24.00	*	119,37	98,73	20,64	84,50	50,25	34,24	7,30	3,60	3,52	19,48	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	82,76	0,00	1,61	5,14			
07.02.17	24.00	*	117,35	96,63	20,71	86,67	49,66	37,01	7,30	3,60	3,73	19,70	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	-	84,16	0,00	1,66	5,38			
08.02.17	24.00	*	119,76	99,74	20,02	90,03	52,10	37,32	7,30	3,60	3,94	19,03	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	87,29	0,00	1,66	5,60			
09.02.17	24.00	*	122,29	101,51	20,78	90,45	53,12	37,32	7,30	3,60	3,94	19,84	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	87,64	0,00	1,74	5,68			
10.02.17	24.00	*	122,98	103,08	19,91	90,48	53,72	36,76	7,30	3,60	3,95	18,88	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	87,64	0,00	1,66	5,61			
11.02.17	24.00	*	127,26	104,04	23,23	90,22	54,47	36,25	7,30	3,60	3,93	22,24	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	-	88,21	0,00	1,96	5,89			
12.02.17	24.00	*	125,96	103,60	22,36	90,57	54,47	36,10	7,30	3,60	3,88	21,42	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	88,84	0,00	1,91	5,78			
13.02.17	24.00	*	126,04	105,78	20,26	90,08	55,28	34,80	7,30	3,60	3,84	19,25	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	87,19	0,00	1,68	5,52			
14.02.17	24.00	*	128,26	107,95	20,32	89,30	55,97	33,32	7,30	3,60	3,74	19,21	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	87,56	0,00	1,68	5,43			
15.02.17	24.00	*	127,85	106,97	20,88	88,40	55,49	32,91	7,30	3,60	3,64	18,48	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	87,85	0,00	1,74	5,38			
16.02.17	24.00	*	125,41	105,80	19,61	87,31	54,64	32,88	7,30	3,60	3,61	18,48	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	85,04	0,00	1,57	5,18			
17.02.17	24.00	*	126,11	106,33	19,78	86,23	54,47	31,76	7,30	3,60	3,52	18,67	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	84,28	0,00	1,58	5,10			
18.02.17	24.00	*	127,05	106,73	20,32	86,31	55,03	31,27	7,30	3,60	3,50	19,26	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	83,30	0,00	1,61	5,11			
19.02.17	24.00	*	131,28	107,05	24,23	86,34	55,11	31,23	7,30	3,60	3,50	20,14	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	-	84,24	0,00	1,95	5,45			
20.02.17	24.00	*	128,23	106,89	21,34	86,23	55,28	30,95	7,30	3,60	3,47	20,14	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	84,11	0,00	1,70	5,16			
21.02.17	24.00	*	124,03	105,07	19,02	84,44	53,78	30,66	7,30	3,60	3,36	17,90	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	82,31	0,00	1,47	4,84			
Среднее	24.00	-	118,73	98,67	20,06	86,41	52,97	33,43	7,30	3,60	3,40	20,10	-	-	20,71	-	20,71	-	82,14	-	1,65	5,05			
Итого	720,00	-	3561,81	2959,97	601,84	-	-	-	-	-	102,09	602,97	0,00	0,00	621,27	0,00	621,27	0,00	-	-	49,44	0,00	0,00	151,54	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(кв3)	V4(кв3)	Q СЦО (квал)	Q ГВС (квал)	Треб. ч
	23.01.17 04:00	22.02.17 04:00									
Снятие данных:			9223,05	78684,96	17924,85	0,00	18340,57	0,00	2634,25	1261,15	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему
 Объект теплоснабжения, рассчитанный по среднему
 Период теплоснабжения по договору:
 Период превышения С:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Надлежащая работа системы отопления

Ген. Директор: [Подпись]

ИнфраЭксплантаж

Ген. Директор: [Подпись]

ИнфраЭксплантаж

24 ФЕВ 2017