Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	93,39	81,37	12,02	89,15	54,51	34,64	7,00	5,00	3,00	10,17	-	-	10,51	-	10,51	-	88,72	-	0,90			3,90
24.01.17	24,00	-	91,50	80,05	11,45	88,58	53,45	35,13	7,00	5,00	2,97	9,77	-	-	10,11	-	10,11	-	88,01	-	0,86			3,83
25.01.17	24,00	-	91,81	79,22	12,59	88,63	52,23	36,40	7,00	5,00	3,01	11,29	-	-	11,67	-	11,67	-	88,15	-	1,00			4,01
26.01.17	24,00	-	93,63	81,29	12,34	87,95	52,57	35,38	7,00	5,00	2,99	11,15	-	-	11,52	-	11,52	-	87,25	-	0,98			3,97
27.01.17	24,00	-	57,84	57,42	0,42	84,49	52,90	31,59	7,00	5,00	1,08	11,93	-	-	12,18	-	12,18	-	65,36	-	0,78			1,86
28.01.17	24,00	-	83,30	72,04	11,26	82,90	49,67	33,23	7,00	5,00	2,33	12,33	-	-	12,68	-	12,68	-	81,58	-	1,01			3,33
29.01.17	24,00	-	93,81	78,75	15,06	83,66	50,38	33,28	7,00	5,00	2,72	13,98	-	-	14,40	-	14,40	-	83,22	-	1,16			3,89
30.01.17	24,00	-	90,45	78,83	11,62	83,81	50,75	33,06	7,00	5,00	2,75	10,04	-	-	10,35	-	10,35	-	83,38	-	0,84			3,58
31.01.17	24,00	-	52,22	50,12	2,10	82,11	51,16	30,95	7,00	5,00	0,96	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	65,66	-	0,78			1,73
01.02.17	24,00	-	202,42	190,96	11,46	81,15	71,97	9,18	7,00	5,00	1,69	12,58	-	-	12,94	-	12,94	-	79,88	-	1,01			2,69
02.02.17	24,00	-	233,45	222,99	10,46	83,61	74,33	9,28	7,00	5,00	2,10	10,31	-	-	10,62	-	10,62	-	83,39	-	0,86			2,96
03.02.17	24,00	-	230,19	218,97	11,22	83,81	74,50	9,31	7,00	5,00	2,09	10,77	-	-	11,09	-	11,09	-	83,59	-	0,90			2,99
04.02.17	24,00	-	225,11	212,23	12,88	83,90	74,51	9,39	7,00	5,00	2,05	12,32	-	-	12,71	-	12,71	-	83,67	-	1,03			3,08
05.02.17	24,00	-	212,76	198,91	13,85	83,81	74,12	9,69	7,00	5,00	1,99	13,24	-	-	13,64	-	13,64	-	83,56	-	1,11			3,10
06.02.17	24,00	-	201,30	189,08	12,22	85,10	74,66	10,44	7,00	5,00	2,03	11,68	-	-	12,08	-	12,08	-	85,27	-	1,00			3,03
07.02.17	24,00	-	195,32	183,39	11,93	87,32	75,98	11,34	7,00	5,00	2,15	11,30	-	-	11,68	-	11,68	-	87,37	-	0,99			3,13
08.02.17	24,00	-	199,41	188,19	11,22	90,60	78,95	11,65	7,00	5,00	2,27	10,58	-	-	10,97	-	10,97	-	90,46	-	0,96			3,22
09.02.17	24,00	-	132,09	121,07	11,02	90,84	68,71	22,13	7,00	5,00	2,76	10,32	-	-	10,66	-	10,66	-	90,51	-	0,94			3,70
10.02.17	24,00	-	86,81	74,48	12,33	90,91	50,78	40,13	7,00	5,00	3,09	11,32	-	-	11,74	-	11,74	-	90,47	-	1,03			4,11
11.02.17	24,00	-	85,67	73,65	12,02	91,16	51,06	40,10	7,00	5,00	3,06	11,03	-	-	11,43	-	11,43	-	90,55	-	1,00			4,06
12.02.17	24,00	-	86,30	72,07	14,23	90,98	50,88	40,10	7,00	5,00	2,99	13,27	-	-	13,75	-	13,75	-	90,27	-	1,20			4,19
13.02.17	24,00	-	84,32	72,91	11,41	90,51	51,58	38,93	7,00	5,00	2,95	10,40	-	-	10,77	-	10,77	-	89,68	-	0,93			3,88
14.02.17	24,00	-	85,09	73,54	11,55	89,70	52,26	37,44	7,00	5,00	2,85	10,60	-	-	10,96	-	10,96	-	88,87	-	0,94			3,79
15.02.17	24,00	-	84,03	72,80	11,23	88,89	51,41	37,48	7,00	5,00	2,82	10,28	-	-	10,61	-	10,61	-	88,43	-	0,91			3,73
16.02.17	24,00	-	83,24	72,10	11,14	87,68	50,36	37,32	7,00	5,00	2,78	10,24	-	-	10,55	-	10,55	-	86,86	-	0,89			3,67
17.02.17	24,00	-	84,24	73,24	11,00	86,68	50,48	36,20	7,00	5,00	2,74	10,07	-	-	10,40	-	10,40	-	86,11	-	0,87			3,61
18.02.17	24,00	-	85,13	73,39	11,74	86,74	50,46	36,28	7,00	5,00	2,76	10,75	-	-	11,08	-	11,08	-	86,28	-	0,93			3,69
19.02.17	24,00	-	86,20	73,74	12,46	86,76	50,62	36,14	7,00	5,00	2,77	11,39	-	-	11,77	-	11,77	-	86,39	-	0,99			3,75
20.02.17	24,00	-	84,48	74,08	10,40	86,64	50,85	35,79	7,00	5,00	2,76	9,28	-	-	9,61	-	9,61	-	86,15	-	0,80			3,56
21.02.17	24,00	-	83,33	71,81	11,52	84,69	49,49	35,20	7,00	5,00	2,62	10,58	-	-	10,90	-	10,90	-	83,58	-	0,89			3,51
Среднее	24,00	-	119,96	108,76	11,21	86,76	58,19	28,57	7,00	5,00	2,50	11,16	-	-	11,51	-	11,51	-	85,09	-	0,95	-	-	3,45
Итого	720,00		3598,84	3262,69	336,15						75,10	334,75	0,00	0,00	345,40	0,00	345,40	0,00			28,43	0,00	0,00	103,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	44095,27	37872,48	6176,31	-	6325,47	-	1261,32	-	-
	22.02.17 04:00	47688,69	41130,40	6510,58	-	6670,39	-	1364,62	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал; куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **345,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.