Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	126,69	111,06	15,63	88,73	50,19	38,54	7,00	5,00	4,36	14,74	-	-	15,24	-	15,24	-	88,88	-	1,31			5,67
24.01.17	24,00	-	124,88	108,80	16,08	88,20	49,57	38,63	7,00	5,00	4,29	15,18	-	-	15,70	-	15,70	-	88,25	-	1,34			5,63
25.01.17	24,00	-	123,18	107,17	16,01	88,22	48,54	39,68	7,00	5,00	4,35	15,03	-	-	15,54	-	15,54	-	88,26	-	1,33			5,67
26.01.17	24,00	-	126,50	110,09	16,41	87,54	48,60	38,94	7,00	5,00	4,36	15,64	-	-	16,16	-	16,16	-	87,33	-	1,37			5,73
27.01.17	24,00	-	73,04	65,59	7,45	84,56	49,57	34,99	7,00	5,00	1,80	17,28	-	-	17,63	-	17,63	-	65,20	-	1,12			2,92
28.01.17	24,00	-	110,90	97,34	13,56	82,58	45,79	36,79	7,00	5,00	3,40	15,89	-	-	16,36	-	16,36	-	81,89	-	1,30			4,70
29.01.17	24,00	-	126,92	107,87	19,05	83,26	46,95	36,31	7,00	5,00	3,89	19,36	-	-	19,97	-	19,97	-	83,33	-	1,61			5,50
30.01.17	24,00	-	123,46	108,43	15,03	83,39	47,20	36,19	7,00	5,00	3,94	14,77	-	-	15,23	-	15,23	-	83,53	-	1,23			5,18
31.01.17	24,00	-	66,52	59,36	7,16	81,93	48,12	33,81	7,00	5,00	1,42	18,20	-	-	18,56	-	18,56	-	64,73	-	1,18			2,59
01.02.17	24,00	-	107,19	92,76	14,43	80,19	43,98	36,21	7,00	5,00	3,17	17,45	-	-	17,95	-	17,95	-	77,33	-	1,35			4,52
02.02.17	24,00	-	123,89	108,10	15,79	83,12	46,38	36,74	7,00	5,00	3,98	15,72	-	-	16,20	-	16,20	-	83,19	-	1,31			5,29
03.02.17	24,00	-	123,56	108,64	14,92	83,33	46,87	36,46	7,00	5,00	4,00	14,51	-	-	14,97	-	14,97	-	83,34	-	1,21			5,21
04.02.17	24,00	-	125,94	108,59	17,35	83,41	47,06	36,35	7,00	5,00	3,97	17,13	-	-	17,68	-	17,68	-	83,47	-	1,43			5,40
05.02.17	24,00	-	126,65	106,30	20,35	83,32	46,50	36,82	7,00	5,00	3,95	19,92	-	-	20,53	-	20,53	-	83,40	-	1,66			5,61
06.02.17	24,00	-	121,22	104,06	17,16	84,61	45,48	39,13	7,00	5,00	4,14	16,36	-	-	16,89	-	16,89	-	84,89	-	1,39			5,53
07.02.17	24,00	-	119,15	102,38	16,77	86,80	44,70	42,10	7,00	5,00	4,36	16,14	-	-	16,66	-	16,66	-	87,12	-	1,41			5,77
08.02.17	24,00	-	123,59	105,76	17,83	90,07	46,91	43,16	7,00	5,00	4,63	17,19	-	-	17,81	-	17,81	-	90,18	-	1,55			6,18
09.02.17	24,00	-	124,17	107,60	16,57	90,45	47,84	42,61	7,00	5,00	4,63	16,16	-	-	16,72	-	16,72	-	90,47	-	1,46			6,09
10.02.17	24,00	-	126,03	111,03	15,00	90,48	48,92	41,56	7,00	5,00	4,62	14,94	-	-	15,47	-	15,47	-	90,55	-	1,36			5,98
11.02.17	24,00	-	129,81	112,56	17,25	90,73	49,83	40,90	7,00	5,00	4,70	16,31	-	-	16,91	-	16,91	-	90,70	-	1,48			6,18
12.02.17	24,00	-	130,42	111,81	18,61	90,57	49,68	40,89	7,00	5,00	4,68	17,59	-	-	18,22	-	18,22	-	90,41	-	1,59			6,27
13.02.17	24,00	-	130,05	114,32	15,73	90,10	50,52	39,58	7,00	5,00	4,59	15,11	-	-	15,65	-	15,65	-	90,00	-	1,36			5,95
14.02.17	24,00	-	132,27	116,62	15,65	89,31	51,34	37,97	7,00	5,00	4,55	14,42	-	-	14,93	-	14,93	-	89,14	-	1,29			5,83
15.02.17	24,00	-	130,43	115,48	14,95	88,47	50,85	37,62	7,00	5,00	4,43	14,10	-	-	14,57	-	14,57	-	88,52	-	1,25			5,68
16.02.17	24,00	-	129,95	114,10	15,85	87,28	50,05	37,23	7,00	5,00	4,35	14,72	-	-	15,21	-	15,21	-	87,04	-	1,29			5,64
17.02.17	24,00	-	131,89	115,10	16,79	86,27	49,91	36,36	7,00	5,00	4,27	15,83	-	-	16,34	-	16,34	-	86,25	-	1,37			5,64
18.02.17	24,00	-	133,38	115,61	17,77	86,34	50,24	36,10	7,00	5,00	4,32	16,18	-	-	16,72	-	16,72	-	86,41	-	1,40			5,72
19.02.17	24,00	-	134,90	115,50	19,40	86,37	50,40	35,97	7,00	5,00	4,29	17,93	-	-	18,52	-	18,52	-	86,50	-	1,55			5,84
20.02.17	24,00	-	132,32	115,97	16,35	86,23	50,48	35,75	7,00	5,00	4,28	14,83	-	-	15,33	-	15,33	-	86,30	-	1,28			5,56
21.02.17	24,00	-	129,37	113,03	16,34	84,31	48,99	35,32	7,00	5,00	4,13	14,88	-	-	15,36	-	15,36	-	83,55	-	1,24			5,38
Среднее	24,00	-	122,28	106,37	15,91	86,34	48,38	37,96	7,00	5,00	4,06	16,12	-	-	16,63	-	16,63	-	85,01	-	1,37	-	-	5,43
Итого	720,00		3668,27	3191,03	477,24						121,83	483,51	0,00	0,00	499,03	0,00	499,03	0,00			41,01	0,00	0,00	162,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	83430,10	69405,87	12720,92	-	13029,18	-	2744,92	-	-
	22.02.17 05:00	87102,45	72616,24	13204,46	-	13528,23	-	2907,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **499,03** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 24 ФЕВ 2017 г.