Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	81,36	67,95	13,41	87,83	49,18	38,65	7,00	5,00	2,85	10,96	-	10,96	11,32	-	11,32	-	87,72	-	0,96			3,81
24.01.17	24,00	-	78,38	66,75	11,63	87,28	48,53	38,75	7,00	5,00	2,73	9,97	-	9,97	10,28	-	10,28	-	87,09	-	0,87			3,60
25.01.17	24,00	-	79,09	65,61	13,48	87,32	47,64	39,68	7,00	5,00	2,66	12,88	-	12,88	13,31	-	13,31	-	87,19	-	1,12			3,79
26.01.17	24,00	-	79,60	67,34	12,26	86,70	47,71	38,99	7,00	5,00	2,69	11,64	-	11,64	12,02	-	12,02	-	86,37	-	1,01			3,69
27.01.17	24,00	-	47,31	41,50	5,81	83,11	48,81	34,30	7,00	5,00	0,99	14,37	-	14,37	14,66	-	14,66	-	63,73	-	0,92			1,91
28.01.17	24,00	-	71,18	59,72	11,46	81,29	44,92	36,37	7,00	5,00	2,07	13,11	-	13,11	13,49	-	13,49	-	78,92	-	1,03			3,10
29.01.17	24,00	-	80,16	65,60	14,56	82,45	46,18	36,27	7,00	5,00	2,42	14,09	-	14,09	14,52	-	14,52	-	82,27	-	1,16			3,58
30.01.17	24,00	-	78,31	65,96	12,35	82,54	46,42	36,12	7,00	5,00	2,41	12,02	-	12,02	12,40	-	12,40	-	82,42	-	0,99			3,40
31.01.17	24,00	-	43,50	37,85	5,65	80,53	47,13	33,40	7,00	5,00	0,74	15,56	-	15,56	15,89	-	15,89	-	62,81	-	0,98			1,72
01.02.17	24,00	-	69,00	56,95	12,05	79,06	42,83	36,23	7,00	5,00	1,96	13,68	-	13,68	14,05	-	14,05	-	77,73	-	1,06			3,02
02.02.17	24,00	-	78,47	66,38	12,09	82,30	45,86	36,44	7,00	5,00	2,41	12,19	-	12,19	12,57	-	12,57	-	82,12	-	1,00			3,42
03.02.17	24,00	-	103,85	91,96	11,89	82,65	51,66	30,99	7,00	5,00	2,80	12,52	-	12,52	12,93	-	12,93	-	82,47	-	1,03			3,84
04.02.17	24,00	-	122,94	110,05	12,89	82,79	54,83	27,96	7,00	5,00	3,00	13,84	-	13,84	14,27	-	14,27	-	82,64	-	1,15			4,15
05.02.17	24,00	-	120,18	107,54	12,64	82,71	54,46	28,25	7,00	5,00	3,01	13,01	-	13,01	13,41	-	13,41	-	82,57	-	1,08			4,09
06.02.17	24,00	-	117,84	104,80	13,04	83,95	53,79	30,16	7,00	5,00	3,16	13,09	-	13,09	13,52	-	13,52	-	84,06	-	1,10			4,26
07.02.17	24,00	-	115,14	103,29	11,85	86,10	53,66	32,44	7,00	5,00	3,36	11,79	-	11,79	12,18	-	12,18	-	86,21	-	1,02			4,38
08.02.17	24,00	-	119,50	106,75	12,75	89,38	56,34	33,04	7,00	5,00	3,56	12,50	-	12,50	12,94	-	12,94	-	89,27	-	1,11			4,68
09.02.17	24,00	-	120,98	108,67	12,31	89,78	57,07	32,71	7,00	5,00	3,58	12,11	-	12,11	12,54	-	12,54	-	89,62	-	1,08			4,67
10.02.17	24,00	-	123,98	112,51	11,47	89,82	57,98	31,84	7,00	5,00	3,59	11,53	-	11,53	11,96	-	11,96	-	89,65	-	1,04			4,62
11.02.17	24,00	-	126,53	115,00	11,53	90,07	58,76	31,31	7,00	5,00	3,60	11,64	-	11,64	12,09	-	12,09	-	89,77	-	1,05			4,65
12.02.17	24,00	-	126,25	114,39	11,86	89,93	58,68	31,25	7,00	5,00	3,51	12,77	-	12,77	13,24	-	13,24	-	88,99	-	1,14			4,65
13.02.17	24,00	-	129,59	117,02	12,57	89,47	59,09	30,38	7,00	5,00	3,55	12,78	-	12,78	13,24	-	13,24	-	89,09	-	1,14			4,69
14.02.17	24,00	-	131,73	119,39	12,34	88,71	59,73	28,98	7,00	5,00	3,47	12,44	-	12,44	12,88	-	12,88	-	88,27	-	1,10			4,56
15.02.17	24,00	-	130,15	118,32	11,83	87,85	59,06	28,79	7,00	5,00	3,43	11,75	-	11,75	12,16	-	12,16	-	87,70	-	1,03			4,46
16.02.17	24,00	-	128,47	116,88	11,59	86,71	58,12	28,59	7,00	5,00	3,37	11,44	-	11,44	11,80	-	11,80	-	86,12	-	0,99			4,36
17.02.17	24,00	-	130,31	118,12	12,19	85,69	57,86	27,83	7,00	5,00	3,31	12,04	-	12,04	12,43	-	12,43	-	85,43	-	1,03			4,34
18.02.17	24,00	-	131,54	118,60	12,94	85,76	57,92	27,84	7,00	5,00	3,32	12,82	-	12,82	13,25	-	13,25	-	85,61	-	1,10			4,42
19.02.17	24,00	-	131,64	118,07	13,57	85,76	58,10	27,66	7,00	5,00	3,28	13,55	-	13,55	14,00	-	14,00	-	85,66	-	1,16			4,44
20.02.17	24,00	-	130,38	118,95	11,43	85,45	58,13	27,32	7,00	5,00	3,26	11,48	-	11,48	11,86	-	11,86	-	85,29	-	0,98			4,24
21.02.17	24,00	-	128,39	115,66	12,73	83,75	56,73	27,02	7,00	5,00	3,16	12,60	-	12,60	12,99	-	12,99	-	82,65	-	1,04			4,20
Среднее	24,00	-	105,19	93,25	11,94	85,56	53,24	32,32	7,00	5,00	2,91	12,54	-	12,54	12,94	-	12,94	-	83,98	-	1,05	-	-	3,96
Итого	720,00		3155,75	2797,58	358,17						87,25	376,17	0,00	376,17	388,20	0,00	388,20	0,00			31,46	0,00	0,00	118,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	5388,98	4526,82	866,65	-	893,09	-	233,51	-	-
	22.02.17 05:00	8558,08	7347,89	1242,85	-	1281,31	-	352,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **388,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.