Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9060.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 116 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	77,37	66,76	10,61	86,97	51,90	35,07	7,00	5,00	2,34	10,61	-	-	10,83	-	10,83	-	87,74	-	0,93			3,27
24.01.17	24,00	-	76,16	65,29	10,87	88,37	50,74	37,63	7,00	5,00	2,47	10,87	-	-	11,09	-	11,09	-	87,47	-	0,95			3,42
25.01.17	24,00	-	75,29	64,22	11,07	88,43	50,02	38,41	7,00	5,00	2,48	11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	87,89	-	0,97			3,45
26.01.17	24,00	-	77,76	66,06	11,70	87,14	50,15	36,99	7,00	5,00	2,46	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	86,58	-	1,01			3,47
27.01.17	24,00	-	43,24	40,08	3,16	83,34	50,70	32,64	7,00	5,00	1,36	3,16	-	-	3,22	-	3,22	-	69,77	-	0,22			1,58
28.01.17	24,00	-	73,07	62,44	10,63	83,11	47,37	35,74	7,00	5,00	2,22	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	84,13	-	0,89			3,12
29.01.17	24,00	-	78,30	64,40	13,90	83,04	48,42	34,62	7,00	5,00	2,24	13,90	-	-	14,18	-	14,18	-	82,64	-	1,15			3,39
30.01.17	24,00	-	75,79	64,84	10,95	83,59	48,70	34,89	7,00	5,00	2,27	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	82,86	-	0,91			3,18
31.01.17	24,00	-	39,18	36,83	2,35	80,69	49,32	31,37	7,00	5,00	1,20	2,35	-	-	2,40	-	2,40	-	63,59	-	0,15			1,35
01.02.17	24,00	-	70,73	59,91	10,82	80,67	45,28	35,39	7,00	5,00	2,14	10,82	-	-	11,04	-	11,04	-	78,80	-	0,85			3,00
02.02.17	24,00	-	76,87	64,99	11,88	83,29	47,88	35,41	7,00	5,00	2,32	11,88	-	-	12,12	-	12,12	-	82,53	-	0,98			3,30
03.02.17	24,00	-	75,50	64,80	10,70	83,47	48,22	35,25	7,00	5,00	2,29	10,70	-	-	10,92	-	10,92	-	82,76	-	0,89			3,18
04.02.17	24,00	-	76,52	64,48	12,04	83,59	48,41	35,18	7,00	5,00	2,28	12,04	-	-	12,29	-	12,29	-	82,89	-	1,00			3,28
05.02.17	24,00	-	74,98	62,93	12,05	83,45	47,71	35,74	7,00	5,00	2,26	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	82,76	-	1,00			3,26
06.02.17	24,00	-	73,32	61,45	11,87	84,87	46,68	38,19	7,00	5,00	2,36	11,87	-	-	12,11	-	12,11	-	84,32	-	1,00			3,36
07.02.17	24,00	-	73,00	60,70	12,30	86,86	46,10	40,76	7,00	5,00	2,48	12,30	-	-	12,55	-	12,55	-	86,84	-	1,07			3,55
08.02.17	24,00	-	74,91	62,89	12,02	90,00	48,49	41,51	7,00	5,00	2,62	12,02	-	-	12,27	-	12,27	-	89,58	-	1,08			3,70
09.02.17	24,00	-	74,71	64,08	10,63	90,28	49,28	41,00	7,00	5,00	2,64	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	89,77	-	0,95			3,59
10.02.17	24,00	-	77,67	66,82	10,85	90,40	50,66	39,74	7,00	5,00	2,66	10,85	-	-	11,07	-	11,07	-	90,01	-	0,98			3,64
11.02.17	24,00	-	78,22	68,17	10,05	90,38	51,79	38,59	7,00	5,00	2,64	10,05	-	-	10,26	-	10,26	-	89,94	-	0,90			3,54
12.02.17	24,00	-	78,70	68,12	10,58	90,89	51,60	39,29	7,00	5,00	2,69	10,58	-	-	10,80	-	10,80	-	89,73	-	0,95			3,64
13.02.17	24,00	-	79,43	69,80	9,63	90,32	52,22	38,10	7,00	5,00	2,67	9,63	-	-	9,83	-	9,83	-	89,89	-	0,87			3,53
14.02.17	24,00	-	80,31	71,42	8,89	88,83	53,13	35,70	7,00	5,00	2,56	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	88,47	-	0,79			3,35
15.02.17	24,00	-	81,03	70,80	10,23	88,62	52,39	36,23	7,00	5,00	2,58	10,23	-	-	10,44	-	10,44	-	88,06	-	0,90			3,48
16.02.17	24,00	-	79,80	70,13	9,67	87,42	51,71	35,71	7,00	5,00	2,52	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	86,15	-	0,83			3,36
17.02.17	24,00	-	79,79	71,02	8,77	86,29	51,46	34,83	7,00	5,00	2,48	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	85,56	-	0,75			3,23
18.02.17	24,00	-	82,35	71,32	11,03	86,54	51,82	34,72	7,00	5,00	2,49	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	85,80	-	0,95			3,43
19.02.17	24,00	-	82,20	71,23	10,97	86,57	51,81	34,76	7,00	5,00	2,49	10,97	-	-	11,19	-	11,19	-	85,87	-	0,94			3,43
20.02.17	24,00	-	80,87	71,49	9,38	86,33	51,94	34,39	7,00	5,00	2,47	9,38	-	-	9,57	-	9,57	-	85,65	-	0,80			3,27
21.02.17	24,00	-	78,36	69,45	8,91	84,27	50,30	33,97	7,00	5,00	2,35	8,91	-	-	9,09	-	9,09	-	85,23	-	0,76			3,11
Среднее	24,00	-	74,85	64,56	10,28	86,27	49,87	36,39	7,00	5,00	2,37	10,28	-	-	10,49	-	10,49	-	84,78	-	0,88	-	-	3,25
Итого	720,00		2245,43	1936,92	308,51						71,03	308,51	0,00	0,00	314,81	0,00	314,81	0,00			26,42	0,00	0,00	97,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	8250,36	7088,99	383,75	-	394,08	-	326,68		-
	22.02.17 05:00	10495,52	9025,97	582,34	-	598,75	-	424,08		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **314,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «__» _____ г.