Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 118 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | - | 58,67 | 50,18 | 8,49 | 88,55 | 46,25 | 42,30 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 8,49 | - | - | 10,13 | - | 10,13 | - | 87,58 | - | 0,74 | | | 2,88 |
| 24.01.17 | 24,00 | - | 57,92 | 49,15 | 8,77 | 88,06 | 45,74 | 42,32 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 8,77 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 87,03 | - | 0,76 | | | 2,85 |
| 25.01.17 | 24,00 | - | 57,53 | 48,37 | 9,16 | 88,07 | 44,70 | 43,37 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 9,16 | - | - | 10,72 | - | 10,72 | - | 87,27 | - | 0,80 | | | 2,91 |
| 26.01.17 | 24,00 | - | 58,18 | 49,59 | 8,59 | 87,51 | 44,46 | 43,05 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 8,59 | - | - | 10,17 | - | 10,17 | - | 86,68 | - | 0,74 | | | 2,89 |
| 27.01.17 | 24,00 | - | 40,71 | 36,31 | 4,40 | 84,47 | 45,82 | 38,65 | 7,00 | 5,00 | 1,47 | 4,40 | - | - | 5,38 | - | 5,38 | - | 74,84 | - | 0,33 | | | 1,80 |
| 28.01.17 | 24,00 | - | 50,47 | 42,51 | 7,96 | 81,79 | 42,32 | 39,47 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 7,96 | - | - | 9,21 | - | 9,21 | - | 75,53 | - | 0,60 | | | 2,36 |
| 29.01.17 | 24,00 | - | 60,02 | 49,20 | 10,82 | 83,18 | 43,33 | 39,85 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 10,82 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 82,18 | - | 0,89 | | | 2,86 |
| 30.01.17 | 24,00 | - | 58,75 | 49,29 | 9,46 | 83,24 | 43,55 | 39,69 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 9,46 | - | - | 10,77 | - | 10,77 | - | 82,44 | - | 0,78 | | | 2,75 |
| 31.01.17 | 24,00 | - | 37,88 | 32,95 | 4,93 | 82,08 | 44,62 | 37,46 | 7,00 | 5,00 | 1,31 | 4,93 | - | - | 5,85 | - | 5,85 | - | 72,75 | - | 0,36 | | | 1,67 |
| 01.02.17 | 24,00 | - | 48,08 | 40,91 | 7,17 | 79,34 | 40,63 | 38,71 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 7,17 | - | - | 8,27 | - | 8,27 | - | 72,88 | - | 0,52 | | | 2,19 |
| 02.02.17 | 24,00 | - | 59,11 | 49,33 | 9,78 | 82,99 | 42,71 | 40,28 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 9,78 | - | - | 11,19 | - | 11,19 | - | 82,34 | - | 0,81 | | | 2,80 |
| 03.02.17 | 24,00 | - | 58,95 | 49,69 | 9,26 | 83,21 | 43,19 | 40,02 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 9,26 | - | - | 10,71 | - | 10,71 | - | 82,44 | - | 0,76 | | | 2,76 |
| 04.02.17 | 24,00 | - | 59,39 | 49,62 | 9,77 | 83,28 | 43,51 | 39,77 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 9,77 | - | - | 11,19 | - | 11,19 | - | 82,59 | - | 0,81 | | | 2,79 |
| 05.02.17 | 24,00 | - | 60,32 | 48,67 | 11,65 | 83,21 | 42,96 | 40,25 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 11,65 | - | - | 13,07 | - | 13,07 | - | 82,57 | - | 0,96 | | | 2,93 |
| 06.02.17 | 24,00 | - | 57,94 | 47,50 | 10,44 | 84,35 | 41,66 | 42,69 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 10,44 | - | - | 11,81 | - | 11,81 | - | 83,74 | - | 0,87 | | | 2,91 |
| 07.02.17 | 24,00 | - | 56,04 | 46,80 | 9,24 | 86,44 | 40,56 | 45,88 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 9,24 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 85,43 | - | 0,79 | | | 2,95 |
| 08.02.17 | 24,00 | - | 57,47 | 48,29 | 9,18 | 89,87 | 42,75 | 47,12 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 9,18 | - | - | 10,92 | - | 10,92 | - | 88,85 | - | 0,82 | | | 3,10 |
| 09.02.17 | 24,00 | - | 58,74 | 49,28 | 9,46 | 90,28 | 43,89 | 46,39 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 9,46 | - | - | 11,15 | - | 11,15 | - | 89,35 | - | 0,85 | | | 3,14 |
| 10.02.17 | 24,00 | - | 59,26 | 51,11 | 8,15 | 90,29 | 45,02 | 45,27 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 8,15 | - | - | 9,94 | - | 9,94 | - | 89,40 | - | 0,73 | | | 3,05 |
| 11.02.17 | 24,00 | - | 61,65 | 52,29 | 9,36 | 90,57 | 46,13 | 44,44 | 7,00 | 5,00 | 2,34 | 9,36 | - | - | 11,17 | - | 11,17 | - | 89,65 | - | 0,84 | | | 3,18 |
| 12.02.17 | 24,00 | - | 62,06 | 52,01 | 10,05 | 90,43 | 45,95 | 44,48 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 10,05 | - | - | 11,94 | - | 11,94 | - | 89,32 | - | 0,90 | | | 3,23 |
| 13.02.17 | 24,00 | - | 61,49 | 53,34 | 8,15 | 89,97 | 46,81 | 43,16 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 8,15 | - | - | 10,08 | - | 10,08 | - | 89,06 | - | 0,73 | | | 3,04 |
| 14.02.17 | 24,00 | - | 62,26 | 54,51 | 7,75 | 89,26 | 47,77 | 41,49 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 7,75 | - | - | 9,66 | - | 9,66 | - | 88,41 | - | 0,69 | | | 2,96 |
| 15.02.17 | 24,00 | - | 62,12 | 54,01 | 8,11 | 88,30 | 47,33 | 40,97 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 8,11 | - | - | 9,97 | - | 9,97 | - | 87,53 | - | 0,71 | | | 2,93 |
| 16.02.17 | 24,00 | - | 61,70 | 53,62 | 8,08 | 87,28 | 46,81 | 40,47 | 7,00 | 5,00 | 2,18 | 8,08 | - | - | 9,80 | - | 9,80 | - | 86,52 | - | 0,70 | | | 2,88 |
| 17.02.17 | 24,00 | - | 62,62 | 54,18 | 8,44 | 86,13 | 46,50 | 39,63 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 8,44 | - | - | 10,28 | - | 10,28 | - | 85,20 | - | 0,72 | | | 2,88 |
| 18.02.17 | 24,00 | - | 64,07 | 54,52 | 9,55 | 86,18 | 46,68 | 39,50 | 7,00 | 5,00 | 2,17 | 9,55 | - | - | 11,29 | - | 11,29 | - | 85,21 | - | 0,81 | | | 2,98 |
| 19.02.17 | 24,00 | - | 63,94 | 54,33 | 9,61 | 86,22 | 46,85 | 39,37 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 9,61 | - | - | 11,34 | - | 11,34 | - | 85,48 | - | 0,82 | | | 2,97 |
| 20.02.17 | 24,00 | - | 63,35 | 54,63 | 8,72 | 86,08 | 47,20 | 38,88 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 8,72 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 85,46 | - | 0,75 | | | 2,88 |
| 21.02.17 | 24,00 | - | 61,93 | 53,39 | 8,54 | 84,51 | 46,13 | 38,38 | 7,00 | 5,00 | 2,06 | 8,54 | - | - | 10,10 | - | 10,10 | - | 83,93 | - | 0,72 | | | 2,77 |
| Среднее | 24,00 | - | 58,09 | 49,32 | 8,77 | 86,17 | 44,73 | 41,44 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 8,77 | - | - | 10,33 | - | 10,33 | - | 84,39 | - | 0,74 | - | - | 2,81 |
| Итого | 720,00 | | 1742,62 | 1479,58 | 263,04 | | | | | | 61,97 | 263,04 | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 309,88 | 0,00 | | | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 84,27 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 04:00 | 38871,83 | 32904,33 | 4196,17 | - | 4291,69 | - | 1467,45 | - | - |
| | 22.02.17 05:00 | 40612,81 | 34381,99 | 4196,17 | - | 4291,69 | - | 1551,60 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **309,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» г.