Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	142,39	125,07	17,32	88,67	54,68	33,99	7,00	5,00	4,26	17,38	-	-	17,98	-	17,98	-	88,62	-	1,54			5,80
24.01.17	24,00	-	138,96	122,49	16,47	88,14	54,01	34,13	7,00	5,00	4,18	16,51	-	-	17,05	-	17,05	-	87,96	-	1,46			5,64
25.01.17	24,00	-	138,50	120,79	17,71	88,16	53,32	34,84	7,00	5,00	4,22	17,68	-	-	18,31	-	18,31	-	88,06	-	1,56			5,78
26.01.17	24,00	-	141,17	123,33	17,84	87,52	53,23	34,29	7,00	5,00	4,24	17,90	-	-	18,51	-	18,51	-	87,10	-	1,56			5,80
27.01.17	24,00	-	87,53	85,97	1,56	84,90	53,04	31,86	7,00	5,00	1,51	20,78	-	-	21,21	-	21,21	-	66,04	-	1,37			2,88
28.01.17	24,00	-	123,40	108,77	14,63	82,26	49,67	32,59	7,00	5,00	3,26	18,36	-	-	18,91	-	18,91	-	81,41	-	1,49			4,75
29.01.17	24,00	-	140,69	121,32	19,37	83,22	51,13	32,09	7,00	5,00	3,82	20,32	-	-	20,92	-	20,92	-	83,05	-	1,69			5,51
30.01.17	24,00	-	139,94	121,83	18,11	83,32	51,35	31,97	7,00	5,00	3,84	18,88	-	-	19,47	-	19,47	-	83,28	-	1,58			5,41
31.01.17	24,00	-	78,53	77,98	0,55	82,26	51,56	30,70	7,00	5,00	1,22	19,56	-	-	19,93	-	19,93	-	63,33	-	1,24			2,45
01.02.17	24,00	-	113,88	98,70	15,18	79,75	47,82	31,93	7,00	5,00	2,92	18,43	-	-	18,95	-	18,95	-	78,91	-	1,45			4,37
02.02.17	24,00	-	140,26	121,94	18,32	83,07	50,76	32,31	7,00	5,00	3,90	18,96	-	-	19,54	-	19,54	-	82,96	-	1,57			5,47
03.02.17	24,00	-	139,50	122,26	17,24	83,27	51,10	32,17	7,00	5,00	3,93	17,38	-	-	17,91	-	17,91	-	83,13	-	1,45			5,38
04.02.17	24,00	-	140,17	122,37	17,80	83,35	51,24	32,11	7,00	5,00	3,92	18,00	-	-	18,55	-	18,55	-	83,18	-	1,50			5,42
05.02.17	24,00	-	138,74	120,05	18,69	83,27	50,86	32,41	7,00	5,00	3,89	18,79	-	-	19,36	-	19,36	-	83,14	-	1,56			5,45
06.02.17	24,00	-	136,98	117,74	19,24	84,55	50,24	34,31	7,00	5,00	4,04	19,30	-	-	19,90	-	19,90	-	84,77	-	1,64			5,67
07.02.17	24,00	-	133,23	116,25	16,98	86,69	50,08	36,61	7,00	5,00	4,26	16,98	-	-	17,56	-	17,56	-	86,85	-	1,48			5,74
08.02.17	24,00	-	139,12	119,82	19,30	90,00	52,15	37,85	7,00	5,00	4,53	19,52	-	-	20,19	-	20,19	-	89,95	-	1,76			6,28
09.02.17	24,00	-	139,06	121,47	17,59	90,39	52,86	37,53	7,00	5,00	4,55	17,85	-	-	18,52	-	18,52	-	90,19	-	1,61			6,16
10.02.17	24,00	-	145,40	127,74	17,66	90,41	54,11	36,30	7,00	5,00	4,63	17,91	-	-	18,56	-	18,56	-	90,24	-	1,62			6,25
11.02.17	24,00	-	150,32	131,39	18,93	90,64	55,14	35,50	7,00	5,00	4,68	18,95	-	-	19,63	-	19,63	-	90,29	-	1,71			6,39
12.02.17	24,00	-	152,18	130,61	21,57	90,49	54,98	35,51	7,00	5,00	4,65	21,61	-	-	22,37	-	22,37	-	90,05	-	1,95			6,60
13.02.17	24,00	-	154,18	133,88	20,30	90,03	55,74	34,29	7,00	5,00	4,61	20,29	-	-	21,00	-	21,00	-	89,63	-	1,82			6,43
14.02.17	24,00	-	156,92	135,09	21,83	89,24	57,50	31,74	7,00	5,00	4,46	20,13	-	-	20,84	-	20,84	-	88,70	-	1,79			6,25
15.02.17	24,00	-	156,34	135,08	21,26	88,38	55,97	32,41	7,00	5,00	4,45	20,63	-	-	21,35	-	21,35	-	88,19	-	1,82			6,27
16.02.17	24,00	-	153,13	133,15	19,98	87,25	55,09	32,16	7,00	5,00	4,35	19,35	-	-	19,99	-	19,99	-	86,78	-	1,68			6,03
17.02.17	24,00	-	154,83	134,00	20,83	86,18	54,64	31,54	7,00	5,00	4,35	19,53	-	-	20,16	-	20,16	-	85,99	-	1,68			6,03
18.02.17	24,00	-	155,92	134,86	21,06	86,25	54,93	31,32	7,00	5,00	4,29	20,44	-	-	21,14	-	21,14	-	86,12	-	1,76			6,05
19.02.17	24,00	-	208,40	131,89	76,51	86,27	55,00	31,27	7,00	5,00	4,05	77,68	-	-	80,22	-	80,22	-	86,14	-	6,69			10,74
20.02.17	24,00	-	154,21	135,62	18,59	86,06	55,11	30,95	7,00	5,00	4,13	19,52	-	-	20,15	-	20,15	-	85,91	-	1,68			5,81
21.02.17	24,00	-	151,56	132,12	19,44	84,23	53,50	30,73	7,00	5,00	4,00	20,35	-	-	21,00	-	21,00	-	83,39	-	1,70			5,70
Среднее	24,00	-	141,51	122,12	19,40	86,27	53,03	33,25	7,00	5,00	3,97	20,97	-	-	21,64	-	21,64	-	84,78	-	1,78	-	-	5,75
Итого	720,00		4245,44	3663,58	581,86						119,12	628,97	0,00	0,00	649,18	0,00	649,18	0,00			53,39	0,00	0,00	172,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 04:00	40929,36	35937,99	7263,71	-	7442,22	-	1273,38	-	-
	22.02.17 05:00	45175,34	39601,95	7892,99	-	8051,71	-	1445,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **649,18** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта